

Số: **2228** / BNN-XD
V/v Sửa đổi, bổ sung ĐMDT xây
dựng công trình-Phần lắp đặt.

Hà Nội, ngày **20** tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Theo đề nghị của Quý Bộ tại Văn bản số 146/BXD-VP ngày 22/5/2012 về việc Sửa đổi, bổ sung định mức dự toán xây dựng công trình-Phần lắp đặt (Hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm). Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn liên quan trong ngành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Chương I. Hệ thống điện trong công trình.

- Bổ sung thêm một số công việc trong các mã định mức:

BA.16300 Lắp đặt dây dẫn 3 ruột

BA.16400 Lắp đặt dây dẫn 4 ruột

BA.19300 Lắp đặt Aptomat, khởi động từ loại 3 pha

- Bổ sung thêm thành phần công việc (Bảng nhựa, bảng phép...) trong mã BA.17000 Lắp đặt bảng điện các loại vào tường.

- Bổ sung thêm hệ số khó khăn trong mã BA.14000 Lắp đặt ống, máng bảo hộ dây dẫn.

- Bổ sung thêm lắp đặt các loại tủ điện (Tủ phân phối, tủ điều khiển động cơ, tủ điện ánh sáng, bảo vệ...) trong trạm bơm.

2. Chương II. Lắp đặt ống và phụ tùng.

- Chuyển mục Ghi chú lên mục Hướng dẫn áp dụng trong mã BB.15100 Lắp đặt đường ống xăng dầu tuyến chính:

+ Khi lắp đặt ống ở độ dốc 7-8° thì định mức nhân công nhân hệ số 1,12

+ Khi lắp đặt ống ở độ dốc 9-35° thì định mức nhân công nhân hệ số 1,14

+ Khi lắp đặt ống ở độ dốc >35° thì định mức nhân công nhân hệ số 1,20

+ Khi lắp đặt ống qua địa hình bùn nước ≤ 50cm thì định mức nhân công nhân hệ số 1,2, nếu bùn nước > 50cm thì lập dự toán riêng.

- Bổ sung thêm một số loại máy nâng chuyển thay vì chỉ dùng 2 loại cần trục bánh hơi 6 tấn và 16 tấn như trong định mức hiện tại vì chênh lệch giá ca máy cầu là quá lớn.

3. Chương IV. Khai thác nước ngầm.

- Sửa lại công suất máy khoan cho phù hợp với đường kính lỗ khoan thay vì như hiện nay là sử dụng máy khoan 54CV cho lỗ khoan đường kính

200-300mm và máy khoan 300CV cho lỗ khoan đường kính 300-400mm vì chênh lệch giá ca máy khoan là quá lớn.

Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét để hoàn thiện định mức.

(Gửi kèm theo một số văn bản góp ý của các đơn vị)./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG



Hoàng Văn Thắng