

Số: 2825/CĐSVN-QLXD&KCHT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021

V/v phê duyệt kế hoạch LCNT giai đoạn chuẩn bị dự án công trình: Sửa chữa nhà kho Bắc, kho Nam ga Giáp Bát, tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh.

Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Cục ĐSVN nhận được văn bản số 2817/ĐS-QLHT ngày 21/10/2021 của Tổng công ty ĐSVN về việc điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng so với quy mô đã được Cục ĐSVN phê duyệt, công trình: Sửa chữa nhà kho Bắc, kho Nam ga Giáp Bát, tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh.

Sau khi xem xét, Cục ĐSVN có ý kiến như sau:

1. Theo nội dung giải trình tại mục 4 văn bản số 2817/ĐS-QLHT, công trình phải bố trí hệ thống chữa cháy tự động theo quy định tại mục 1.6 Phụ lục C TCVN 3890-2009 là không phù hợp do mục này quy định đối với nhà công cộng, tập thể, dân dụng (diện tích từ 800m² trở lên), nhà thương mại - hành chính (diện tích từ 1.200m² trở lên) sử dụng kết cấu khung thép. Mặt khác, công trình nhà kho Bắc, kho Nam ga Giáp Bát không thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

2. Ngoài ra, khu ga Giáp Bát, thuộc phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội nằm trong tuyến đường sắt số 1 (Ngọc Hồi – Yên Viên) thuộc Dự án đường sắt đô thị Hà Nội hiện đang được Bộ GTVT tổ chức, triển khai thực hiện.

Để đảm bảo an toàn PCCC của công trình theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước chi cho hoạt động kinh tế đường sắt, đề nghị Tổng công ty ĐSVN căn cứ vào những nội dung đã được Cục ĐSVN phê duyệt tại Quyết định số 296/QĐ-CĐSVN ngày 21/5/2021 để tổ chức, triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, QLXD&KCHTĐS.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Trần Thiện Cảnh