

Số: ~~5931~~ /BXD-KHCN

V/v hướng dẫn một số vướng mắc  
trong việc triển khai thực hiện  
QCVN 16:2019/BXD.

Hà Nội, ngày ~~10~~ tháng ~~12~~ năm 2020

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 12406/SXD-VLXD ngày 29/10/2020 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc trong việc triển khai thực hiện QCVN 16:2019/BXD. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

**1. Về công bố hợp quy hàng hóa VLXD nhập khẩu sau khi có Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng**

Đối với hàng hóa nhập khẩu, sau khi có Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng (mục 8.1 công văn số 4945/BXD-KHCN ngày 12/10/2020) tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải tiếp tục thực hiện công bố hợp quy và đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng các tỉnh thành phố nơi tổ chức, cá nhân nhập khẩu đăng ký kinh doanh. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng sẽ ra Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

Như vậy, hàng hóa nhập khẩu khi lưu thông trên thị trường cần có giấy chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh.

**2. Về lấy mẫu, chứng nhận hợp quy đối với các loại ống và phụ tùng<sup>1</sup>**

Tại Khoản 7 Mục VI Bảng 1 - QCVN 16:2019/BXD có quy định về quy cách mẫu cho các loại ống. Trong đó, Mục 7.1 và Mục 7.2 có quy định về quy cách mẫu đối với cả ống và phụ tùng.

Đối với Mục 7.3, quy cách lấy mẫu tương tự tại Mục 7.1 và Mục 7.2.

Đối với Mục 7.4 và Mục 7.5, quy cách mẫu là như nhau và chỉ lấy mẫu đối với ống, không lấy mẫu đối với phụ tùng (Quy cách mẫu như quy định tại Mục 7.4 - Bảng 1 - QCVN 16:2019/BXD).

<sup>1</sup> Tại Bảng 1 - Danh mục sản phẩm, hàng hóa VLXD nhóm 2 của QCVN 16:2019/BXD, tất cả các sản phẩm trong danh mục được đặt tên theo tên tiêu chuẩn TCVN hiện hành. Đối với các loại sản phẩm ống cũng vậy, tên sản phẩm từ thứ tự 7.1. đến 7.5 cũng được đặt tên theo TCVN của sản phẩm tương ứng. Quy cách lấy mẫu cho sản phẩm sẽ tùy thuộc vào chỉ tiêu thử nghiệm và sẽ tương ứng với quy định lấy mẫu của TCVN hiện hành của sản phẩm đó. Do đó:

+ Đối với chỉ tiêu độ bền thủy tĩnh, quy chuẩn này yêu cầu lấy mẫu đối với cả sản phẩm ống và phụ tùng;  
+ Đối với chỉ tiêu độ cứng vòng và độ đàn hồi, quy chuẩn này chỉ yêu cầu lấy mẫu đối với sản phẩm ống.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về một số kiến nghị của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến QCVN 16:2019/BXD. Đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng các địa phương nghiên cứu, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Vụ VLXD;
- Sở Xây dựng các địa phương;
- Tổng cục Hải quan;
- Các tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp theo QCVN 16:2019/BXD;
- TT Thông tin (website);
- Lưu: VT, KHCN&MT, N (2b).

**TL. BỘ TRƯỞNG**

**VỤ TRƯỞNG**

**VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG**



**Vũ Ngọc Anh**