

**BỘ XÂY DỰNG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: **605/BXD-KHCN**

V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BXD.

*Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010*

**Kính gửi: - Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3  
- Viện Vật liệu xây dựng**

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1455/KT3-TH ngày 16/9/2010 và 1820/KT3-TH ngày 15/11/2010 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, công văn số 389 ngày 22/10/2010 của Viện Vật liệu xây dựng về một số nội dung liên quan đến thực hiện quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét các văn bản, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

1. Đối với gạch ốp lát nêu sau đây không thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng theo Điều 2 Thông tư 14/2010/TT-BXD:

- Nhóm đá ốp lát tự nhiên không nằm trong 3 nhóm đá gồm nhóm đá granit, nhóm đá hoa và nhóm đá vôi (theo quy định tại 3.1 “Thuật ngữ, định nghĩa” ở TCVN 4732:2007);

- Đối với lô hàng có số lượng nhỏ được nhập khẩu dùng để trưng bày.

2. Đối với lô hàng gạch gốm ốp lát (ép bán khô và đun dẻo) có đặc điểm kích thước cạnh bên nhỏ nhất nhỏ hơn 100 mm (có thể ở dạng viên/thanh hay dán lại thành vữa) hoặc có bề mặt trang trí không phẳng, hoặc không có hình dạng vuông hay chữ nhật, yêu cầu kiểm tra chất lượng chỉ bao gồm chỉ tiêu độ hút nước, hệ số giãn nở nhiệt dài và hệ số giãn nở ẩm.

3. Về số lượng mẫu lấy để thử nghiệm, căn cứ vào sản phẩm thực tế, cho phép điều chỉnh quy định nêu tại khoản 3 Điều 4 tại Thông tư, như sau:

- Gạch gốm ốp lát (ép bán khô và đun dẻo): tối thiểu 20 viên nguyên và tối thiểu 2 m<sup>2</sup> (tối thiểu 1 m<sup>2</sup> đối với sản phẩm có kích thước cạnh bên nhỏ nhất nhỏ hơn 100 mm).

- Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ và đá ốp lát tự nhiên: tối thiểu 10 viên mẫu đại diện lô hàng có kích thước (100x200) mm hoặc tối thiểu 1 m<sup>2</sup>.

- Gạch terrazzo: tối thiểu là 10 viên nguyên.

4. Đối với gạch terrazzo 2 lớp, không kiểm tra chỉ tiêu độ chịu mài mòn bề mặt (đối với gạch terrazzo 1 lớp vẫn phải kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật độ chịu mài mòn sâu theo quy định).

Yêu cầu các tổ chức đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát được Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện theo hướng dẫn với những nội dung cụ thể trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để báo cáo);
- Lưu: VP, Vụ KHCN&MT.



**TL. BỘ TRƯỞNG**

**VỤ KHCN&MT**

**Nguyễn Trung Hoà**

[www.LuatVietnam.vn](http://www.LuatVietnam.vn)