

Số: 7584/BKHĐT-QLĐTv/v trả lời kiến nghị Tổng công ty hàng
không Việt Nam - CTCP*Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019***Kính gửi: Tổng công ty hàng không Việt Nam - CTCP**

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 8943/VPCP-ĐMDN ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Tổng công ty hàng không Việt Nam - CTCP. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý Tổng công ty như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 58 khoản 3 điểm a) quy định bên mời thầu đánh giá các hồ sơ đề xuất được nộp theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu. Nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu khi có hồ sơ đề xuất hợp lệ; đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; tất cả yêu cầu về kỹ thuật đều được đánh giá là “đạt”.

Đối với trường hợp nêu trong văn bản số 8943/VPCP-ĐMDN, khi lập hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm máy phát điện, chủ đầu tư, bên mời thầu cần nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện về vận hành máy phát điện để đưa ra tiêu chuẩn đánh giá cho phù hợp. Trường hợp trong hồ sơ yêu cầu không quy định về dải nhiệt để máy phát điện đạt công suất nêu trong hồ sơ yêu cầu, tuy nhiên, pháp luật chuyên ngành hoặc các quy chuẩn về vận hành máy phát điện có quy định về dải nhiệt thì các nhà thầu được coi là đạt nội dung này nếu chào máy phát điện có công suất đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với môi trường hoạt động nằm trong dải nhiệt theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc tiêu chuẩn, điều kiện về vận hành máy phát điện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào những thông tin được cung cấp tại văn bản số 8943/VPCP-ĐMDN ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như trên (Số 200, Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội. SĐT: 0916738616);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu VT, QLĐT (6) (LT).

**TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ ĐẦU THẦU***[Chữ ký]*
Nguyễn Đăng Trương