

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | TCVN 9618-1:2013
IEC 60331-1:2009 | Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy -
Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 1: Phương
pháp thử nghiệm cháy có xóc ở nhiệt độ tối
thiểu là 830 ⁰ C đối với cáp có điện áp danh
định đến và bằng 0,6/1,0kV và có đường kính
ngoài lớn hơn 20mm. |
| 2. | TCVN 9618-2:2013
IEC 60331-2:2009 | Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy -
Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 2: Phương
pháp thử nghiệm cháy có xóc ở nhiệt độ tối
thiểu là 830 ⁰ C đối với cáp có điện áp danh
định đến và bằng 0,6/1,0kV và có đường kính
ngoài không lớn hơn 20mm. |
| 3. | TCVN 9618-3:2013
IEC 60331-3:2009 | Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy -
Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 3: Phương
pháp thử nghiệm cháy có xóc ở nhiệt độ tối
thiểu là 830 ⁰ C đối với cáp có điện áp danh
định đến và bằng 06/1,0kV được thử nghiệm
trong hộp kim loại. |
| 4. | TCVN 9618-11:2013
IEC 60331-11:2009 | Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy -
Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 11: Thiết
bị - Cháy ở nhiệt độ ngọn lửa tối thiểu là
750 ⁰ C. |

5. TCVN 9618-21:2013 Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy -
IEC 60331-21:1999 Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 21: Quy
trình và yêu cầu - Cáp có điện áp danh định
đến và bằng 0,6/1,0kV.
6. TCVN 9618-23:2013 Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy -
IEC 60331-23:1999 Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 23: Quy
trình và yêu cầu - Cáp điện dữ liệu.
7. TCVN 9618-25:2013 Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy -
IEC 60331-25:1999 Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 25: Quy
trình và yêu cầu - Cáp sợi quang.
8. TCVN 9619-1:2013 Thử nghiệm các khí sinh ra trong quá trình
IEC 60754-1:2011 cháy vật liệu cáp - Phần 1: Xác định hàm
lượng khí axit halogen.
9. TCVN 9619-2:2013 Thử nghiệm các khí sinh ra trong quá trình
IEC 60754-2:2011 cháy vật liệu cáp - Phần 2: Xác định độ axit
(bằng phép đo độ pH) và độ dẫn.
10. TCVN 9620-1:2013 Đo mật độ khói của cáp cháy trong các điều
IEC 61034-1:2005 kiện xác định - Phần 1: Thiết bị thử nghiệm.
11. TCVN 9620-2:2013 Đo mật độ khói của cáp cháy trong các điều
IEC 61034-2:2005 kiện xác định - Phần 2: Quy trình thử nghiệm
và các yêu cầu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

Am

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Trần Việt Thanh