

Số: **4733** /QĐ-UBND

Hà Nội, ngày **03** tháng **9** năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt bổ sung cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực;

Căn cứ Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 08/7/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 05/5/2019 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt danh sách đối tượng điều chỉnh Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố và Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 về việc phê duyệt bổ sung cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an Thành phố tại Tờ trình số 3594/TTr-CAHN-PV01-PC07 ngày 24/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 1.014 cơ sở phát sinh cần thực hiện các biện pháp khắc phục theo diện điều chỉnh của Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố (có danh sách kèm theo).



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo Nghị quyết 05 Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thượng tướng Lê Quý Vương, Thủ trưởng Bộ Công an;
- V01, C07 - Bộ Công an;
- TT: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
(Đề báo cáo)
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- UBMTTQVN Thành phố;
- Các đơn vị liên quan;
- VPUBTP: CVP, các PCVP, NC, TBKT, KT, ĐT;
- Lưu VT, NC.

110

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sửu

DANH SÁCH
RÀ SOÁT, PHÂN LOẠI BỔ SUNG ĐỐI VỚI L014 CƠ SỞ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC THEO ĐIỀU CHỈNH CỦA
NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2017/NQ-HĐND NGÀY 04/7/2017 CỦA HĐND THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2019 của UBND Thành phố)

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
1	Khu tập thể Hải Hà	Tổ dân phố số 11, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 5 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 5 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
2	Khu tập thể A2	Tổ dân phố số 12, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 5 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 5 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
3	Khu tập thể A3	Tổ dân phố số 13, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 5 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 5 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
4	Khu tập thể A4	Tổ dân phố số 13, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 5 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 5 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
5	Khu tập thể A5	Tổ dân phố số 14, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 4 tầng; nhà có	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 4 tầng; nhà có	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà bình	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
						kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.		kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
6	Khu tập thể A6	Tổ dân phố số 14, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 5 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 5 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
7	Khu tập thể A7	Tổ dân phố số 15, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 5 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 5 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
8	Khu tập thể A8	Tổ dân phố số 15, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 4 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 4 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
9	Khu tập thể C4	Tổ dân phố số 51, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 4 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 4 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
10	Khu tập thể C5	Tổ dân phố số 51, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 4 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 4 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
11	Khu tập thể	Tổ dân phố số 51, P.	Hoàng Mai	UBND TP Hà	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn	Nhà tập	Quy mô: Gồm 01 đơn	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Trong ngân sách			
												Ngoài ngân sách	Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	C6	Tân Mai		Nội		nguyên Cao 4 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	thê	nguyên Cao 4 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
12	Khu tập thể C7	Tổ dân phố số 51, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 4 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 4 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
13	Khu tập thể C8	Tổ dân phố số 51, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 4 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 4 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
14	Khu tập thể C9	Tổ dân phố số 51, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 4 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 4 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
15	Khu tập thể C11	Tổ dân phố số 52, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
16	Khu tập thể C12	Tổ dân phố số 52, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
17	Khu tập thể C13	Tổ dân phố số 52, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cấu cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
						kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.		kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
18	Khu tập thể C14	Tổ dân phố số 52, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
19	Khu tập thể C15a	Tổ dân phố số 52, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
20	Khu tập thể C15b	Tổ dân phố số 52, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
21	Khu tập thể C16	Tổ dân phố số 53, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
22	Khu tập thể C17	Tổ dân phố số 53, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
23	Khu tập thể C18	Tổ dân phố số 53, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn		
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách	Quận, Huyện, Thị xã
						thép, bậc chịu lửa bậc I.		thép, bậc chịu lửa bậc I.	thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	cháy	- Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			
24	Khu tập thể C19	Tổ dân phố số 53, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X
25	Khu tập thể C20	Tổ dân phố số 53, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X
26	Khu tập thể C21	Tổ dân phố số 53, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X
27	Khu tập thể CK	Tổ dân phố số 10, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 3 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 3 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X
28	Khu tập thể B1	Tổ dân phố số 43, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 4 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 4 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X
29	Khu tập thể B2	Tổ dân phố số 43, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
30	Khu tập thể B3	Tổ dân phố số 45, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
31	Khu tập thể B4	Tổ dân phố số 45, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
32	Khu tập thể B7	Tổ dân phố số 46, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 3 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 3 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
33	Khu tập thể B8	Tổ dân phố số 46, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 3 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 3 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
34	Khu tập thể B9	Tổ dân phố số 47, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
35	Khu tập thể B10	Tổ dân phố số 47, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
36	Khu tập thể	Tổ dân phố số 47, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn	Nhà tập	Quy mô: Gồm 01 đơn	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	B11	Tân Mai		Nội		nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	thể	nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
37	Khu tập thể B12	Tổ dân phố số 47, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 3 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 3 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
38	Khu tập thể B14	Tổ dân phố số 48, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
39	Khu tập thể B15	Tổ dân phố số 48, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
40	Khu tập thể B16	Tổ dân phố số 48, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
41	Khu tập thể B17	Tổ dân phố số 48, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
42	Khu tập thể B18	Tổ dân phố số 48, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
						kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.		kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
43	Khu tập thể P1	Tổ dân phố số 38, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
44	Khu tập thể P2	Tổ dân phố số 38, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
45	Khu tập thể P3	Tổ dân phố số 38, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
46	Khu tập thể P4	Tổ dân phố số 39, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
47	Khu tập thể P5	Tổ dân phố số 39, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
48	Khu tập thể P6	Tổ dân phố số 39, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
						thép, bậc chịu lửa bậc I.		thép, bậc chịu lửa bậc I.	thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	cháy	- Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
49	Khu tập thể P8	Tổ dân phố số 40, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
50	Khu tập thể P9	Tổ dân phố số 40, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
51	Khu tập thể P10	Tổ dân phố số 40, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
52	Khu tập thể P13	Tổ dân phố số 40, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
53	Khu tập thể P14	Tổ dân phố số 40, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
54	Khu tập thể P15	Tổ dân phố số 41, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
55	Khu tập thể P16	Tổ dân phố số 41, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
56	Khu tập thể P17	Tổ dân phố số 41, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
57	Khu tập thể P19	Tổ dân phố số 41, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng, nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
58	Khu tập thể P22	Tổ dân phố số 41, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
59	Khu tập thể Q3	Tổ dân phố số 42, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
60	Khu tập thể Q4	Tổ dân phố số 42, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trang trọng	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
						bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.		bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
61	Khu tập thể Q6	Tổ dân phố số 42, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
62	Khu tập thể Q7	Tổ dân phố số 42, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
63	Khu tập thể Q8	Tổ dân phố số 42, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
64	Khu tập thể Q9	Tổ dân phố số 42, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
65	Khu tập thể đồ hộp	Tổ dân phố 01, Ngõ 422 Trương Định, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 3 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 3 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc I.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
66	Khu tập thể đồ hộp	Tổ dân phố 01, Ngõ 422 Trương Định, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu	Nhà tập thể	Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
67	Khu tập thể đồ hộp	Tổ dân phố 01, Ngõ 422 Trương Định, P. Tân Mai	Hoàng Mai	UBND TP Hà Nội	Sở Xây dựng	lửa bậc 1. Quy mô: Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc 1.	Nhà tập thể	lửa bậc 1. Gồm 01 đơn nguyên Cao 2 tầng; nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, bậc chịu lửa bậc 1.	- Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn - Không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	- Có 02 cầu thang thoát nạn - Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy	TCVN 3890:2009 - Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
68	Tập thể được N2	Ngõ 80 đường Kim Giang, Đại Kim	Hoàng Mai	Được	Tự quản	+ Công trình gồm 1 hạng mục chính là tòa nhà cao 4 tầng, tổng số 20 căn hộ, có kết cấu tường gạch, bê tông cốt thép.	Chung cư, nhà ở tập thể, nhà cho thuê để ở	+ Công trình gồm 1 hạng mục chính là tòa nhà cao 4 tầng, tổng số 20 căn hộ, có kết cấu tường gạch, bê tông cốt thép.	1. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn 2. Bình chữa cháy không đầy đủ	1. Yêu cầu trang bị bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn cho các khối nhà. 2. Trang bị bổ sung bình chữa đầy đủ	1. Mục 10.1 TCVN3890:2009. 2. Mục 5.1 TCVN3890:2009.	x			
69	Tập thể quần chung phòng không N1	Ngõ 78 đường Kim Giang, Đại Kim	Hoàng Mai	Quần chung phòng không quân	Tự quản	+ Công trình gồm 1 hạng mục chính là tòa nhà cao 04 tầng, tổng số 20 căn hộ, có kết cấu tường gạch, bê tông cốt thép.	Chung cư, nhà ở tập thể, nhà cho thuê để ở	+ Công trình gồm 1 hạng mục chính là tòa nhà cao 4 tầng, tổng số 20 căn hộ, có kết cấu tường gạch, bê tông cốt thép.	1. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn 2. Bình chữa cháy không đầy đủ	1. Yêu cầu trang bị bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn cho các khối nhà. 2. Trang bị bổ sung bình chữa đầy đủ	1. Mục 10.1 TCVN3890:2009. 2. Mục 5.1 TCVN3890:2009.		x		
70	Tập thể N1	Ngõ 422 đường Kim Giang, Đại Kim	Hoàng Mai	Bộ tư lệnh công binh	Tự quản	+ Công trình gồm 1 hạng mục chính là tòa nhà cao 02 tầng, tổng số 12 căn hộ, có kết cấu tường gạch, bê tông cốt thép.	Chung cư, nhà ở tập thể, nhà cho thuê để ở	+ Công trình gồm 1 hạng mục chính là tòa nhà cao 2 tầng, tổng số 12 căn hộ, có kết cấu tường gạch, bê tông cốt thép.	1. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn 2. Bình chữa cháy không đầy đủ	1. Yêu cầu trang bị bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn cho các khối nhà. 2. Trang bị bổ sung bình chữa đầy đủ	1. Mục 10.1 TCVN3890:2009. 2. Mục 5.1 TCVN3890:2009.		x		
71	Tập thể N3	Ngõ 422 đường Kim Giang, Đại Kim	Hoàng Mai	Bộ tư lệnh công binh	Tự quản	+ Công trình gồm 1 hạng mục chính là tòa nhà cao 02 tầng, tổng số 16 căn hộ, có kết cấu tường gạch, bê tông cốt thép.	Chung cư, nhà ở tập thể, nhà cho thuê để ở	+ Công trình gồm 1 hạng mục chính là tòa nhà cao 2 tầng, tổng số 16 căn hộ, có kết cấu tường gạch, bê tông cốt thép.	1. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn 2. Bình chữa cháy không đầy đủ	1. Yêu cầu trang bị bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn cho các khối nhà. 2. Trang bị bổ sung bình chữa đầy đủ	1. Mục 10.1 TCVN3890:2009. 2. Mục 5.1 TCVN3890:2009.		x		
72	Tập thể công ty	Ngõ 71 phố Đại Từ, Đại	Hoàng Mai	Công ty xây dựng	Tự quản	+ Công trình gồm 1 hạng	Chung cư.	+ Công trình gồm 1 hạng	1. Chưa trang bị phương tiện	1. Yêu cầu trang bị bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố	1. Mục 10.1 TCVN3890:2009.	x			

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoại ngân sách	Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	xây dựng 208	Kim		208		mức chính là tòa nhà cao 02 tầng, tổng số 14 căn hộ, có kết cấu tương gạch, bê tông cốt thép.	nhà ở tập thể, nhà cho thuê để ở	mức chính là tòa nhà cao 2 tầng, tổng số 14 căn hộ, có kết cấu tương gạch, bê tông cốt thép.	chiều sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn 2. Bình chữa cháy không đầy đủ	và chỉ dẫn thoát nạn cho các khối nhà. 2. Trang bị bổ sung bình chữa cháy đủ	2 Mục 5.1 TCVN3890:2009.				
73	Trường PTTH Việt Đức	47 Lý Thường Kiệt	Hoàn Kiếm	Sở GD&T TP Hà Nội	Trường PTTH Việt Đức	11358m ² 3 tầng	Trường học		Chưa trang bị hệ thống BCTĐ, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống BCTĐ; 2. Yêu cầu trang bị hệ thống CC vách tường	TCVN 3890:2009			X	
74	Trường Mẫu giáo Quang Trung	43 Quang Trung	Hoàn Kiếm	UBND quận Hoàn Kiếm	Trường Mẫu giáo Quang Trung	1050m ² 2 tầng	Trường mẫu giáo		Chưa có hệ thống BCTĐ, Hệ thống họng nước chữa cháy vách tường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống BCTĐ; 2. Yêu cầu trang bị hệ thống CC vách tường	TCVN 3890:2009				X
75	Trường Tiểu học Quang Trung	39 Quang Trung	Hoàn Kiếm	UBND quận Hoàn Kiếm	Trường Tiểu học Quang Trung	2000m ² 05 tầng	Trường tiểu học		Chưa có hệ thống BCTĐ, Hệ thống họng nước chữa cháy vách tường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống BCTĐ; 2. Yêu cầu trang bị hệ thống CC vách tường	TCVN 3890:2009				X
76	Tập thể	2 Tông Đản	Hoàn Kiếm	Tư nhân	Tư nhân	450m ² 5 tầng	Nhà tập thể		Chưa trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy trong nhà	1. Yêu cầu trang bị hệ thống BCTĐ; 2. Yêu cầu trang bị hệ thống CC vách tường	Luật PCCC Nghị định 79/2014/NĐ-CP TCVN 3890:2009				
77	Nhà in Báo Nhân dân	15 Hàng Trọc	Hoàn Kiếm	Công ty TNHH MTV In báo nhân dân	Nhà in báo Nhân dân	4 tầng 1500m ²	Xưởng sản xuất		Chưa trang bị phương tiện PCCC, chưa thẩm duyệt nghiệm thu bổ sung	Yêu cầu trang bị	Luật PCCC Nghị định 79/2014/NĐ-CP TCVN 3890:2009				
78	Tập thể	11 Vọng Đức	Hoàn Kiếm	Tư nhân	Tư nhân	500m ² 4 tầng	Nhà tập thể		Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	1. Yêu cầu trang bị hệ thống BCTĐ; 2. Yêu cầu trang bị hệ thống CC vách tường	Đ 8.1.1 TCVN 3890:2009				
79	Tập thể	30 Trần Quốc Toản	Hoàn Kiếm	Tư nhân	Tư nhân	600m ² 5 tầng	Nhà tập thể		Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	1. Yêu cầu trang bị hệ thống BCTĐ; 2. Yêu cầu trang bị hệ thống CC vách tường	Đ 8.1.1 TCVN 3890:2009				
80	Tập thể	66 Bà Triệu	Hoàn Kiếm	Tư nhân	Tư nhân	550m ² 4 tầng	Nhà tập thể		Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	1. Yêu cầu trang bị hệ thống CC vách tường	Đ 8.1.1 TCVN 3890:2009				
81	Tập thể	39 Lý Thường Kiệt	Hoàn Kiếm	Tư nhân	Tư nhân	400m ² 3 tầng	Nhà tập thể		Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	1. Yêu cầu trang bị hệ thống BCTĐ; 2. Yêu cầu trang bị hệ thống CC vách tường	Đ 8.1.1 TCVN 3890:2009				
82	Tập thể	40 Lý Thường Kiệt	Hoàn Kiếm	Tư nhân	Tư nhân	500m ² 5 tầng	Nhà tập thể		Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	1. Yêu cầu trang bị hệ thống BCTĐ; 2. Yêu cầu trang bị hệ thống	Đ 8.1.1 TCVN 3890:2009				

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
										CC vách tường					
83	Trường Mầm non Bà Triệu	65 Bà Triệu	Hoàn Kiếm	UBND quận Hoàn Kiếm	Trường Mầm non Bà Triệu	710m ² 3 tầng	Trường mầm non		Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động.	1. Yêu cầu trang bị hệ thống BCTĐ;	TCVN 3890:2009				X
84	Trường Tiểu học Điện Biên	44 Quán Sứ	Hoàn Kiếm	UBND quận Hoàn Kiếm	Trường Tiểu học Điện Biên	470m ² 4 tầng	Trường Tiểu học		Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy vách tường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống CC vách tường	Đ 8.1.1 TCVN 3890:2009				X
85	Mầm non Đình Tiên Hoàng	47 Đình Tiên Hoàng	Hoàn Kiếm	UBND quận Hoàn Kiếm	Trường Mầm non Đình Tiên Hoàng	280m ² 4 tầng	Trường mầm non		Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống BCTĐ; 2. Yêu cầu trang bị hệ thống CC vách tường	TCVN 3890:2009				X
86	THCS Thanh Quan	29 Hàng Cối	Hoàn Kiếm	UBND quận Hoàn Kiếm	Trường THCS Thanh Quan	2500m ² , khối tích >5000m ³	Trường THCS		Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu trang bị hệ thống BCTĐ;	TCVN 3890:2009				X
87	K1 Hào Nam	P. Cát Linh	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC 2. Thiếu số lối thoát nạn theo quy định.	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định.	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	1. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 2. Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 3. Mục 10.1.4 TCVN 3890:2011 4. Mục 7.7 TCVN 2622:1995			X	
88	K2 Hào Nam	P. Cát Linh	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC 2. Thiếu số lối thoát nạn theo quy định.	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định.	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2011 Mục 7.7 TCVN 2622:1995			X	
89	II Hào Nam	P. Cát Linh	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC 2. Thiếu số lối thoát nạn theo quy định.	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định.	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2011 Mục 7.7 TCVN 2622:1995			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Trong ngân sách			
												Ngò ài ngân sách	Tru ng ư ơ ng	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
90	12 Hào Nam	P. Cát Linh	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC 2. Thiếu số lối thoát nạn theo quy định.	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2011 Mục 7.7 TCVN 2622:1995			x	
91	Ngõ 27 B1 Cát Linh	P. Cát Linh	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2013			x	
92	27 B2 Cát Linh	P. Cát Linh	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2014			x	
93	Nhà B3 27B Cát Linh	P. Cát Linh	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2015 Mục 8.7 TCVN 2622:1995			x	
94	Nhà A Viện Dược Liệu	P. Cát Linh	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2016			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
95	Nhà B Viện Dược Liệu	P. Cát Linh	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đống Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2017			X	
96	Nhà A Lý Văn Phúc (UBTD TT)	P. Cát Linh	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2018			X	
97	18 Lý Văn Phúc (Nhà B)	P. Cát Linh	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đống Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2019			X	
98	57 Giảng võ (Bộ GD&ĐT)	P. Cát Linh	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đống Đa	6	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2020			X	
99	59 Giảng Võ	P. Cát Linh	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2021			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn		
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách	
													Trung ương	Thành phố
100	Số 4 Hàng Cháo (Tập thể UBTT TT)	P. Cát Linh	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2022		x	
101	TT in Ngân Hàng Quan Thổ 1 Nhà A	P. Hàng Bột	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x	
102	TT in Ngân Hàng Quan Thổ 1 Nhà B	P. Hàng Bột	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x	
103	TT in Ngân Hàng Quan Thổ 1 Nhà E	P. Hàng Bột	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x	
104	Tập thể Dược phẩm Quan Thổ 1	P. Hàng Bột	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
105	B2 TT Dược Phẩm ngõ Văn Hương	P. Hàng Bột	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay. 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
106	71 Ngõ Thịnh hào 1	P. Hàng Bột	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay. 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
107	TT B6 Tai Chính 162C Tôn Đức Thắng	P. Hàng Bột	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay. 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
108	TT Bộ Công An - 68 A Văn Hương	P. Hàng Bột	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay. 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
109	16 ngách 75 ngõ Thịnh Hào 1 TT. Hòa chất	P. Hàng Bột	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay. 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
110	TT Mô Họa Chất Thỉnh Hào 1-77 Ngõ Thỉnh hào 1	P. Hàng Bót	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
111	TT Du Lịch 162 Tôn Đức Thắng	P. Hàng Bót	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
112	TT Điện Cơ ngõ 221 Tôn Đức Thắng	P. Hàng Bót	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
113	Nhà A1 Nhà Dầu	P. Khâm Thiên	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
114	Nhà A2 Nhà Dầu	P. Khâm Thiên	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
115	Nhà C4B Khâm Thiên	P. Khâm Thiên	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chú đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
116	Nhà C4A Khâm Thiên	P. Khâm Thiên	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	nan.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				X	
117	Nhà 3 tầng Khung tay	P. Khâm Thiên	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				X	
118	Nhà 2D Khâm Thiên	P. Khâm Thiên	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				X	
119	H1 Văn chương	P. Khâm Thiên	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				X	
120	H2 Văn chương	P. Khâm Thiên	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				X	
121	C1 Khương Thượng	P. Khương Thượng	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	- Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy	1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Yêu cầu bổ sung hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009				X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
								ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động								
122	C2 Khuon g Thượn g	P. Khương Thượng	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	- Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Yêu cầu bổ sung hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x		
123	C3 Khuon g Thượn g	P. Khương Thượng	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	- Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Yêu cầu bổ sung hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x		
124	C5 Khuon g Thượn g	P. Khương Thượng	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	- Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu	1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009			x		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
								sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chua trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chua trang bị Hệ thống báo cháy tự động	nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chua trang bị Hệ thống báo cháy tự động	4. Yêu cầu bổ sung hệ thống báo cháy tự động	- Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009				
125	C6 Khương Thượng	P. Khương Thượng	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	- Chua trang bị bình chữa cháy - Chua trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chua trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chua trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chua trang bị bình chữa cháy 2. Chua trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chua trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chua trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Yêu cầu bổ sung hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	
126	C7 Khương Thượng	P. Khương Thượng	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	- Chua trang bị bình chữa cháy - Chua trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chua trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chua trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chua trang bị bình chữa cháy 2. Chua trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chua trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chua trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Yêu cầu bổ sung hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
127	C9 Khuon g Thượng	P. Khương Thượng	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chua trang bị bình chữa cháy - Chua trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chua trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chua trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chua trang bị bình chữa cháy 2. Chua trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chua trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chua trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Yêu cầu bổ sung hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 				x
128	C10 Khuon g Thượng	P. Khương Thượng	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chua trang bị bình chữa cháy - Chua trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chua trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chua trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chua trang bị bình chữa cháy 2. Chua trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chua trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chua trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Yêu cầu bổ sung hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 				x
129	C11 Khuon g Thượng	P. Khương Thượng	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chua trang bị bình chữa cháy - Chua trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chua trang bị Hệ thống cấp nước 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chua trang bị bình chữa cháy 2. Chua trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chua trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chua trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Yêu cầu bổ sung hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 				x



TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
								chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động								
130	C15 Khương Thượng	P. Khương Thượng	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	- Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Yêu cầu bổ sung hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009				x	
131	C16 Khương Thượng	P. Khương Thượng	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	- Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Yêu cầu bổ sung hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009				x	
132	D1 Khương Thượng	P. Khương Thượng	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Tập thể cũ	- Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa	1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy 3. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát	1. Yêu cầu trang bị họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát	- Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
								cháy - Chứa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chứa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	nan 4. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 5. Yêu cầu bổ sung hệ thống báo cháy tự động	nan. 4. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 5. Yêu cầu bổ sung hệ thống báo cháy tự động	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009				
133	B1 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
134	B2 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
135	B3 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
136	B5 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
137	B6 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chức danh	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
138	B8 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x	
139	B8A - Kim Liên	P. Kim Liên	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x	
140	B8B - Kim Liên	P. Kim Liên	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x	
141	B9 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x	
142	B11 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x	
143	B12 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x	
144	B13 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngô	Trong ngân sách		
													ài ngân sách	Tru ng ương	Thành phố
145	B15 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
146	B15B - Kim Liên	P. Kim Liên	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
147	B16 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
148	B18 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
149	B19 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
150	B20 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
151	B21 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
152	B22 -	P. Kim	Đông	Xí	Xí	5	Chung	Không đảm	1. Không có hệ thống cấp nước	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống	- Mục 8.2 TCVN				x

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn		
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách	
													Trung ương	Thành phố
	Kim Liên	Liên	Đa	ng nghiệp QL&PT N Đổng Đa	ng nghiệp QL&PT TN Đổng Đa		g cư, tập thể cũ	bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	chứa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			
153	B24 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	6	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x	
154	B20A - Kim Liên	P. Kim Liên	Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x
155	C1 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x
156	C2 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x
157	C3 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x
158	C4 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x
159	C5 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đổng Đa	Xí nghiệp	Xí nghiệp	4	Chung cư.	Không đảm bảo vệ hệ	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà.	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009			x

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngô	Trong ngân sách		
													ài ngân sách	Tru ng ương	Thành phố
	Liên			QL&PT N Đồng Đa	QL&P TN Đồng Đa		lập thể cũ	thông phương tiện về PCCC	2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
160	C6 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đồng Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đồng Đa	4	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
161	C7 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đồng Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đồng Đa	4	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
162	C8 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đồng Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đồng Đa	4	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
163	C9 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đồng Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đồng Đa	4	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
164	C10 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đồng Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đồng Đa	4	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
165	C11 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đồng Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đồng Đa	4	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
166	C12 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đồng Đa	Xi nghiệp QL&PT	Xi nghiệp QL&P	4	Chun g cư, tập	Không đảm bảo về hệ thống phương	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN			x	



TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoại ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
				N Đông Đa	TN Đông Đa		thể cũ	tiền về PCCC	xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
167	C13A - Kim Liên	P. Kim Liên	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
168	C13B - Kim Liên	P. Kim Liên	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
169	C14 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
170	C15 - Kim Liên	P. Kim Liên	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
171	A1 Dầu Khí	P. Láng Hạ	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
172	A2 Dầu Khí	P. Láng Hạ	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
173	A1+A2+A3+A4 ngò 105 Láng Hạ	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
174	B1 Dầu Khí	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
175	B1 Báo nhân dân	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
176	B2 - TT Nam Thành Công	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
177	B3 - TT Nam Thành Công	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
178	B4 Bộ ngoại giao	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn		
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách	
													Trung ương	Thành phố
179	B5 Bộ KH công nghệ	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x
180	B5 in Ngân Hàng	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x
181	B5 ngân hàng TW	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x
182	B6 TW Đoàn	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x
183	B7 Ban cơ yếu chính phủ	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x
184	B8 - TT Nam Thành Công	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009			x

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
					Đa				xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	chạy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
185	B10 Nam Thành Công	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
186	B21 Nam Thành Công	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
187	B26 NT Công	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
188	C1 - TT Nam Thành Công	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
189	C1B-TT Nam Thành Công	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
190	C2	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xi	Xi	5	Chung cư	Không đảm bảo	1. Không có hệ thống cấp nước	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống	- Mục 8.2 TCVN			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chức danh	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn		
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách	
													Trung ương	Thành phố
	Nam Thành Công		Đa	ngành QL&PT N Đổng Đa	ngành QL&PT TN Đổng Đa		g cư, tập thể cũ	bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			
191	C3 Viên NCDC Khoán g sản - TT Nam Thành Công	P. Láng Hạ	Đổng Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x
192	C4 Nam T Công	P. Láng Hạ	Đổng Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x
193	C5A - TT Nam Thành Công	P. Láng Hạ	Đổng Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x
194	C5B - TT Nam Thành Công	P. Láng Hạ	Đổng Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x
195	C7- TT Nam Thành Công	P. Láng Hạ	Đổng Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009			x

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoại ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
									4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
196	C9 - TT Nam Thành Công	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phòng tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
197	C9B - TT Nam Thành Công	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phòng tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
198	C10 Nam T Công	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phòng tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
199	C11 XNK nông sản	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phòng tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
200	C18 Bộ Công an - TT Nam Thành Công	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phòng tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
201	Nhà C, D tổ 40	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp	Xí nghiệp	5	Chung cư,	Không đảm bảo về hệ	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà.	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	Làng Hạ - TT Thành Công			QL&PT N Đồng Đa	QL&PT N Đồng Đa		tập thể cũ	thông phương tiện về PCCC	2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
202	F1 - TT Thành Công II	P. Làng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
203	F2 - TT Thành Công II	P. Làng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
204	F3 - TT Thành Công II	P. Làng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
205	111 Thiết bị toàn bộ	P. Làng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
206	115 - TT Thành Công II	P. Làng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
207	115 - TT Thành Công II	P. Làng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
208	117 - TT Thành Công II	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
209	117 - TT Thành Công II	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
210	L1 - 93 Láng Hạ	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
211	L2 - 93 Láng Hạ	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
212	L3 - 93 Láng Hạ	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
213	L5 Thái Thịnh	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
214	L6 Thái Thịnh	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chức danh tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn		
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách	
													Trung ương	Thành phố
					Đa				xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			
215	L7 Thái Thịnh	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x	
216	21 Láng Hạ-TT Tổng cục thông kê	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x	
217	NT - TT Ban cơ yếu chính phủ	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x	
218	M11 Láng Trung	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x	
219	59 - Huỳnh Thúc Kháng - TT Dầu khí	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x	
220	23 Vũ	P. Láng Hạ	Đống Đa	Xí	Xí	6	Chung	Không đảm	1. Không có hệ thống cấp nước	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống	- Mục 8.2 TCVN		x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chức danh tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngô ãi ngân sách	Trong ngân sách		
													Tru ng ươn g	Thà nh phố	Quận, Huyện, Thị xã
	Ngoc Phan		Đa	nghiệp QL&PT N Đổng Đa	nghiệp QL&PT TN Đổng Đa		g cư, tập thể cũ	bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Phụ lục D QCVN 06:2010/BXD - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
221	95 Cty được	P. Láng Hạ	Đổng Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	5	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
222	Nhà X15 - TT Thành Công	P. Láng Hạ	Đổng Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	2	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
223	Nhà X15 - TT Thành Công	P. Láng Hạ	Đổng Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	4	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
224	51 Huỳnh Thúc Kháng - tt đầu khí	P. Láng Hạ	Đổng Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	5	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
225	A1 Dự trữ quốc gia	P. Láng Thượng	Đổng Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	2	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
226	A2 Dự trữ	P. Láng Thượng	Đổng Đa	Xi nghiệp	Xi nghiệp	2	Chun g cư,	Không đảm bảo vệ hệ	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	quốc gia			QL&PT N Đồng Đa	QL&PT TN Đồng Đa		tập thể cũ	thông phương tiện về PCCC	2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
227	Nhà A ti Bưu điện	P. Láng Thượng	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đồng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
228	Nhà B ti Bưu điện	P. Láng Thượng	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đồng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
229	Nhà C ti Bưu điện	P. Láng Thượng	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đồng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
230	5 T1 Khí tượng thủy văn	P. Láng Thượng	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đồng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
231	5 T2 Khí tượng thủy văn	P. Láng Thượng	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đồng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
232	A1+A2 + A3 - TT. phụ nữ	P. Láng Thượng	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
233	B- TT. phụ nữ	P. Láng Thượng	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
234	C1- TT. phụ nữ	P. Láng Thượng	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
235	C2- TT. phụ nữ	P. Láng Thượng	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
236	A1 Dự án Thăng Long	P. Láng Thượng	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
237	A2 Dự án Thăng Long	P. Láng Thượng	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
238	A3 Dự án Thăng Long	P. Láng Thượng	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chức năng	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn		
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách	
													Trung ương	Thành phố
	Chùa Láng	Thượng	Đa	ngành QL&PT N Đổng Đa	ngành QL&PT TN Đổng Đa		g cư, tập thể cũ	bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			
253	74 Nguyễn Chí Thanh	P. Láng Thượng	Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x	
254	Tổ 45 Láng Thượng ngõ 1150 đống Láng	P. Láng Thượng	Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x	
255	Nhà B1	Khu tập thể viên kỹ thuật ô tô, phường Nam Đổng	Đổng Đa	UBND Quận Đổng Đa	UBND Quận Đổng Đa	1	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009	Ô Chợ Dừa		
256	Nhà B13	Khu tập thể Nam Đổng, phường Nam Đổng	Đổng Đa	UBND Quận Đổng Đa	UBND Quận Đổng Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009	Ô Chợ Dừa		
257	Nhà B1	Khu tập thể Nam Đổng, phường Nam Đổng	Đổng Đa	UBND Quận Đổng Đa	UBND Quận Đổng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009	Ô Chợ Dừa		
258	Nhà C2	Khu tập thể Nam Đổng, phường Nam Đổng	Đổng Đa	UBND Quận Đổng Đa	UBND Quận Đổng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009	Ô Chợ Dừa		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cấu cơ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngô ãi ngân sách	Trong ngân sách		
													Tru ãng ư ãng	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
259	Nhà C1	Khu tập thể Nam Đồng, phường Nam Đồng	Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	5	Chun ã cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		Ô Chợ Dừa		
260	Nhà A8	Khu tập thể Nam Đồng, phường Nam Đồng	Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	4	Chun ã cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		Ô Chợ Dừa		
261	Nhà A6	Khu tập thể Nam Đồng, phường Nam Đồng	Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	4	Chun ã cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		Ô Chợ Dừa		
262	Nhà A4	Khu tập thể Nam Đồng, phường Nam Đồng	Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	4	Chun ã cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		Ô Chợ Dừa		
263	Nhà A2	Khu tập thể Nam Đồng, phường Nam Đồng	Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	4	Chun ã cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		Ô Chợ Dừa		
264	Nhà C3	Khu tập thể Nam Đồng, phường Nam Đồng	Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	5	Chun ã cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		Ô Chợ Dừa		
265	Nhà A7	Khu tập thể Nam Đồng, phường Nam Đồng	Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	4	Chun ã cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		Ô Chợ Dừa		
266	Nhà	Khu tập thể	Đống Đa	UBND	UBND	4	Chun	Không đảm	1. Không có hệ thống cấp nước	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống	- Mục 8.2 TCVN		Ô		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	A5	Nam Đông, phường Nam Đông	Đa	Quận Đông Đa	Quận Đông Đa		g cư, tập thể cũ	bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		Chợ Dừa		
267	Nhà A3	Khu tập thể Nam Đông, phường Nam Đông	Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		Ô Chợ Dừa		
268	Nhà A1	Khu tập thể Nam Đông, phường Nam Đông	Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		Ô Chợ Dừa		
269	Nhà C4	Khu tập thể Nam Đông, phường Nam Đông	Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		Ô Chợ Dừa		
270	Nhà A15	Khu tập thể Nam Đông, phường Nam Đông	Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		Ô Chợ Dừa		
271	Nhà Đ1	Khu tập thể Nam Đông, phường Nam Đông	Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		Ô Chợ Dừa		
272	Nhà Đ2	Khu tập thể Nam Đông, phường Nam Đông	Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		Ô Chợ Dừa		
273	Nhà Đ3	Khu tập thể Nam Đông, phường Nam Đông	Đông Đa	UBND Quận	UBND Quận	5	Chung cư,	Không đảm bảo vệ hệ	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà.	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009		Ô Chợ		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
		phường Nam Đông		Đông Đa	Đông Đa		tập thể cũ	thông phương tiện về PCCC	2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		Dừa		
274	Nhà Đ4	Khu tập thể Nam Đông, phường Nam Đông	Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		Ô Chợ Dừa		
275	Nhà Đ9	Khu tập thể Nam Đông, phường Nam Đông	Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		Ô Chợ Dừa		
276	Nhà Đ10	Khu tập thể Nam Đông, phường Nam Đông	Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		Ô Chợ Dừa		
277	Nhà Đ11	Khu tập thể Nam Đông, phường Nam Đông	Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		Ô Chợ Dừa		
278	Nhà Đ12	Khu tập thể Nam Đông, phường Nam Đông	Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		Ô Chợ Dừa		
279	Nhà K15	Khu tập thể Nam Đông, phường Nam Đông	Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		Ô Chợ Dừa		
280	Nhà K12	Khu tập thể Nam Đông, phường	Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	UBND Quận Đông Đa	2	Chung cư, tập	Không đảm bảo về hệ thống phương	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Không có bình chữa cháy	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN		Ô Chợ Dừa		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngô ài ngân sách	Trong ngân sách		
													Tru ng u n g	Thành phố	Quận, Huyện Thị xã
		Nam Đông			Đa		thể cũ	tiện về PCCC	xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	chạy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
281	A6 Vĩnh Hồ	P. Ngã Tư Sổ	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đông Đa	5	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chứa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
282	A7 Vĩnh Hồ	P. Ngã Tư Sổ	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đông Đa	5	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chứa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
283	A8 Vĩnh Hồ	P. Ngã Tư Sổ	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đông Đa	5	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chứa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
284	B5 Vĩnh Hồ	P. Ngã Tư Sổ	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đông Đa	5	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chứa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
285	B6 Vĩnh Hồ	P. Ngã Tư Sổ	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đông Đa	4	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chứa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
286	B7 Vĩnh Hồ	P. Ngã Tư Sổ	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đông Đa	4	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chứa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
287	C3 Vĩnh Hồ	P. Ngã Tư Sổ	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông	Xi nghiệp QL&P TN	4	Chun g cư, tập thể	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chứa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
				Đa	Đông Đa		cũ		3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
288	C4 Vinh Hồ	P. Ngã Tư Sở	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
289	C5 Vinh Hồ	P. Ngã Tư Sở	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
290	C4-313 Tây Sơn	P. Ngã Tư Sở	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
291	E5 Vinh Hồ	P. Ngã Tư Sở	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
292	E6A Vinh Hồ	P. Ngã Tư Sở	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
293	E6B Vinh Hồ	P. Ngã Tư Sở	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
294	Nhà A1 Hào Nam (BT.H	P. Ô Chợ Dừa	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	CM)				Đa				cổ, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không có hệ thống họng nước chữa cháy bên trong nhà	chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy bên trong nhà	3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009				
295	Nhà A2 Hào Nam (BT.H CM)	P. Ô Chợ Dừa	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không có hệ thống họng nước chữa cháy bên trong nhà	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy bên trong nhà	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009			X	
296	Nhà A3 Hào Nam (BT.H CM)	P. Ô Chợ Dừa	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không có hệ thống họng nước chữa cháy bên trong nhà	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy bên trong nhà	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009			X	
297	Nhà A4 Hào Nam (BT.H CM)	P. Ô Chợ Dừa	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không có hệ thống họng nước chữa cháy bên trong nhà	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy bên trong nhà	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009			X	
298	Nhà A5 H. Nam (Tổng Cty XD)	P. Ô Chợ Dừa	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không có hệ thống họng nước chữa cháy bên trong nhà	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy bên trong nhà	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009			X	
299	Nhà A6 H. Nam (Tổng Cty)	P. Ô Chợ Dừa	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chức danh	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	XD)				Đa				cổ, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không có hệ thống họng nước chữa cháy bên trong nhà	chiều sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy bên trong nhà	3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009				
300	Nhà G1 Hào Nam	P. Ô Chợ Dừa	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không có hệ thống họng nước chữa cháy bên trong nhà	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy bên trong nhà	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009			x	
301	Nhà G2 Hào Nam	P. Ô Chợ Dừa	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không có hệ thống họng nước chữa cháy bên trong nhà	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy bên trong nhà	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009			x	
302	Nhà G4 Hào Nam	P. Ô Chợ Dừa	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
303	Nhà G5c Hào Nam	P. Ô Chợ Dừa	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
304	Tập thể Viên Năng Lương Nguyễn từ Ao phe	P. Ô Chợ Dừa	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
305	Nhà A Đình Trung Tự	P. Phương Liên	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN	3	Chung cư, tập thể	- Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
				Đa	Đông Đa		cũ	- Không đảm bảo về số lối thoát nạn	3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không có lối thoát nạn thứ 2 cho công trình	3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD				
306	Nhà C Đình Trung Tự	P. Phương Liên	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
307	Nhà D Đình Trung Tự	P. Phương Liên	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
308	TT Sở Giáo Dục HN	P. Phương Liên	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
309	Nhà A1 TT Công ty For Mach (A1-Phương Liên)	P. Phương Liên	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không có hệ thống họng nước chữa cháy bên trong nhà	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy bên trong nhà	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009			X	
310	A3 - Văn Phòng Chính Phủ	P. Phương Mai	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	4	Tập thể cũ	- Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước	1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
311	A7 - Văn Phòng Chính Phủ	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Tập thể cũ	- Chua trang bị bình chữa cháy - Chua trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chua trang bị bình chữa cháy 2. Chua trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chua trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chua trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	
312	B8 - TT. Bệnh viện Bạch Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	- Chua trang bị bình chữa cháy - Chua trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chua trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chua trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chua trang bị bình chữa cháy 2. Chua trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chua trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chua trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	
313	B9 - TT. Bệnh viện Bạch Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	- Chua trang bị bình chữa cháy - Chua trang bị phương	1. Chua trang bị bình chữa cháy 2. Chua trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chua trang bị Hệ thống cấp	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
								<ul style="list-style-type: none"> - tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009				
314	B12 - TT. Bệnh viện Bạch Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	
315	B13 - Bệnh viện Bạch Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chức danh	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoại ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
316	B14 - Bệnh viện Bạch Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 				X
317	Nhà 11 - TT. Phụng Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 				X
318	Nhà 12 - TT. Phụng Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 				X

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
								<ul style="list-style-type: none"> sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	cháy tự động	4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động						
319	Nhà 13 - TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	6	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 				x	
320	Nhà 14 - TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	6	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Trang bị bình chữa cháy - Trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 				x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn					
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách				
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã		
								ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động									
321	Nhà 15-TT. Phường Mai	P. Phường Mai	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	3	Tập thể cũ	- Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009				x		
322	Nhà 17-TT. Phường Mai	P. Phường Mai	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Tập thể cũ	- Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009				x		
323	D1-TT. Phường Mai	P. Phường Mai	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN	5	Tập thể cũ	- Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà	1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy	1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa	- Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009				x		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
				Đa	Đông Đa			<ul style="list-style-type: none"> - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> cháy xách tay 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 				
324	D2A-TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 			X	
325	D2B-TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
								chỉ dẫn thoát nạn - Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chứa trang bị Hệ thống báo cháy tự động		báo cháy tự động					
326	D2C-TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Tập thể cũ	- Chứa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chứa trang bị bình chữa cháy - Chứa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chứa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chứa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị bình chữa cháy - Chứa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chứa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	
327	D2D-TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Tập thể cũ	- Chứa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chứa trang bị bình chữa cháy - Chứa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà	1. Chứa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị bình chữa cháy - Chứa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chứa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	



TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
328	D3-TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đống Đa	6	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động - Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động - Chưa trang bị Chống tụ khói 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 - Phụ lục D QCVN 06:2010/BXD 			X	
329	D4-TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đống Đa	6	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
330	D5-TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	6	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động - Chưa trang bị Chống tụ khói 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay . 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 - Phụ lục D QCVN 06:2010/BXD 				x
331	D6-TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay . 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 				x
332	D7-TT. (Bộ Nông	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống	Xí nghiệp QL&PT TN	5	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 				x



TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	Nghiệp)			Đa	Đóng Đa			<ul style="list-style-type: none"> - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> cháy xách tay 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 				
333	D8B-TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 			x	
334	D9-TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 			x	



TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chức năng	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
								chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động		báo cháy tự động					
335	D14-TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Tập thể cũ	- Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	
336	D16-TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Tập thể cũ	- Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	



TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
337	D17-TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Tập thể cũ	đồng - Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	
338	D18-TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	- Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	
339	E1- Bộ Công Nghiệp	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Tập thể cũ	- Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố,	1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoại ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
								chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	cháy tự động	bao cháy tự động	TCVN 3890:2009				
340	E2 - TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Tập thể cũ	- Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	
341	E3 - TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Tập thể cũ	- Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	
342	E4 -	P. Phương	Đống	Xí	Xí	4	Tập	- Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chưa trang bị bình chữa	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa				x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chức năng	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	TT. Phương Mai	Mai	Đa	ngành QL&PT N Đổng Đa	ngành QL&PT TN Đổng Đa		thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> cháy xách tay 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 				
343	E5 - TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	5	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 			x	
344	E6 - TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	5	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 			x	



TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chức năng	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
								chỉ dẫn thoát nạn - Chua trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chua trang bị Hệ thống báo cháy tự động		báo cháy tự động					
345	E7 - TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Tập thể cũ	- Chua trang bị bình chữa cháy - Chua trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chua trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chua trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chua trang bị bình chữa cháy 2. Chua trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chua trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chua trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	
346	E8 - TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Tập thể cũ	- Chua trang bị bình chữa cháy - Chua trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chua trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chua trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chua trang bị bình chữa cháy 2. Chua trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chua trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chua trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	
347	E9 -	P. Phương	Đống	Xí	Xí	5	Tập	- Chua lắp	1. Chua lắp đặt họng nước chữa	1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung	- Mục 8.1.1. TCVN			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	TT. Phương Mai	Mai	Đa	ngành QL&PT N Đông Đa	ngành QL&PT TN Đông Đa		thể cũ	đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chứa trang bị bình chữa cháy - Chứa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chứa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chứa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	cháy trong nhà 2. Chứa trang bị bình chữa cháy - Chứa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chứa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009				
348	E10 - TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	4	Tập thể cũ	- Chứa trang bị bình chữa cháy - Chứa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chứa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chứa trang bị bình chữa cháy 2. Chứa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chứa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	
349	E1B - TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Tập thể cũ	- Chứa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chứa trang bị bình chữa cháy - Chứa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn	1. Chứa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị bình chữa cháy - Chứa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chứa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống	- Mục 8.1.1, TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
								chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động		báo cháy tự động					
350	E2B - TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Tập thể cũ	- Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	
351	E5 lắp ghép	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	- Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	



(Handwritten mark)

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
								đồng							
352	E7 lắp ghép	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 			X	
353	H9A-TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 			X	
354	H10-TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cần cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
								chỉ dẫn thoát nạn - Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chứa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	cháy tự động	bảo cháy tự động	TCVN 3890:2009				
355	T1 - Bộ Lao Động	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Tập thể cũ	- Chứa trang bị bình chữa cháy - Chứa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chứa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chứa trang bị bình chữa cháy 2. Chứa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chứa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	
356	T2 - Bộ Lao Động	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Tập thể cũ	- Chứa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chứa trang bị bình chữa cháy - Chứa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chứa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chứa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị bình chữa cháy - Chứa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chứa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
357	T4 - Tổng cục Địa Chính	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	6	Tập thể cũ	đồng - Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	
358	1A - Khách sạn Kim Liên ngõ 78 Đường Giải Phóng	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Tập thể cũ	- Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	
359	1B - Khách sạn Kim Liên	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	6	Tập thể cũ	- Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang	1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện	1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay.	- Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	ngõ 78 Đường Giải phóng				Đa			<ul style="list-style-type: none"> - bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009				
360	A1B - TT. Phương Mai	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay . 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 			x	
361	A8 - Khách sạn Du lịch	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay . 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 			x	



TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/ huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn					
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách				
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã		
								- Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động									
362	A12-Khách sạn Kim Liên	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	3	Tập thể cũ	- Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009				x		
363	A thú y- Ngõ78 Đường Giải Phóng	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	6	Tập thể cũ	- Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009				x		
364	Điện lực 1	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Tập thể cũ	- Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà - Chưa trang	1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện	1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay.	- Mục 8.1.1. TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4				x		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
					Đa			<ul style="list-style-type: none"> bị bình chữa cháy - Chứa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chứa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chứa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009				
365	B3 - Bộ y tế	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chứa trang bị bình chữa cháy - Chứa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chứa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Chứa trang bị bình chữa cháy 2. Chứa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chứa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay . 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	
366	A1 - Tổng cục Địa Chính	P. Phương Mai	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	<ul style="list-style-type: none"> - Chứa trang bị bình chữa cháy - Chứa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Chứa trang bị bình chữa cháy 2. Chứa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chứa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chứa trang bị Hệ thống báo cháy tự động 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay . 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động 	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn					
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách				
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã		
								- Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động									
367	A1 - Kinh doanh Nước sạch	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	- Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009				x		
368	B10 - Kinh doanh Nước sạch	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	- Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3 TCVN 3890:2009				x		
369	Ngõ 78 Đường Giải Phóng	P. Phương Mai	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Tập thể cũ	- Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn	1. Chưa trang bị bình chữa cháy 2. Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo	1. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009 - Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 6.1.3				x		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Tên công trình	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
								chỉ dẫn thoát nạn - Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	cháy tự động	báo cháy tự động	TCVN 3890:2009				
370	A1 Thực phẩm Chùa Bộc (Ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch)	P. Quang Trung	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
371	A2 Thực phẩm Chùa Bộc (Ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch)	P. Quang Trung	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
372	Nhà G1 Học Viện Ngân Hàng(Ngõ 12 Chùa Bộc)	P. Quang Trung	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
373	Nhà G2 Học Viện Ngân Hàng(Ngõ 12 Chùa Bộc)	P. Quang Trung	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
374	Nhà	P. Quang	Đống	Xí	Xí	5	Chung	Không đảm	1. Không có hệ thống cấp nước	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống	- Mục 8.2 TCVN			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	G3 Học Viện Ngân Hàng(Ngõ 12 Chùa Bộc)	Trung	Đa	ngành QL&PT N Đổng Đa	ngành QL&PT TN Đổng Đa		g cư, tập thể cũ	bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	3890.2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
375	5B Tây Sơn TT Đại học Công đoàn(Ngõ 167 Tây Sơn)	P. Quang Trung	Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
376	232 Nguyễn Lương Bằng	P. Quang Trung	Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
377	Nhà I Đại học Công Đoàn	P. Quang Trung	Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
378	Công ty CP tập phẩm Đăng Trần Côn (số chẵn)	P. Quốc Tử Giám	Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2022			X	
379	Công ty CP tập phẩm Đăng Trần Côn (số lẻ)	P. Quốc Tử Giám	Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đổng Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đổng Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2022			X	
380	TT Bộ Luyện	P. Quốc Tử Giám	Đổng Đa	Xí nghiệp	Xí nghiệp	5	Chung cư,	Không đảm bảo vệ hệ	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà.	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Tư nhân	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	Kim 30 Đoàn Thị Điểm			QL&PT N Đồng Đa	QL&PT N Đồng Đa		tập thể cũ	thông phương tiện về PCCC	2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2022				
381	A1 Vinh Hồ	P. Thịnh Quang	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
382	A2 Vinh Hồ	P. Thịnh Quang	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
383	A3 Vinh Hồ	P. Thịnh Quang	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
384	A4 Vinh Hồ	P. Thịnh Quang	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
385	A5 Vinh Hồ	P. Thịnh Quang	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
386	B1 Vinh Hồ	P. Thịnh Quang	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
387	B2 Vinh Hồ	P. Thịnh Quang	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT	Xí nghiệp QL&PT	4	Chung cư, tập	Không đảm bảo về hệ thống phương	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN			x	



TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn		
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách	
													Trên địa phương	Thành phố
				N Đông Đa	TN Đông Đa		thể cũ	tiện về PCCC	xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			
388	C1 Vinh Hồ	P. Thịnh Quang	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x	
389	C2 Vinh Hồ	P. Thịnh Quang	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x	
390	D7 Vinh Hồ	P. Thịnh Quang	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x	
391	D8 Vinh Hồ	P. Thịnh Quang	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x	
392	D9 Vinh Hồ	P. Thịnh Quang	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x	
393	D10 Vinh Hồ	P. Thịnh Quang	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x	
394	D11 Vinh Hồ	P. Thịnh Quang	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009		x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
				Đa	Đông Đa		cũ		3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
395	M1 Yên Lãng	P. Thịnh Quang	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
396	M2 Yên Lãng	P. Thịnh Quang	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
397	M3 Yên Lãng	P. Thịnh Quang	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
398	F1 Yên Lãng	P. Thịnh Quang	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
399	F2 Yên Lãng	P. Thịnh Quang	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
400	F3 Yên Lãng	P. Thịnh Quang	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
401	F4 Yên Lãng	P. Thịnh Quang	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn		
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách	
													Trung ương	Thành phố
					Đa				có, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	3890:2009			
402	K9 Yên Lãng	P. Thịnh Quang	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X
403	K10 Yên Lãng	P. Thịnh Quang	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X
404	K11 Yên Lãng	P. Thịnh Quang	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X
405	5 tầng Bộ nội thương	P. Thịnh Quang	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X
406	Nhà A1 G5-TT, Bưu điện 60 Ngõ Thổ Quan	P. Thổ Quan	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X
407	Nhà A2 - TT, Bưu điện Ngõ Thổ Quan	P. Thổ Quan	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X
408	Nhà A3 TT, Bưu điện	P. Thổ Quan	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009			X

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	Ngõ Thổ Quan			Đa	Đông Đa		cũ		3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
409	Nhà B Ngõ Chiến Thắng	P. Thổ Quan	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
410	Nhà C Ngõ Chiến Thắng	P. Thổ Quan	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
411	Nhà D Ngõ Chiến Thắng	P. Thổ Quan	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
412	Tập thể Điện Lực Ngõ Trung tá	P. Thổ Quan	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
413	Nhà khách C.ty Công trình Viên Thông-60 Thổ Quan	P. Thổ Quan	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
414	E1 Vinh Hồ	P. Trung Liệt	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
415	E2 Vinh Hồ	P. Trung Liệt	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT	Xi nghiệp QL&PT	5	Chung cư, tập	Không đảm bảo về hệ thống phương	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN			x	



TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
				N Đông Đa	TN Đông Đa		thể cũ	tiền về PCCC	xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
416	E3 Vinh Hồ	P. Trung Liet	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
417	E4 Vinh Hồ	P. Trung Liet	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
418	5A ĐH Thủy Lợi	P. Trung Liet	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đông Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
419	6A ĐH Thủy Lợi	P. Trung Liet	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đông Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
420	7A ĐH Thủy Lợi	P. Trung Liet	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đông Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
421	8A ĐH Thủy Lợi	P. Trung Liet	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đông Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
422	9A ĐH Thủy Lợi	P. Trung Liet	Đông Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xi nghiệp QL&P TN	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoại ngân sách	Trong ngân sách		
													Tổng vốn	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
				Đa	Đông Đa		cũ		3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
423	11A ĐH Thủy Lợi	P. Trung Liệt	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
424	12A ĐH Thủy Lợi	P. Trung Liệt	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
425	Nhà 13 ĐH Thủy Lợi	P. Trung Liệt	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
426	A1 Viện ĐH Thủy Lợi	P. Trung Liệt	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
427	A10 Viện ĐH Thủy Lợi	P. Trung Liệt	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
428	A2 Cty tư vấn thủy lợi 1	P. Trung Liệt	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
429	B1 Cty tư vấn thủy lợi 1	P. Trung Liệt	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	



(Handwritten signature)

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn		
												Ngoại ngân sách	Trong ngân sách	
													Trung ương	Thành phố
					Đa				có, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	3890:2009			
430	K Viện Kiểm sát	P. Trung Liệt	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		X	
431	Cty XNK Lâm sản	P. Trung Liệt	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		X	
432	Ngõ 9A Ngõ Chợ Khâm Thiên	P. Trung Phụng	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		X	
433	A1 - Khương Thượng	P. Trung Tự	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		X	
434	A2 - Khương Thượng	P. Trung Tự	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		X	
435	A3 - Khương Thượng	P. Trung Tự	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		X	
436	A4 - Khương Thượng	P. Trung Tự	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chức danh tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cấu trúc áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
													Tư nhân	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
437	A5 - Khương Thượng	P. Trung Tự	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x	
438	A6 - Khương Thượng	P. Trung Tự	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x	
439	A7 - Khương Thượng	P. Trung Tự	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x	
440	A8 - Khương Thượng	P. Trung Tự	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x	
441	A9 - Khương Thượng	P. Trung Tự	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x	
442	A10 - Khương Thượng	P. Trung Tự	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x	
443	A11 - Khương Thượng	P. Trung Tự	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
444	A12 - Khuon g Thuận g	P. Trung Tự	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đống Đa	5	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
445	B1 - Khuon g Thuận g	P. Trung Tự	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đống Đa	5	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
446	B2 - Khuon g Thuận g	P. Trung Tự	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đống Đa	5	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
447	B3 - Khuon g Thuận g	P. Trung Tự	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đống Đa	5	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
448	B4 - Khuon g Thuận g	P. Trung Tự	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đống Đa	5	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
449	H1 - TT. Viên năng lượng	P. Trung Tự	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đống Đa	5	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
450	E4 - TT. Đại học Y	P. Trung Tự	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&P TN Đống Đa	4	Chun g cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
451	A1 -	P. Trung	Đống	Xi	Xi	5	Chun	Không đảm	1. Không có hệ thống cấp nước	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống	- Mục 8.2 TCVN			X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	Trung Tự	Tự	Đa	ngành QL&PT N Đống Đa	ngành QL&PT TN Đống Đa		g cư, tập thể cũ	bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	chứa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
452	A2 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
453	B1 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
454	B2 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
455	B3 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
456	B4 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
457	B5 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
458	B6 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đống Đa	Xí nghiệp	Xí nghiệp	5	Chung cư,	Không đảm bảo vệ hệ	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà.	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	Tự			QL&PT N Đồng Đa	QL&PT TN Đồng Đa		tập thể cũ	thông phương tiện về PCCC	2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
459	C1 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đồng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
460	C2 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đồng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
461	C3 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đồng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
462	C4 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đồng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
463	C5 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đồng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
464	C6 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đồng Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đồng Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				x
465	D1 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT	Xí nghiệp QL&PT	5	Chung cư, tập	Không đảm bảo về hệ thống phương	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN				x

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
				N Đông Đa	TN Đông Đa		thể cũ	tiện về PCCC	xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
466	D2 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
467	D3 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
468	D4 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
469	D5 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
470	D6 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
471	D7 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
472	D8 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
				Đa	Đông Đa		cũ		3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
473	D9 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
474	E5 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
475	E5B - Trung Tự	P. Trung Tự	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
476	E6 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
477	G1 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
478	G2 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
479	G3 - Trung Tự	P. Trung Tự	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoại ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
					Đa				có, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	3890:2009				
480	A1 TT Văn Chương	P. Văn Chương	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
481	A2 Văn Chương	P. Văn Chương	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
482	A3 Văn Chương	P. Văn Chương	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
483	A4 TT Văn Chương	P. Văn Chương	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
484	A5 Văn Chương	P. Văn Chương	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
485	A6 TT Văn Chương	P. Văn Chương	Đống Đa	Xi nghiệp QL&PT	Xi nghiệp QL&PT	2	Chung cư, tập	Không đảm bảo về hệ thống phương	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	g			N Đông Đa	TN Đông Đa		thể cũ	tiện về PCCC	nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	hạng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
486	A7 TT Văn Chương	P. Văn Chương	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&P TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
487	A8 TT Văn Chương	P. Văn Chương	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&P TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
488	A9 TT Văn Chương	P. Văn Chương	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&P TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
489	A10 TT Văn Chương	P. Văn Chương	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&P TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
490	A11 TT Văn Chương	P. Văn Chương	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&P TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chức danh	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
491	A12 TT Văn Chương	P. Văn Chương	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x		
492	B1 TT Văn Chương	P. Văn Chương	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x		
493	B2 TT Văn Chương	P. Văn Chương	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x		
494	E1 TT Văn Chương	P. Văn Chương	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x		
495	D1 TT Văn Chương	P. Văn Chương	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009		x		
496	AB-40 Linh Quang	P. Văn Chương	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009		x		



TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chức danh tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
				Đa	Đông Đa		cũ		3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
497	CD - 40 Linh Quang	P. Văn Chương	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			X	
498	40 Linh Quang	P. Văn Chương	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				X
499	A5 Trần Quý Cáp	P. Văn Chương	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				X
500	A6 Trần Quý Cáp	P. Văn Chương	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				X
501	A9 Trần Quý Cáp (ngách 88/33)	P. Văn Chương	Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đông Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đông Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				X

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
502	Nhà 2 tầng 14 Nguyễn Khuyến	P. Văn Miếu	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
503	Nhà 6 tầng 14 Nguyễn Khuyến	P. Văn Miếu	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	6	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
504	Tổng C.ty Vật Tư Nông Nghiệp - Ngõ Tắt Tô nhà B2	P. Văn Miếu	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	6	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
505	461 Trần Quý Cap	P. Văn Miếu	Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT N Đống Đa	Xí nghiệp QL&PT TN Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009			x	
506	Nhà tập thể học viện KTQS 1	Ngách 150 ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng	Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
507	Nhà tập thể học viện KTQS 2	Ngách 150 ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng	Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chỗ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
508	Nhà tập thể học viên KTQS 3	Ngách 150 ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng	Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
509	Khu tập thể phường Ô Chợ Dừa	Phường Ô Chợ Dừa	Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
510	Khu tập thể bộ tư lệnh thông tin	8B Vũ Thanh, phường Ô Chợ Dừa	Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	3	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
511	Nhà B4 Nam Thành Công	Ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ	Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
512	Tập thể bình đoàn 11	111 Láng Hạ, phường Láng Hạ	Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
513	Nhà A4	Tập thể tổng cục kỹ thuật, phường Nam Đồng	Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
514	Nhà A1	Tập thể học viện kỹ thuật quân sự, phường Nam Đồng	Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
515	Nhà	Tập thể học	Đống Đa	UBND	UBND	5	Chung	Không đảm	1. Không có hệ thống cấp nước	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống	- Mục 8.2 TCVN				

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chỉ đạo tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	A2	viện kỹ thuật quân sự, phường Nam Đồng	Đa	Quận Đống Đa	Quận Đống Đa		g cư, tập thể cũ	bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	chứa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
516	Nhà A3	Tập thể học viện kỹ thuật quân sự, phường Nam Đồng	Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	4	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
517	Nhà H1	Tập thể cục xăng dầu, phường Phương Mai	Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
518	Nhà H2	Tập thể cục xăng dầu, phường Phương Mai	Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Chưa lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị bình chữa cháy - Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động	1. Yêu cầu lắp đặt bổ sung họng nước chữa cháy trong nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 2. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 4. Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
519	Nhà H94 viện vệ sinh phòng dịch	Phường Trung Liệt	Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
520	Nhà D7 - Vinh Hồ	Phường Thịnh Quang	Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo vệ hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009				



TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngô ài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
							cũ		3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
521	Nhà B3 - Vĩnh Hồ	Phường Thịnh Quang	Đông Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
522	Nhà A49 Thái Thịnh	Phường Thịnh Quang	Đông Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có bình chữa cháy xách tay 4. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà 3. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 4. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
523	Nhà K40B QCPK KQ	Phường Khương Thượng	Đông Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	2	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
524	Nhà X81 - QKTĐ	Phường Hàng Bột	Đông Đa	UBND Quận Đống Đa	UBND Quận Đống Đa	5	Chung cư, tập thể cũ	Không đảm bảo về hệ thống phương tiện về PCCC	1. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Không có bình chữa cháy xách tay 3. Không có đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn EXIT 4. Không đủ số lối thoát nạn theo quy định	1. Yêu cầu bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 2. Yêu cầu bổ sung bình chữa cháy xách tay. 3. Yêu cầu bổ sung phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 4. Yêu cầu bổ sung số lối thoát nạn ra khỏi ngôi nhà không được ít hơn hai	- Mục 8.2 TCVN 3890:2009 - Mục 8.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 5.1.1 TCVN 3890:2009 - Mục 10.1.4 TCVN 3890:2009				
525	Trường tiểu học Tân Lĩnh	thôn Đức Thịnh, xã Tân Lĩnh	Ba Vì	UBND huyện Ba Vì	Trường học Tân Lĩnh	diện tích xây dựng 940m ² gồm các khu vực: 01 dãy nhà văn phòng dãy nhà lớp học phía Tây Bắc được xây dựng 2010	Trường học, cơ sở giáo dục	03 dãy nhà lớp học, 01 dãy nhà phòng truyền thống, thư viện chưa được trang bị hệ thống họng nước chữa cháy vách	Chưa trang bị họng nước chữa cháy vách tường, hệ thống báo cháy tự động, đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn	Trang bị: 1. Bình chữa cháy xách tay 2. Họng nước chữa cháy vách tường 3. Hệ thống báo cháy tự động 4. Đèn chiếu sáng sự cố 5. Biển chỉ dẫn thoát nạn 6. Lắp đặt bổ sung lối thoát nạn tại 02 dãy nhà 2 tầng	1. Điều 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD. 2. Mục 8 TCVN 3890-2009 3. Mục 6 TCVN 3890-2009. 4. Mục 10 TCVN 3890-2009. 6. điều 3.2.7, điều 3.2.8 QCVN				x

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
						<p>nhận bản giao đưa vào hoạt động từ năm 2010 có diện tích khoảng 200m2 cao 02 tầng. Dãy nhà phòng học hướng Đông Bắc được xây dựng từ năm 1999 bản giao đưa vào hoạt động năm 2000 có diện tích khoảng 200m2 cao 02 tầng, dãy nhà học hướng Đông Nam được xây dựng từ năm 2000 bản giao đưa vào hoạt động năm 2001 có diện tích khoảng 200m2 cao 02 tầng. Khu nhà hiệu bộ được xây dựng từ năm 2015 có diện tích khoảng 150m2. Khu nhà chờ, Phòng truyền thông được xây dựng từ năm 2003 có diện tích 100m2. Thư viện có diện tích 90m2 được xây dựng từ 2008</p>		tường, hòng nước chữa cháy ngoài nhà.				06-2010/BXD				
526	Trường Mầm Non	Xã Châu Sơn,	Ba Vì	UBND huyện Ba Vì	Trường Mầm Non	Diện tích xây dựng 710 m2.	Trường	Nhà học 02 tầng có 01	Chưa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn,	Trang bị: 1. Bình chữa cháy xách tay	1. Điều 3.2.6 QCVN 06:2010/BXD.					

x
②

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	non Châu Sơn			Vi	non Châu Sơn	Gồm các khu vực: + Nhà học 02 tầng kết cấu bê tông cốt thép, tường gạch, mái bằng có diện tích xây dựng khoảng 600 m ² , gồm 04 phòng học mỗi phòng có diện tích 70 m ² và 04 phòng hành chính, 01 cầu thang bộ. + Nhà học 01 tầng kết cấu bê tông cốt thép, tường gạch, mái bằng có diện tích xây dựng khoảng 200 m ² , gồm 03 phòng học. + Nhà bếp 01 tầng kết cấu bê tông cốt thép, tường gạch, mái bằng có diện tích 100 m ² .	học, cơ sở giáo dục	cầu thang bộ	bảo cháy tự động	2. Hạng nước chữa cháy vách tường 3. Hệ thống bảo cháy tự động 4. Đèn chiếu sáng sự cố 5. Biển chỉ dẫn thoát nạn	2. Mục 8 TCVN 3890-2009 3. Mục 6TCVN 3890-2009. 4. Mục 10 TCVN 3890-2009.				
527	Trường TH Tân Hồng	Xã Tân Hồng,	Ba Vì	UBND huyện Ba Vì	Trường TH Tân Hồng	Diện tích xây dựng 720 m ² . Gồm các khu vực: + Nhà học 02 tầng kết cấu bê tông cốt thép, tường gạch, mái bằng có diện tích xây dựng khoảng 450 m ² , gồm 20 phòng học mỗi phòng có diện tích 45	Trường học, cơ sở giáo dục	Nhà học cao 2 tầng phía Tây có 01 cầu thang thoát nạn	Chưa trang bị hạng nước chữa cháy vách tường, hệ thống báo cháy tự động, đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn	Trang bị: 1. Bình chữa cháy xách tay 2. Hạng nước chữa cháy vách tường 3. Hệ thống bảo cháy tự động 4. Đèn chiếu sáng sự cố 5. Biển chỉ dẫn thoát nạn	1. Điều 3.2.6 của QCVN 06. 2. Mục 8 TCVN 3890-2009 3. Mục 6TCVN 3890-2009. 4. Mục 10 TCVN 3890-2009.				x

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
											Trung ương		Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã		
						m ² , 3 cầu thang bộ (2 dãy nhà 2 tầng nối với nhau tạo thành chữ L). + Nhà cấp 4 có diện tích 270 m ² chia 6 phòng hiệu bộ										
528	Trường tiểu học Cổ Đô	Xa Cổ Đô, huyện Ba Vì, TP Hà Nội	Ba Vì	UBND huyện Ba Vì	Trường tiểu học Cổ Đô	Nhà trường được xây dựng trên mảnh đất có tổng diện tích là 6983 m ² . Các hạng mục công trình gồm: 01 sân chơi, 03 dãy nhà 02 tầng, 01 nhà đa năng, được xây dựng kiên cố được dùng để làm dãy hiệu bộ, phòng y tế và phòng học.	Trường học, cơ sở giáo dục	Nhà trường được xây dựng trên mảnh đất có tổng diện tích là 6983 m ² . Các hạng mục công trình gồm: 01 sân chơi, 03 dãy nhà 02 tầng, 01 nhà đa năng, được xây dựng kiên cố được dùng để làm dãy hiệu bộ, phòng y tế và phòng học.	Chưa trang bị hệ thống bảo cháy tự động. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, trụ tiếp nước ngoài nhà hiện không còn hoạt động. Công trường có chiều cao khoảng 3,5m, rộng khoảng 3,5m, không đảm bảo theo quy định.	Trang bị: 1. Hệ thống bảo cháy tự động. 2. Kiểm tra, bảo dưỡng họng nước chữa cháy trong nhà, trụ tiếp nước ngoài nhà. 3. Cải tạo sửa chữa công trường đảm bảo theo quy định	1. Mục 6.1.3 TCVN 3890-2009 2. TCVN 3890-2009 3. Mục 5.2 QCVN06:2010/BXD				x	
529	Trường tiểu học Tây Đằng A	Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội	Ba Vì	UBND huyện Ba Vì	Trường tiểu học Tây Đằng A	Cơ sở có tổng diện tích đất 5100m ² , tổng diện tích xây dựng 816m ² , gồm các hạng mục công trình sau: 1. Dãy nhà học A xây dựng năm 1996, cao 02 tầng có kết cấu bê tông cốt thép trướng xây gạch, diện tích xây dựng 360m ² /sàn, 01 cầu thang bộ thông từ tầng 1 lên tầng 2, gồm	Trường học, cơ sở giáo dục	02 dãy nhà học 02 tầng; 01 dãy nhà hiệu bộ	Chưa trang bị hệ thống bảo cháy tự động. Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn. 02 dãy nhà học 02 tầng mỗi dãy nhà thiếu 01 lối thoát nạn	Trang bị: 1. Bình chữa cháy xách tay 2. Trụ nước chữa cháy ngoài nhà 3. Hệ thống bảo cháy tự động 4. Đèn chiếu sáng sự cố 5. Biển chỉ dẫn thoát nạn 6. Lắp đặt bổ sung lối thoát nạn tại 02 dãy nhà 2 tầng	1. Điều 5.1 TCVN 3890:2009; 2. điều 8.1.1 TCVN 3890:2009; 3. Điều 6.1.3 TCVN 3890:2009; 4. điều 10.1.4 TCVN 3890:2009; 5. điều 10.1.6 TCVN 3890:2009; 6. điều 3.2.7, điều 3.2.8 QCVN 06:2010/BXD					x



TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn					
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách				
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã		
						10 phòng học; 2. Dãy nhà học B xây dựng năm 2000, cao 02 tầng có kết cấu bê tông cốt thép tường xây gạch, diện tích xây dựng 340m2/sàn, 01 cầu thang bộ thông từ tầng 1 lên tầng 2, gồm: 09 phòng học, 01 phòng thư viện; 3. Nhà hiệu bộ xây dựng năm 1997, cao 01 tầng có kết cấu bê tông cốt thép tường xây gạch, diện tích xây dựng 116m2, gồm: 01 phòng họp, 02 phòng làm việc.											
530	Tập thể số 10	Số 10 Đoàn Trần Nghiệp	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	172 m2	Nhà tập thể	Khối nhà ở									
531	Chung cư A10	A10- Phố 8/3	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	4 tầng, 672.6m2, cao 12m	Chung cư	Khối nhà ở	Chưa trang bị: Nội quy tiêu lệnh; đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu sáng sự cố	Trang bị bổ sung: Nội quy tiêu lệnh; đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu sáng sự cố	TCVN 3890:2009		x				
532	Chợ Hòa Bình	Nằm trên các tuyến phố Trần Cao Vân, Yên Bái II,	Hai Bà Trưng	BQL Chợ Hòa Bình - UBND Quận	BQL Chợ Hòa Bình - UBND Quận		Chợ tạm										

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoại ngân sách	Trong ngân sách		
													Tên nguồn	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
		Chùa Vua, Ngõ Thịnh Yên, Ngõ Trần Cao Vân			Quận										
533	Tập thể Bệnh viện 108	Số 39 Trần Khánh Dư	Hai Bà Trưng	Bệnh viện TW 108	Bệnh viện TW 109		Nhà tập thể								
534	Tập thể Văn Tái Thủy 1	Số 830 Bạch Đằng	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT		Nhà tập thể								
535	Tập thể 108	Số 1 Trần Thánh Tông	Hai Bà Trưng	Bệnh viện TW 108	Bệnh viện TW 108		Nhà tập thể								
536	Tập thể điện lực & trung tâm thí nghiệm điện	Số 51 Nguyễn Khoái	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT		Nhà tập thể								
537	Tập thể bưu điện A1	Số 327 Thanh Nhân	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	5 tầng, 1108m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	5 tầng, 1108m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009				
538	Tập thể A2B	Số 94 Thanh Nhân	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	810,79 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	810,79 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009				
539	Tập thể A3	Số 269 Thanh Nhân	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	517,5 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	517,5 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009				
540	Tập thể 92A3B	Số 92 Thanh Nhân	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT	Xí nghiệp QL và PT	2372,8 m2	Chung cư, Nhà	2372,8 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ	TCVN 3890:2009				

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
				nhà Quán HBT	PT nhà Quán HBT		tập thể, Nhà ở		thông hơng nước chữa cháy trong nhà	hệ thống hơng nước chữa cháy trong nhà					
541	Tập thể A6	Số 257 Thanh Nhân	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quán HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quán HBT	374 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	374 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống hơng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống hơng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009				
542	Tập thể A7 Tập thể Xây Dựng	Số 2 Bùi Ngọc Dương	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quán HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quán HBT	1136, 73 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	1136, 73 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống hơng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống hơng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009				
543	Tập thể A9; Tập thể xây dựng	Số 1 Bùi Ngọc Dương	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quán HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quán HBT	941,5 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	941,5 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống hơng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống hơng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009				
544	Tập thể A5; Tập thể Hải quan	Số 92 Thanh Nhân	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quán HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quán HBT	2111,6 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	2111,6 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống hơng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống hơng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009				
545	Tập thể 90A3B	Số 90 Thanh Nhân	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quán HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quán HBT	1000 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	1000 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống hơng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống hơng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009				
546	Tập thể B1 Trại Găng	Ngõ Trại Găng	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quán HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quán HBT	2914,5 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	2914,5 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống hơng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống hơng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009				
547	Tập thể B2 Trại Găng	Ngõ Trại Găng	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quán	Xí nghiệp QL và PT nhà	2914,5 m2	Chung cư, Nhà tập	2914,5 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống hơng nước chữa cháy	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống hơng nước chữa cháy	TCVN 3890:2009				

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chức danh tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
				HBT	Quản HBT		thể, Nhà ở		trong nhà	trong nhà					
548	Tập thể B2b Trại Găng	Ngõ Trại Găng	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	919,5 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	919,5 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009				
549	Tập thể B3 Trại Găng	Ngõ Trại Găng	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	1323 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	1323 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009				
550	Tập thể B6 Trại Găng	Ngõ Trại Găng	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	790 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	790 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009				
551	Tập thể B7 Trại Găng	Ngõ Trại Găng	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	119,9 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	119,9 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009				
552	Tập thể B9 Trại Găng	Ngõ Trại Găng	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	346 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	346 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009				
553	Tập thể B10 Trại Găng	Ngõ Trại Găng	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	346 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	346 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009				
554	Tập thể B11 Trại Găng	Ngõ Trại Găng	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	1108,55 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	1108,55 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009				

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn					
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách				
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã		
					HBT		Nhà ở										
555	TT xuất bản Bộ Giáo dục	Ngách 26 Đinh Đông	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	2356,1 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	2356,1 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009						
556	Tập thể A18	Số 86 Thanh Nhân	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	1815,6 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	1815,6 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009						
557	Tập thể CI 94 Võ Thị Sáu	Số 94 Võ Thị Sáu	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	1322 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	1322 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009						
558	Nhà 5C, 7C1B Tập thể	Số 96 Võ Thị Sáu	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	3855,52 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	3855,52 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009						
559	Nhà C4, C5	Số 90 Võ Thị Sáu	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	2923,75 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	2923,75 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009						
560	Tập thể	Số 96 Võ Thị Sáu	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	667,8 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	667,8 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009						
561	Tập thể Thanh niên Xung Kịch	Số 84 Võ Thị Sáu	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	992,9 m2	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	992,9 m2	Chưa trang bị nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	Trang bị bổ sung nội quy tiêu lệnh; Chưa trang bị đèn Exit, chiếu sáng sự cố; Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà	TCVN 3890:2009						

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chức danh tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
562	Nhà 39 ngõ 187 phố Hồng Mai	Nhà 39 ngõ 187 Hồng Mai	Hai Bà Trưng	CTCPT M xây dựng xi măng	CTCP TM xây dựng xi măng	2 tầng, 479m ² , cao 6m	Nhà tập thể									
563	Nhà 41 ngõ 187 phố Hồng Mai	Nhà 41 ngõ 187 Hồng Mai	Hai Bà Trưng	CTCPT M xây dựng xi măng	CTCP TM xây dựng xi măng	5 tầng, 972m ² , cao 15m	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở									
564	Nhà B1 189 phố Thanh Nhân	Nhà B1 Số 189 Thanh Nhân	Hai Bà Trưng	Bộ Lâm Nghiệp	Bộ Lâm Nghiệp	2 tầng, 789m ² , cao 6m	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở									
565	Nhà B2 189 phố Thanh Nhân	Nhà B2 Số 189 Thanh Nhân	Hai Bà Trưng	Bộ Lâm Nghiệp	Bộ Lâm Nghiệp	4 tầng, 756m ² , cao 12m	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở									
566	Nhà B3 189 phố Thanh Nhân	Nhà B3 Số 189 Thanh Nhân	Hai Bà Trưng	Bộ Lâm Nghiệp	Bộ Lâm Nghiệp	4 tầng, 861m ² , cao 12m	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở									
567	Nhà B4 189 phố Thanh Nhân	Nhà B4 Số 189 Thanh Nhân	Hai Bà Trưng	Bộ Lâm Nghiệp	Bộ Lâm Nghiệp	2 tầng, 578m ² , cao 6m	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở									
568	Nhà B5 189 phố Thanh Nhân	Nhà B5 Số 189 phố Thanh Nhân	Hai Bà Trưng	Bộ Lâm Nghiệp	Bộ Lâm Nghiệp	3 tầng, 650m ² , cao 9m	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở									
569	Nhà	Nhà 42A	Hai Bà Trưng	CTCP	CTCP	2 tầng,	Chun									

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
	42A ngõ 164 phố Hồng Mai	Ngõ 164 Hồng Mai	Trung	viễn thông tin học Bưu Điện	viễn thông tin học Bưu Điện	595m2, cao 6m	g cư, Nhà tập thể, Nhà ở									
570	Nhà 42B ngõ 164 phố Hồng Mai	Nhà 42B ngõ 164 Hồng Mai	Hai Bà Trưng	CTCP viễn thông tin học Bưu Điện	CTCP viễn thông tin học Bưu Điện	5 tầng, 670m2, cao 15m	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở									
571	Nhà B16 ngõ 158 phố Hồng Mai	Nhà B16 ngõ 158 Hồng Mai	Hai Bà Trưng	CTCP viễn thông tin học Bưu Điện	CTCP viễn thông tin học Bưu Điện	4 tầng, 310m2, cao 12m	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở									
572	Nhà B17 ngõ 158 phố Hồng Mai	Nhà B17 ngõ 158 Hồng Mai	Hai Bà Trưng	CTCP viễn thông tin học Bưu Điện	CTCP viễn thông tin học Bưu Điện	4 tầng, 310m2, cao 12m	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở									
573	Nhà B18 ngõ 158 phố Hồng Mai	Nhà B18 ngõ 158 Hồng Mai	Hai Bà Trưng	CTCP viễn thông tin học Bưu Điện	CTCP viễn thông tin học Bưu Điện	3 tầng, 324m2, cao 9m	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở									
574	Nhà B19 ngõ 158 phố Hồng Mai	Nhà B19 ngõ 158 Hồng Mai	Hai Bà Trưng	CTCP viễn thông tin học Bưu Điện	CTCP viễn thông tin học Bưu Điện	2 tầng,	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở									
575	Nhà 170 phố Hồng Mai	Số 170 Hồng Mai	Hai Bà Trưng	Công ty xây dựng công nghiệp	Công ty xây dựng công nghiệp	3 tầng, 420m2, cao 9m	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở									
576	Nhà 43 ngách	Nhà 43 ngách	Hai Bà Trưng	Bộ Công An	Bộ Công	2 tầng, 416m2, cao	Chung cư,									

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	107/45 phố Hồng Mai	107/45 Phố Hồng Mai			An	6m	Nhà tập thể, Nhà ở								
577	Nhà B - 129 Thanh Nhân	Số 129 Thanh Nhân	Hai Bà Trưng	Công ty điện than	Công ty điện than	5 tầng, 196m2, cao 15m	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở								
578	Nhà C - 129 Thanh Nhân	Số 129 Thanh Nhân	Hai Bà Trưng			5 tầng, 384m2, cao 15m	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở								
579	Nhà A - 131 Thanh Nhân	Số 131 Thanh Nhân	Hai Bà Trưng			5 tầng, 380m2, cao 15m	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở								
580	Tập thể 31 Thi Sách	Số 31 Thi Sách	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	6 tầng, 505m2	Nhà tập thể	Khởi nhà ở	Không có hệ thống báo cháy, hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn và bảng nội quy tiêu lệnh về PCCC	Trang bị bổ sung hệ thống báo cháy, hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn và bảng nội quy tiêu lệnh về PCCC	QCVN 06:2010; TCVN 3890:2009				
581	Tập thể 96-98 Phố Huế	Số 96-98 Phố Huế	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	4 tầng, 788.1m2	Nhà tập thể	Khởi nhà ở	Không có hệ thống báo cháy, hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn và bảng nội quy tiêu lệnh về PCCC	Trang bị bổ sung hệ thống báo cháy, hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn và bảng nội quy tiêu lệnh về PCCC	QCVN 06:2010; TCVN 3890:2009				
582	Tập thể 94 Phố Huế	Số 94 Phố Huế	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	4 tầng, 143m2	Nhà tập thể	Khởi nhà ở	Không có hệ thống báo cháy, hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn và bảng nội quy tiêu lệnh về PCCC	Trang bị bổ sung hệ thống báo cháy, hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn và bảng nội quy tiêu lệnh về PCCC	QCVN 06:2010; TCVN 3890:2009				
583	Tập thể Nhà hát Tuổi trẻ	Số 23 Ngõ Thi Nhậm	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	3 tầng, 405m2	Nhà tập thể	Khởi nhà ở	Không có hệ thống báo cháy, hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn và bảng nội quy tiêu lệnh về PCCC	Trang bị bổ sung hệ thống báo cháy, hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn và bảng nội quy tiêu lệnh về PCCC	QCVN 06:2010; TCVN 3890:2009				

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
584	Tập thể Bưu Điện	Số 27 Trần Xuân Soạn	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	2 tầng, 83.5m2	Nhà tập thể	Khởi nhà ở	Không có hệ thống báo cháy, hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn và bảng nội quy tiêu lệnh về PCCC	Trang bị bổ sung hệ thống báo cháy, hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn và bảng nội quy tiêu lệnh về PCCC	QCVN 06:2010; TCVN 3890:2009				
585	Tập thể Thông Tân Xã Việt Nam	Số 76 Thọ Lão	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	5 tầng, 758.3m2	Nhà tập thể	Khởi nhà ở	Chưa trang bị bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn.	Trang bị bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn.	TCVN 3890:2009				
586	Tập thể 18C Đồng Nhân	Số 18C Đồng Nhân	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	5 tầng,	Nhà tập thể	Khởi nhà ở	Chưa trang bị bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn.	Trang bị bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn.	TCVN 3890:2009				
587	Nhà F1 - Tập thể 190 Lò Đức	Số 190 Lò Đức	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	3 tầng, 1257.9m2	Nhà tập thể	Khởi nhà ở	Chưa trang bị bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn.	Trang bị bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn.	TCVN 3890:2009				
588	Nhà F2 - Tập thể 190 Lò Đức	Số 190 Lò Đức	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	3 tầng, 671.5m2	Nhà tập thể	Khởi nhà ở	Chưa trang bị bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn.	Trang bị bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn.	TCVN 3890:2009				
589	Nhà F3 - Tập thể 190 Lò Đức	Số 190 Lò Đức	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	3 tầng, 1260.7m2	Nhà tập thể	Khởi nhà ở	Chưa trang bị bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn.	Trang bị bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn.	TCVN 3890:2009				
590	Nhà F5 - Tập thể 190 Lò Đức	Số 190 Lò Đức	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	5 tầng, 796.9m2	Nhà tập thể	Khởi nhà ở	Chưa trang bị bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn.	Trang bị bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn.	TCVN 3890:2009				
591	Nhà H - Tập thể 190 Lò Đức	Số 190 Lò Đức	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	2 tầng, 359.6m2	Nhà tập thể	Khởi nhà ở	Chưa trang bị bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn.	Trang bị bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn.	TCVN 3890:2009				
592	Tập thể Nhà Hội	Số 51 Cầm Hội	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp	Xí nghiệp	4 tầng, 548.9m2	Nhà tập	Khởi nhà ở	Chưa trang bị bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố,	Trang bị bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn	TCVN 3890:2009				

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoại ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	A1			QL và PT nhà Quận HBT	QL và PT nhà Quận HBT		thê		đèn chỉ dẫn thoát nạn.	chỉ dẫn thoát nạn.					
593	Tập thể Nhà A2	Số 51 Cầm Hội	Hai Bà Trưng	Xi nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xi nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	5 tầng, 645.1m2	Nhà tập thể	Khởi nhà ở	Chưa trang bị bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn.	Trang bị bình chữa cháy xách tay, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn.	TCVN 3890:2009				
594	Tập thể TTX2	Ngõ 34 Phố Bùi Ngọc Dương	Hai Bà Trưng	Xi nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xi nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	5 tầng, 630m2	Nhà tập thể								
595	Tập thể TTX3	Ngõ 34 Phố Bùi Ngọc Dương	Hai Bà Trưng	Xi nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xi nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	5 tầng, 630m2	Nhà tập thể								
596	Tập thể TTX4	Ngõ 34 Phố Bùi Ngọc Dương	Hai Bà Trưng	Xi nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xi nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	3 tầng, 630m2	Nhà tập thể								
597	Tập thể	Ngõ 295 Bạch Mai	Hai Bà Trưng	Xi nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xi nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	4 tầng	Nhà tập thể								
598	Tập thể	Ngõ 320 Bạch Mai	Hai Bà Trưng	Xi nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xi nghiệp QL và PT nhà Quận HBT		Nhà tập thể								
599	Tập thể	Số 282 Bạch Mai	Hai Bà Trưng	Xi nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xi nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	2 tầng	Nhà tập thể								
600	Tập thể	Số 22 Ngõ 58 Tạ Quang Bửu	Hai Bà Trưng	Xi nghiệp QL và PT nhà Quận	Xi nghiệp QL và PT nhà	2 tầng	Nhà tập thể								



(Handwritten signature)

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoại ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
				HBT	Quản HBT											
601	Tập thể	Số 12 Ngõ 357 Bạch Mai	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	2 tầng	Nhà tập thể									
602	Tập thể	Số 22/15 Ngõ Mai Hương	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	8 Tầng	Nhà tập thể									
603	Tập thể D5	Ngõ 1 phố 8/3 Minh Khai	Hai Bà Trưng	Đã bán nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước			Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở									
604	Tập thể D6	Ngõ 1 phố 8/3 Minh Khai	Hai Bà Trưng	Đã bán nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước			Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở									
605	Tập thể 242A	242A ngõ Gốc Đẻ	Hai Bà Trưng	Đã bán nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước			Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở									
606	Tập thể 242B	242B ngõ Gốc Đẻ	Hai Bà Trưng	Đã bán nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước			Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở									
607	Tập thể 125B	Ngách 33 Ngõ Hòa Bình 7	Hai Bà Trưng	Đã bán nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước			Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở									
608	Tập thể	Ngách 33	Hai Bà Trưng	Đã bán			Chung									

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	125C	Ngõ Hòa Bình 7	Trung	nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước			g cư, Nhà tập thể, Nhà ở								
609	Tập thể 125A	Ngách 33 Ngõ Hòa Bình 7	Hai Bà Trưng	Đã bán nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước			Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở								
610	Tập thể Nhà A	124 Minh Khai	Hai Bà Trưng	Đã bán nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước			Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở								
611	Tập thể nhà Nhật	124 Minh Khai	Hai Bà Trưng	Đã bán nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước			Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở								
612	Tập thể Bộ LĐTB XH	Ngõ Hòa Bình 4	Hai Bà Trưng	Đã bán nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước			Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở								
613	Tập thể Bộ nội thương	346 Minh Khai	Hai Bà Trưng	Đã bán nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước			Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở								
614	Tập thể 125E	Ngách 33 Ngõ Hòa Bình 7	Hai Bà Trưng	Đã bán nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước			Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở								
615	Tập thể 125D	Ngách 33 Ngõ Hòa	Hai Bà Trưng	Đã bán nhà thuộc			Chung cư,								

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
		Bình 7		quyền sở hữu nhà nước			Nhà tập thể, Nhà ở									
616	Tập thể	Số 308 Minh Khai	Hai Bà Trưng	Đã bán nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước			Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở									
617	Nhà tập thể	33 Nguyễn Bình Khiêm	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	4 tầng, 1000 m ²	Nhà tập thể	Khởi nhà ở	Chưa trang bị họng nước chữa cháy vách tường và hệ thống chiếu sáng sự cố		TCVN 3890:2009					x
618	Tập thể 16A Hàn Thuyên	16A Hàn Thuyên	Hai Bà Trưng	UBND Thành Phố Hà Nội	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	4 tầng; 200m ² có 1 cầu thang bộ; công năng sử dụng để ở	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	Nhà tập thể	Chưa trang bị bình chữa cháy xách tay; Chưa trang bị đèn chiếu sáng sự cố.	- Trang bị bình chữa cháy xách tay. - Trang bị hệ thống chiếu sáng sự cố.	QCVN 06:2010; TCVN 3890:2009		x			
619	Tập thể 16B Hàn Thuyên	16B Hàn Thuyên	Hai Bà Trưng	UBND Thành Phố Hà Nội	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	4 tầng; 240m ² có 1 cầu thang bộ; công năng sử dụng để ở	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	Nhà tập thể	Chưa trang bị bình chữa cháy xách tay; Chưa trang bị đèn chiếu sáng sự cố.	- Trang bị bình chữa cháy xách tay. - Trang bị hệ thống chiếu sáng sự cố.	QCVN 06:2010; TCVN 3890:2009		x			
620	Tập thể 30 Hàn Thuyên	30 Hàn Thuyên	Hai Bà Trưng	UBND Thành Phố Hà Nội	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	4 tầng; 280m ² có 1 cầu thang bộ; công năng sử dụng để ở	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở	Nhà tập thể	Chưa trang bị bình chữa cháy xách tay; Chưa trang bị đèn chiếu sáng sự cố.	- Trang bị bình chữa cháy xách tay. - Trang bị hệ thống chiếu sáng sự cố.	QCVN 06:2010; TCVN 3890:2009		x			
621	TT văn hóa Thông tin	Ngõ 63 Lạc Trung	Hai Bà Trưng	Bộ Văn hóa Thông Tin	Bộ Văn hóa Thông Tin	1 dãy nhà 2 tầng và 1 dãy nhà 3 tầng										
622	Tập thể	ngõ 389 Minh Khai	Hai Bà Trưng	Nhà tài định cư	Nhà tài định cư	1 dãy nhà 5 tầng										
623	TT đường thủy	ngách 52/24 Yên Lạc.	Hai Bà Trưng	CT Đường thủy	CT Đường thủy	1 dãy nhà 2 tầng										
624	TT	61/7 Lạc	Hai Bà Trưng	CT lập	CT lập	1 dãy nhà 2										

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chỗ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	Xây lắp ghép vật tư	Trung	Trung	đất Máy Lạnh	đất Máy Lạnh	tầng									
625	TT Vật Tư Ngành Dệt	Ngõ 536A Minh Khai	Hai Bà Trưng	Tập Đoàn Dệt may VN	Tập Đoàn Dệt may VN	2 dãy nhà 2 tầng xây dựng năm 1960									
626	TT Quận Đội 108	ngách 34/153 Vinh Tuy	Hai Bà Trưng	Quán Khu thủ đô Bộ Quốc Phòng	Quán Khu thủ đô Bộ Quốc Phòng	7 dãy nhà 2 tầng									
627	TT lực lượng PCCC	ngách 34/113 Vinh Tuy	Hai Bà Trưng	Cục PCCC Bộ Công An	Cục PCCC Bộ Công An	1 dãy nhà 4 tầng									
628	TT Văn phòng Bộ CA PCCC	ngách 34/113 Vinh Tuy	Hai Bà Trưng	Văn phòng Bộ CA	Văn phòng Bộ CA	1 dãy nhà 2 tầng	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở								
629	TT Khắc sáI đường bộ	ngõ 120 Vinh Tuy	Hai Bà Trưng	CT khảo sát thiết kế đường bộ	CT khảo sát thiết kế đường bộ	2 dãy nhà 2 tầng	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở								
630	TT Vicen Xi Màng	ngách 122/58 Vinh Tuy	Hai Bà Trưng	CTCP Vicen Thương mại Xi màng	CTCP Vicen Thương mại Xi màng	1 dãy nhà 2 tầng	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở								
631	TT đài Truyền hình VN	Ngõ 124 Vinh Tuy	Hai Bà Trưng	Đài Truyền hình VN	Đài Truyền hình VN	1 dãy nhà 3 tầng	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở								
632	TT Bộ Nội	Ngõ 469 Minh Khai	Hai Bà Trưng	Bộ Nội Thương	Bộ Nội Thương	1 dãy nhà 2 tầng	Chung cư,								



(Handwritten mark)

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	Thương				g		Nhà tập thể, Nhà ở								
633	TT 29 Lạc Trung	Ngõ 29 Lạc Trung	Hai Bà Trưng			3 dãy nhà 5 tầng	Chung cư, Nhà tập thể, Nhà ở								
634	Tập thể Nhà A XN Biên pha sông	Ngõ 230 Lạc Trung	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	5 tầng, 400m2									
635	Tập thể Nhà A XN Biên pha sông	Ngõ 230 Lạc Trung	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	5 tầng, 400m2									
636	Tập thể Lương thực	115 Lãng Yên	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	5 tầng, 400m2									
637	Tập thể Viện 108	Ngõ 866 Bạch Đằng	Hai Bà Trưng	Viện 108	Viện 108	2 tầng									
638	Tập thể B4 Công ty XNK TH1	Ngõ 230 Kim Ngưu	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	4 tầng, 400m2									
639	Tập thể B5 Công ty XNK TH1	Ngõ 230 Kim Ngưu	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	5 tầng, 400m2									
640	Tập thể Hữu nghị	Ngõ 203 Kim Ngưu	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT	5 tầng, 400m2									

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chức danh	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
					HBT											
641	Nhà A1- Tập thể Đài tiếng nói Việt Nam-	Ngõ 128C phố Đại La	Hai Bà Trưng	Văn phòng Bộ VHTT&DL	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT											
642	Nhà A2- Tập thể Đài tiếng nói Việt Nam-	Ngõ 128C phố Đại La	Hai Bà Trưng	Văn phòng Bộ VHTT&DL	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT											
643	Nhà A3- Tập thể Đài tiếng nói Việt Nam-	Ngõ 128C phố Đại La	Hai Bà Trưng	Văn phòng Bộ VHTT&DL	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT											
644	Nhà A4- Tập thể Đài tiếng nói Việt Nam-	Ngõ 128C phố Đại La	Hai Bà Trưng	Văn phòng Bộ VHTT&DL	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT											
645	Nhà A5- Tập thể Đài tiếng nói Việt Nam-	Ngõ 128C phố Đại La	Hai Bà Trưng	Văn phòng Bộ VHTT&DL	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT											
646	Nhà A9- Tập thể Đài tiếng nói Việt Nam-	Ngõ 128C phố Đại La	Hai Bà Trưng	Văn phòng Bộ VHTT&DL	Xí nghiệp QL và PT nhà Quận HBT											
647	Nhà	Ngõ 128C	Hai Bà Trưng	Văn	Xí											

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoại ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	A10- Tập thể Đại tiếng nói Việt Nam-	phố Đại La	Trung	phòng Bộ VH TT & DL	ngành QL và PT nhà Quán HBT										
648	Nhà E1-E2-E3-E4 Tập thể Đại tiếng nói Việt Nam	Ngõ 128C phố Đại La	Hai Bà Trưng	Văn phòng Bộ VH TT & DL	Xí nghiệp QL và PT nhà Quán HBT										
649	Nhà H50	Ngõ 41 phố Vọng	Hai Bà Trưng	Văn phòng Bộ VH TT & DL	Xí nghiệp QL và PT nhà Quán HBT										
650	Nhà Đ1 - Tập thể trường ĐH KTQD	Ngõ 213 phố Trần Đại Nghĩa	Hai Bà Trưng	Trường Đại học KTQD	Xí nghiệp QL và PT nhà Quán HBT										
651	Nhà 8 - Tập thể trường ĐH KTQD	Ngõ 213 phố Trần Đại Nghĩa	Hai Bà Trưng	Trường Đại học KTQD	Xí nghiệp QL và PT nhà Quán HBT										
652	Nhà 19 - Tập thể trường ĐH KTQD	Ngõ 213 phố Trần Đại Nghĩa	Hai Bà Trưng	Trường Đại học KTQD	Xí nghiệp QL và PT nhà Quán HBT										
653	Nhà 12 - Tập thể trường ĐH KTQD	Ngõ 112 phố Trần Đại Nghĩa	Hai Bà Trưng	Trường Đại học KTQD	Xí nghiệp QL và PT nhà Quán HBT										
654	Nhà 13 - Tập thể trường	Ngõ 112 phố Trần Đại Nghĩa	Hai Bà Trưng	Trường Đại học KTQD	Xí nghiệp QL và PT nhà Quán HBT										

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn					
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã		
	ĐH KTQD				Quản HBT												
655	Nhà 14 - Tập thể trường ĐH KTQD	Ngõ 100 phố Trần Đại Nghĩa	Hai Bà Trưng	Trường Đại học KTQD	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT												
656	Nhà 15 - Tập thể trường ĐH KTQD	Ngõ 100 phố Trần Đại Nghĩa	Hai Bà Trưng	Trường Đại học KTQD	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT												
657	TT Được phẩm TW2	Phố Lê Gia Định	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	4 Tầng, 1098 m2, cao 12m	Nhà tập thể	Khởi nhà ở									
658	Nhà A tập thể Bộ công nghiệp nhẹ	Phố Thọ Lão	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	3 Tầng, 681,8 m2, cao 9m	Nhà tập thể	Khởi nhà ở									
659	H2 TT Dệt Kim Đông Xuân	Ngõ 59 Phố Lê Gia Định	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	4 Tầng, 248,6 m2, cao 12m	Nhà tập thể	Khởi nhà ở									
660	Ký túc xá Đại học Dược	Phố Thọ Lão	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	4 khối nhà từ 2-5 tầng, 2452,8m2											
661	H3 Tập thể Dệt Kim Đông Xuân	Ngõ 59 Phố Lê Gia Định	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	3 tầng, 252,4m2, cao 9m	Nhà tập thể	Khởi nhà ở									
662	Nhà A TT Dệt Kim Đông Xuân	Phố Thọ Lão	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	Xí nghiệp QL và PT nhà Quản HBT	3 Tầng, 630,9 m2, cao 9m	Nhà tập thể	Khởi nhà ở									

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
663	Nhà C TT Dệt kim Đông Xuân	Phố Thọ Lão	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp quản lý phát triển nhà	Xí nghiệp quản lý phát triển nhà	3 Tầng, 863m ² , cao 9m	Nhà tập thể	Khởi nhà ở							
664	Nhà B TT Nhà máy Rượu	Phố Thọ Lão	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp quản lý phát triển nhà	Xí nghiệp quản lý phát triển nhà	5 Tầng, 415m ² , cao 15m	Nhà tập thể	Khởi nhà ở							
665	TT Bộ Y tế	Phố Thọ Lão	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp quản lý phát triển nhà	Xí nghiệp quản lý phát triển nhà	3 Tầng, 876m ² , cao 9m	Nhà tập thể	Khởi nhà ở							
666	TT Viên vệ sinh dịch tễ	Phố Thọ Lão	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp quản lý phát triển nhà	Xí nghiệp quản lý phát triển nhà	3 Tầng, 925m ² , cao 9m	Nhà tập thể	Khởi nhà ở							
667	F1 TT Trần Hưng Đạo	Phố Thọ Lão	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp quản lý phát triển nhà	Xí nghiệp quản lý phát triển nhà	3 Tầng, 2435,5 m ² , cao 9m	Nhà tập thể	Khởi nhà ở							
668	F2 TT Trần Hưng Đạo	Phố Thọ Lão	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp quản lý phát triển nhà	Xí nghiệp quản lý phát triển nhà	3 Tầng, 687m ² , cao 9m	Nhà tập thể	Khởi nhà ở							
669	F3 TT Trần Hưng Đạo	Phố Thọ Lão	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp quản lý phát triển nhà	Xí nghiệp quản lý phát triển nhà	3 Tầng, 636,8m ² , cao 9m	Nhà tập thể	Khởi nhà ở							
670	A2 TT Trần Hưng Đạo	Phố Thọ Lão	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp quản lý phát triển nhà	Xí nghiệp quản lý phát triển nhà	5 Tầng, 399m ² , cao 15m	Nhà tập thể	Khởi nhà ở							
671	Nhà trẻ Trần	Phố Thọ Lão	Hai Bà Trưng	Xí nghiệp	Xí nghiệp	2 Tầng, 959,1m ² , cao	Nhà tập	Khởi nhà ở							

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách	Quận, Huyện, Thị xã	
	Hưng Đạo			quản lý phát triển nhà	quản lý phát triển nhà	6m	thê								
672	Trung tâm điều dưỡng người có công số 11	Phường Biên Giang	Hà Đông	Sở Lao động thương binh và xã hội Thành phố Hà Nội	Sở Lao động thương binh và xã hội Thành phố Hà Nội	+ Khu A: Khu hành chính (diện tích khoảng 300 m ² , được xây dựng 01 tầng. + Khu B: Nhà điều dưỡng (diện tích khoảng 500 m ²), được xây dựng 02 tầng, có 02 cầu thang bộ. + Khu C 01 tầng: Nhà điều dưỡng, gồm các nhà riêng nhau từ C1 đến C10, tổng diện tích kh	Nhà an dưỡng g: công trình công cộng	+ Khu B: Nhà điều dưỡng (diện tích khoảng 500m ²), được xây dựng 02 tầng, có 02 cầu thang bộ. + Khu C 01 tầng: Nhà điều dưỡng, gồm các nhà riêng nhau từ C1 đến C10, tổng diện tích khoảng 1.500 m ² .	1. Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy, bảo cháy tự động. 2. Chưa lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố	1. Yêu cầu lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy, bảo cháy tự động cho công trình 2. Yêu cầu lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố	1. Mục d, 8.1.1, TCVN 3890:2009; mục d, 6.1.3, TCVN 3890:2009 2. Mục 10.1 TCVN 3890:2009				Chưa đề xuất kinh phí tự chủ, thường xuyên của đơn vị công như nguồn vốn ngân sách thành phố
673	Nhà C1 ngõ 34 A Trần Phú		Ba Đình	Bộ Quốc phòng	Cty QL và PT nhà HN		Nhà ở		Không có PCCC						x
674	Nhà C2 ngõ 34 A Trần Phú		Ba Đình	Bộ Quốc phòng	Cty QL và PT nhà HN		Nhà ở		Không có PCCC						x
675	Nhà C3 ngõ 34 A Trần Phú		Ba Đình	Bộ Quốc phòng	Cty QL và PT nhà HN		Nhà ở		Không có PCCC						x
676	Số 66 phố Cửa Bắc		Ba Đình	Cty QL và PT nhà HN	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						x
677	Nhà A1 Lạc Chính		Ba Đình	Cty QL và PT nhà HN					Không có PCCC						x
678	Nhà A2 Lạc Chính		Ba Đình	Cty QL và PT nhà HN					Không có PCCC						x
679	Nhà		Ba Đình	Cty QL					Không có PCCC						x

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoại ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
	A3 Lạc Chính		Đình	và PT nhà HN												
680	Nhà A4 Lạc Chính		Ba Đình	Cty QL và PT nhà HN					Không có PCCC						x	
681	Nhà B Nam Tráng		Ba Đình	Cty QL và PT nhà HN					Không có PCCC						x	
682	Nhà 50B Châu Long		Ba Đình	Cty QL và PT nhà HN					Không có PCCC						x	
683	Nhà 101, 103 Ng uyễn Trường Tộ		Ba Đình	Cty QL và PT nhà HN					Không có PCCC						x	
684	Nhà 50 Châu Long		Ba Đình	Cty QL và PT nhà HN					Không có PCCC						x	
685	Nhà A1 ngõ 180 phố Ngọc Hà		Ba Đình	Cty QL và PT nhà HN					Không có PCCC						x	
686	Nhà 8C ngõ 180 phố Ngọc Hà		Ba Đình	Cty QL và PT nhà HN					Không có PCCC						x	
687	Nhà 8B ngõ 180 phố Ngọc Hà		Ba Đình	Cty QL và PT nhà HN					Không có PCCC						x	
688	Nhà 10B ngõ 186 phố Ngọc Hà		Ba Đình	Cty QL và PT nhà HN					Không có PCCC						x	
689	Nhà 10C ngõ 186		Ba Đình	Cty QL và PT nhà HN					Không có PCCC						x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn					
												Ngoại ngân sách	Trong ngân sách				
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã		
	phố Ngọc Hà																
690	Dãy nhà 16 ngách 55/38 Hoàng Hoa Thám		Ba Đình	Cty QL và PT nhà HN					Không có PCCC								x
691	Ngõ 135 Hoàng Hoa Thám		Ba Đình	Xí nghiệp Xe điện					Không có PCCC								x
692	Ngõ 151 Hoàng Hoa Thám		Ba Đình	Xí nghiệp Phim truyện					Không có PCCC								x
693	Số 6 Quán Thánh		Ba Đình		Nhà tư nhân và Nhà nước				Nhà ở								x
694	Số 92 Cửa Bắc		Ba Đình	Cty QL và PT nhà HN	Nhà tư nhân và Nhà nước				Nhà ở								x
695	Số 97 Yên Ninh		Ba Đình	Cty QL và PT nhà HN	Nhà tư nhân và Nhà nước				Nhà ở								x
696	Số 20 Đặng Dung		Ba Đình		Nhà tư nhân và Nhà nước				Nhà ở								x
697	Nhà A phố Ngọc Khánh		Ba Đình	Cty XD dân dụng	Nhà tư nhân và Nhà nước				Nhà ở								x
698	Nhà B phố Ngọc Khánh		Ba Đình	Cty XD dân dụng	Nhà tư nhân và Nhà nước				Nhà ở								x
699	Nhà D1 phố Ngọc Khánh		Ba Đình	Cty XD dân dụng	Nhà tư nhân và Nhà nước				Nhà ở								x
700	Nhà D2 phố		Ba Đình	Cty XD dân dụng	Nhà tư nhân				Nhà ở								x

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn					
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách				
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã		
	Ngọc Khánh				và Nhà nước												
701	Nhà D3 phố Ngọc Khánh		Ba Đình	Cty XD dân dụng	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							X	
702	Nhà A7 phố Ngọc Khánh		Ba Đình	Cty phát triển nhà đường sắt	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							X	
703	Nhà Ngõ 409 Kim Mã		Ba Đình	Liên hiệp đường sắt	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							X	
704	Nhà M ngõ 409 Kim Mã		Ba Đình	Liên hiệp đường sắt	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							X	
705	Nhà 1 ngách 409/53 Kim Mã		Ba Đình	Cty phát triển nhà đường sắt	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							X	
706	Nhà D ngõ 409 Kim Mã		Ba Đình	Cty phát triển nhà đường sắt	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							X	
707	Nhà T1 ngách 371/9 Kim Mã		Ba Đình	Cty phát triển nhà đường sắt	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							X	
708	Nhà T2 ngách 371/9 Kim Mã		Ba Đình	Cty phát triển nhà đường sắt	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							X	
709	Nhà T3 ngõ 371 Kim Mã		Ba Đình	Cty phát triển nhà đường sắt	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							X	
710	Nhà TK2 ngách 371/2 Kim		Ba Đình	Cty phát triển nhà đường sắt	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn					
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách				
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã		
	Mã																
711	Nhà T ngách 575/27 Kim Mã		Ba Đình	Cty phát triển nhà đường sắt	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC								X
712	Nhà B1 Ngọc Khánh phố Nguyễn Chi Thanh		Ba Đình	Hội Nhà văn	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC								X
713	Nhà B2 Ngọc Khánh phố Nguyễn Chi Thanh		Ba Đình	Bộ Xây dựng	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC								X
714	Nhà B3 Ngọc Khánh phố Nguyễn Chi Thanh		Ba Đình	Cục Cơ yêu	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC								X
715	Nhà A2 Ngọc Khánh phố Nguyễn Chi Thanh		Ba Đình	Bộ Xây dựng	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC								X
716	Nhà V31 phố Kim Mã		Ba Đình	Tr. ĐH GTVT	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC								X
717	Nhà V32 phố Kim Mã		Ba Đình	Tr. ĐH GTVT	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC								X
718	Nhà V33 phố Kim Mã		Ba Đình	Tr. ĐH GTVT	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC								X

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
719	Nhà V4A ngách 629/12 Kim Mã		Ba Đình	Tr. ĐH GTVT	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
720	Nhà C1 ngách 575/18 Kim Mã		Ba Đình	Bộ GTVT	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
721	Nhà C2 ngách 575/18 Kim Mã		Ba Đình	Bộ GTVT	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
722	Nhà C3 ngách 575/18 Kim Mã		Ba Đình	Bộ GTVT	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
723	Nhà C4 ngách 575/18 Kim Mã		Ba Đình	Bộ GTVT	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
724	Nhà 57A Ngọc Khánh ngõ 20 Nguyễn Công Hoan		Ba Đình	Bộ Thủy sản	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
725	Nhà 57B Ngọc Khánh ngõ 20 Nguyễn Công Hoan		Ba Đình	Bộ Thủy sản	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
726	Nhà A7 Ngọc Khánh ngõ 75 Nguyễn Công Hoan		Ba Đình	Công ty vật liệu xây dựng	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn					
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách				
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã		
727	Nhà B17 Ngọc Khánh ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh		Ba Đình	Công ty Quản lý và phát triển nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						x		
728	Khu TT Ban Tài chính Quản trị TỰ ngõ 409 Kim Mã		Ba Đình	Ban Tài chính Quản trị TỰ	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							x	
729	Khu TT Ban Tài chính Quản trị TỰ ngõ 409 Kim Mã		Ba Đình	Ban Tài chính Quản trị TỰ	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							x	
730	Khu TT Ban Tài chính Quản trị TỰ ngõ 409 Kim Mã		Ba Đình	Ban TC Quản trị TỰ	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							x	
731	TT Ban Đối ngoại TỰ ngõ 409/4 Kim Mã		Ba Đình	Ban Đối ngoại TỰ	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							x	
732	TT Ban Đối ngoại TỰ		Ba Đình	Ban Đối ngoại TỰ	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chữ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
	ngách 409/18 Kim Mã															
733	Nhà B1 TT Thủ lệ 2 ngõ 9 Đào Tấn		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							X
734	Nhà B2 TT Thủ lệ 2 ngõ 9 Đào Tấn		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							X
735	Nhà B3 TT Thủ lệ 2 ngõ 9 Đào Tấn		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							X
736	Nhà A1 TT Thủ lệ 2 ngõ 37 Đào Tấn		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							X
737	Nhà A2 TT Thủ lệ 2 ngõ 37 Đào Tấn		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							X
738	Nhà A3 TT Thủ lệ 2 ngõ 37 Đào Tấn		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							X
739	Nhà A4 TT Thủ lệ 2 ngõ 37 Đào Tấn		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							X
740	Nhà A5 TT Thủ lệ 2 ngõ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							X

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn					
												Trong ngân sách					
												Ngoài ngân sách	Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã		
	37 Đào Tấn																
741	Nhà A6 TT Thủ lễ 2 ngõ 37 Đào Tấn		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC								X
742	Nhà A7 TT Thủ lễ 2 ngõ 37 Đào Tấn		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC								X
743	Nhà A8 TT Thủ lễ 2 ngõ 37 Đào Tấn		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC								X
744	Nhà A1 Giảng Võ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC								X
745	Nhà A2 Giảng Võ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC								X
746	Nhà A3 Giảng Võ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC								X
747	Nhà A3a Giảng Võ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC								X
748	Nhà A3b Giảng Võ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC								X
749	Nhà A4 Giảng Võ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC								X
750	Nhà A5 Giảng Võ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC								X
751	Nhà B1		Ba Đình	Công ty	Nhà tư nhân		Nhà ở		Không có PCCC								X



(Handwritten mark)

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý và vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	Giảng Võ		Đình	QL và PT nhà	nhà và Nhà nước		ở								
752	Nhà B2 Giảng Võ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
753	Nhà B3 Giảng Võ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
754	Nhà B4 Giảng Võ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
755	Nhà B5 Giảng Võ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
756	Nhà C4 Giảng Võ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
757	Nhà C5 Giảng Võ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
758	Nhà C6 Giảng Võ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
759	Nhà C8 Giảng Võ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
760	Nhà D1 Giảng Võ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
761	Nhà D3 Giảng Võ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
762	Nhà D4 Giảng Võ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
763	Nhà D5 Giảng Võ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
	Vô				nước											
764	Nhà D6 Giảng Võ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
765	Nhà D6b Giảng Võ		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
766	Nhà A1 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
767	Nhà A2 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
768	Nhà A3 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
769	Nhà A4 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
770	Nhà A5 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
771	Nhà A6 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
772	Nhà A6a Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
773	Nhà B1 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
774	Nhà B1b Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
775	Nhà B2 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
776	Nhà B3		Ba Đình	Công ty	Nhà tư nhân		Nhà ở		Không có PCCC						X	



TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
	Thành Công		Đình	QL và PT nhà	nhà và Nhà nước		ở									
777	Nhà B4 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						x	
778	Nhà B5 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						x	
779	Nhà B6 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						x	
780	Nhà B6a Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						x	
781	Nhà B6b Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						x	
782	Nhà B7 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						x	
783	Nhà B7b Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						x	
784	Nhà B7c Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						x	
785	Nhà C3 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						x	
786	Nhà C8 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						x	
787	Nhà C9 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						x	
788	Nhà C10 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoại ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
789	Công Nhà C10bT hành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X		
790	Nhà D1 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X		
791	Nhà D2 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X		
792	Nhà D3 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X		
793	Nhà D4a Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X		
794	Nhà D4b Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X		
795	Nhà D6 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X		
796	Nhà D7 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X		
797	Nhà D8 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X		
798	Nhà D9 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X		
799	Nhà D10 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X		
800	Nhà D11 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X		
801	Nhà		Ba Đình	Công ty	Nhà tư nhân		Nhà ở		Không có PCCC					X		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
	H1 Thành Công		Đình	QL và PT nhà	nhà và Nhà nước		ở									
802	Nhà H2 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
803	Nhà H3 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
804	Nhà H4 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
805	Nhà H5 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
806	Nhà H7 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
807	Nhà E1 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
808	Nhà E2 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
809	Nhà E3 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
810	Nhà E4 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
811	Nhà E5 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
812	Nhà E6 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	
813	Nhà E7 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC						X	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
814	Nhà G1 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
815	Nhà G2 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
816	Nhà G4 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
817	Nhà G6a Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
818	Nhà G6b Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
819	Nhà G23 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
820	Nhà K1 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
821	Nhà K2 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
822	Nhà K3 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
823	Nhà K5 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
824	Nhà K7 Thành Công		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
825	Khu TT X2		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	
826	Khu		Ba Đình	Công ty	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC					X	



TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn					
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách				
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã		
	TT H1		Đình	QL và PT nhà	nhà và Nhà nước		ở										
827	Khu TT H2		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							x	
828	Khu TT Ban Tôn giáo		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							x	
829	Khu TT Ban Vật giá		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							x	
830	Khu TT Ngân hàng		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							x	
831	Khu TT Bộ Tư pháp		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							x	
832	Khu TT Công an vũ trang		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							x	
833	Khu TT ban Dân vận TW		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà	Nhà tư nhân và Nhà nước		Nhà ở		Không có PCCC							x	
834	Khu TT Bộ Tư pháp		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà					Không có PCCC							x	
835	Khu TT NXB Sự thật		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà					Không có PCCC							x	
836	Khu TT Viện Tư liệu phim		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà					Không có PCCC							x	
837	TT Ban Nội Chính trung		Ba Đình	Công ty QL và PT nhà					Không có PCCC							x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
	Dùng															
847	26 Nguyễn Khắc Nhu		Ba Đình	Cty TNHH môi trường viên quản lý và PT nhà Hà Nội					Không có PCCC							x
848	12 Hàng Than		Ba Đình	Sở Tài chính & UBND quận BD					Không có PCCC							x
849	65 Hàng Than		Ba Đình	Ban Dự án Giao thông đô thị					Không có PCCC							x
850	45 Hồng Phúc		Ba Đình	Cty TNHH một thành viên quản lý và PT nhà Hà Nội					Không có PCCC							x
851	Chung cư ngõ 195 Đội Cấn		Ba Đình	Cty TNHH một thành viên quản lý và PT nhà Hà Nội					Không có PCCC							x
852	TT E681, ngõ 97 Văn Cao		Ba Đình	Bộ Tổng Tham mưu					Không có PCCC							x
853	TT Văn phòng TW. 30 Văn Báo		Ba Đình	Văn phòng TW					Không có PCCC							x
854	TT Viện QLKT TW. 23 Liễu Giai		Ba Đình	Viện QLKT TW					Không có PCCC							x

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn					
												Ngoại ngân sách	Trong ngân sách				
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã		
855	TT Ngân hàng NN TW. 19 Liễu Giai		Ba Đình	Ngân hàng NN TW					Không có PCCC						x		
856	TT Công ty XDĐT HCM. A5, số 1 Vạn Phúc		Ba Đình	Công ty XDĐT HCM					Không có PCCC							x	
857	TT Thanh tra CP. 218 Đội Cấn, nhà A		Ba Đình	Thanh tra CP					Không có PCCC							x	
858	TT Thanh tra CP. 218 Đội Cấn, nhà B		Ba Đình	Thanh tra CP					Không có PCCC							x	
859	TT Thanh tra CP. 218 Đội Cấn, nhà C		Ba Đình	Thanh tra CP					Không có PCCC							x	
860	TT Văn phòng Chính Phủ. 36 - 40 Vạn Bảo, N2, N3, N4, N5		Ba Đình	Sở XD					Không có PCCC							x	
861	TT Ban Tài chính		Ba Đình	Ban Tài chính QTTW					Không có PCCC							x	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
	QTTW . 260 Đội Cán															
862	TT Văn phòng TW. 222 Đội Cán		Ba Đình	Văn phòng TW.					Không có PCCC							x
863	TT Bảo Tầng HCM, ngõ 67 Vạn Bảo		Ba Đình	Bảo Tầng HCM					Không có PCCC							x
864	23 Tòa nhà năm trong khu Chung cư tái định cư khu 7,2ha phường Vĩnh Phúc		Ba Đình	Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội				Gồm 23 tòa nhà 5 tầng								x
865	Khu nhà Y1 tập thể Bộ Y Tế		Ba Đình	Sở Tài nguyên & Môi trường					Không có PCCC (x
866	Khu nhà Y2 tập thể Bộ Y Tế		Ba Đình	Sở Tài nguyên & Môi trường					Không có PCCC							x
867	Khu nhà Y3 tập thể Bộ Y Tế		Ba Đình	Bộ Y tế					Không có PCCC							x
868	Khu tập thể Bộ Văn hoá, nghệ		Ba Đình	Sở Tài nguyên & Môi trường					Không có PCCC							x

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
869	Núi Trúc Số 54 phố Sơn Tây		Ba Đình	Cty QL và PT nhà Hà Nội					Không có PCCC						x	
870	Trường Đại học Thủ đô Hà Nội	Số 98 Đường Quang Trung, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Trường Đại học Thủ đô Hà Nội		Trường học, cơ sở giáo dục		<p>1. Không có Hệ thống báo cháy tự động</p> <p>2. Không có Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà</p> <p>3. Chưa trang bị Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà</p> <p>4. Không lắp đặt Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn</p>	<p>1. Trang bị hệ thống báo cháy tự động cho toàn bộ công trình</p> <p>3. Bổ sung trụ nước chữa cháy</p> <p>4. Trang bị bổ sung Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà</p>	<p>1. Mục 6.1 TCVN 3890:2009</p> <p>1. Mục 8.2 TCVN 3890:2009</p> <p>2. Mục 8.1 TCVN 3890:2009</p>			Thuộc ngân sách Nhà nước cấp thành phố		



TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
						có diện tích 2372m ² ; nhà thư viện cao 3 tầng có diện tích 698m ² , nhà trung tâm hỗ trợ dạy học cao 4 tầng có diện tích 1280m ² , trung tâm can thiệp sớm cao 3 tầng có diện tích 917m ² ; bãi đỗ xe và khu kit-ot cho thuê.										
871	Quận ủy Cầu Giấy	Số 37 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Quận ủy Cầu Giấy	Tổng diện tích mặt bằng: 9000m ² . Gồm các khối nhà: + 01 khối nhà hành chính (khối Đảng) có diện tích 600m ² cao 03 tầng nổi. + 01 khối nhà Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có diện tích 400m ² cao 03 tầng nổi. + 01 nhà ăn có diện tích 150m ² , cao 02 tầng	Văn phòng		1. Không lắp đặt hệ thống báo cháy 2. Không lắp đặt Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn	1. Lắp đặt hệ thống báo cháy theo quy định 2. Lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn	1. Mục 6.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 10.1 TCVN 3890:2009				Thuộc ngân sách Nhà nước cấp thành phố	
872	UBND quận Cầu Giấy	Số 36 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	UBND quận Cầu Giấy	Tổng diện tích mặt bằng: 6000m ² . Gồm các khối nhà: + Khối nhà làm việc 4 tầng có diện tích 650m ² . + Khối nhà	Văn phòng		1. Không lắp đặt hệ thống báo cháy 2. Không lắp đặt Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn	1. Lắp đặt hệ thống báo cháy theo quy định 2. Lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn	1. Mục 6.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 10.1 TCVN 3890:2009				Thuộc ngân sách Nhà nước cấp thành phố	



TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn					
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách				
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã		
						Hội trường và bảo vệ cao 02 tầng có diện tích 400m ² . + Khối nhà làm việc 02 tầng có diện tích 600m ² . + Khối nhà 1 cửa tiếp công dân cao 02 tầng có diện tích 150m ² . + Khối nhà ăn cao 01 tầng có diện tích 170m ² . + Khu lưu trữ và kho cao 03 tầng có diện tích 80m ² .											
873	Trường CD Thương mại và du lịch	Đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Cầu Giấy	Bộ Công Thương	Trường CD Thương mại và du lịch	Cơ sở có diện tích mặt bằng là 2.600m ² gồm các khu nhà A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3. + Nhà A1: sử dụng làm nhà hiệu bộ 5 tầng 2 thang bộ bố trí ở giữa nhà và đầu hồi tiếp giáp nhà A2, tầng 5 bố trí phòng tin học + Nhà A2: sử dụng làm phòng học giảng đường, phòng thực hành có 02 cầu thang bộ + Nhà A3: Tầng 1 sử dụng làm thư viện, tầng 2 hội trường bố trí 02 thang	Trường học, cơ sở giáo dục		1. Không lắp đặt hệ thống báo cháy tự động	1. Không lắp đặt hệ thống báo cháy tự động	1. Mục 6.1 TCVN 3890:2009		Thuộc ngân sách bộ				



(Handwritten signature)

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn					
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách				
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã		
						bộ + Nhà A4: 5 tầng sử dụng làm phòng học giảng đường, phòng thực hành có 02 thang bộ tại 2 đầu hồi nhà + Nhà B1: 5 tầng sử dụng làm phòng học giảng đường phòng thực hành có 2 cầu thang bộ + Nhà B2: 1 tầng sử dụng làm phòng học giáo dục thể chất + Nhà B3: 5 tầng sử dụng làm khu ở kí túc xá của sinh viên trong nhà trường.											
874	Trường CĐ múa Việt Nam	Khu văn hóa nghệ thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	Cầu Giấy	Bộ VHTTDL	Trường CĐ múa Việt Nam	Tổng diện tích mặt bằng trường là 12.269 m ² được chia làm các khu vực như sau: - Nhà A, B có diện tích mặt bằng khoảng 1500 m ² (công năng sử dụng làm phòng học). - Nhà thực nghiệm (nhà C) có diện tích mặt bằng khoảng 1000 m ² (tầng 1 làm nơi để xe.	Trường học, cơ sở giáo dục	1. Không lắp đặt Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn	1. Không lắp đặt Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn	Mục 10.1 TCVN 3890:2009	Thuộc ngân sách bộ						



(Handwritten mark)

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn					
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã		
						từ tầng 2 đến tầng 4 công năng sử dụng làm phòng học và phòng biểu diễn). - Nhà hành chính và thư viện có diện tích mặt bằng khoảng 600 m ² (công năng sử dụng làm văn phòng và thư viện).											
875	Trường CB quản lý Văn Hóa, thể thao và du lịch	Khu văn hóa nghệ thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	Cầu Giấy	Bộ VHTTDL	Trường CB quản lý Văn Hóa, thể thao và du lịch	Trường có tổng diện tích mặt bằng là 5726 m ² , gồm: + 02 tòa nhà A và B mỗi nhà cao 5 tầng được xây dựng tường gạch khung bê tông cốt thép (Nhà A gồm 02 thang bộ về thang 1,2 m; tầng 1 và tầng 2 sử dụng làm văn phòng làm việc, tầng 3 đến tầng 5 sử dụng làm phòng học cho sinh viên; Nhà B có 01 thang bộ về thang 1,2 m; Tầng 1 sử dụng làm nhà để xe của CBNV nhà trường, tầng 2 và tầng 3 văn phòng làm việc, tầng 4	Trường học, cơ sở giáo dục		1. Không lắp đặt hệ thống báo cháy tự động 2. Không lắp đặt Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn	1. Không lắp đặt hệ thống báo cháy tự động 2. Không lắp đặt Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn	1. Mục 6.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 10.1 TCVN 3890:2009	Thuộc ngân sách bộ					



(Handwritten mark)

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn					
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách				
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã		
						<p>và tầng 5 sử dụng làm phòng học ngoại ngữ). + Khu nhà 3 tầng đang sửa chữa sử dụng làm văn phòng tuyển sinh của Trường. + Khu nhà ăn 2 tầng (tầng 1: 01 văn phòng làm việc của trường Cao đẳng công nghệ và thương mại Hà Nội và sử dụng làm bếp ăn, phòng ăn cho CBNV nhà trường, tầng 2 có 01 phòng học). + Khu nhà cấp 4: 01 phòng cho đơn vị VOV thuê làm văn phòng, phần còn lại nhà trường sử dụng làm phòng học. + Tổng cán bộ công nhân viên nhà trường 58 người. Đội PCCC cơ sở gồm 15 đồng chí, năm 2016 đã được tập huấn, huấn luyện và được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp</p>											

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn		
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách	
													Trung ương	Thành phố
876	Bệnh viện y học cổ truyền	Số 6 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	Cầu Giấy	Bộ y tế	Bệnh viện y học cổ truyền	vụ PCCC Cơ sở có diện tích mặt bằng rộng hơn 15.160 m ² gồm: + Nhà 1 khu nhà khám và điều trị cho bệnh nhân 7 tầng nổi và 01 tầng hầm để ô tô xe máy của CBNV bệnh viện. + Nhà 2 khu vực văn phòng 2 tầng sử dụng làm văn phòng làm việc của CBNV bệnh viện. + Nhà 3 là khu điều trị, khu sản xuất thuốc đông y và kho thuốc. + Nhà 4 sử dụng làm nhà điều trị 2 tầng/ + Nhà thuốc bệnh viện và khu nấu ăn cho CBNV và bệnh nhân trong bệnh viện.	Cơ sở y tế		1. Không lắp đặt hệ thống báo cháy tự động 2. Không lắp đặt Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn 3. Chưa lắp đặt hệ thống hút khói tầng hầm	1. Không lắp đặt hệ thống báo cháy tự động 2. Không lắp đặt Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn 3. Không lắp đặt hệ thống hút khói tầng hầm	1. Mục 6.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 10.1 TCVN 3890:2010 3. Mục D.2 phụ lục D QCVN 06:2010	Thuộc ngân sách nhà nước	Thuộc ngân sách nhà nước	
877	Bệnh Viện 19-8	Đường Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	Cầu Giấy	Bộ Công an	Bệnh Viện 19-8	Bệnh viện có diện tích 42.000 m ² . + khoa khám bệnh có diện tích 1687 m ² . + khoa chuẩn đoán hình ảnh và trung tâm xét nghiệm có diện tích 1946 m ² , nhà điều	Cơ sở y tế		1. Không lắp đặt hệ thống báo cháy tự động 2. Không lắp đặt Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn	1. Không lắp đặt hệ thống báo cháy tự động 2. Không lắp đặt Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn	1. Mục 6.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 10.1 TCVN 3890:2010	Thuộc ngân sách nhà nước	Thuộc ngân sách nhà nước	



(Handwritten mark)

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn				
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách			
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã	
						trị khối nội có diện tích 1430 m ² , nhà điều trị khối ngoại có diện tích 1220 m ² , nhà điều trị cao cấp có diện tích 1620 m ² , nhà khoa lấy nhiễm có diện tích 580 m ² , nhà điều trị bệnh thần kinh có diện tích 300 m ² , nhà hành chính có diện tích 900 m ² , nhà giải trung tâm khử trùng có diện tích 390 m ² , nhà tang lễ có diện tích 1204 m ² , khoa dinh dưỡng có diện tích 390 m ² .										
878	Viện Nghiên Cứu Cơ Khí	số 4 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	Cần Giấy	Bộ Công Thương	Viện Nghiên Cứu Cơ Khí	Viện nghiên cứu cơ khí có tổng diện tích mặt bằng là 7.348 m ² . Gồm 03 khối nhà. + Nhà trụ sở làm việc 5 tầng có 02 cầu thang bộ về tầng 1, 4 m nối từ tầng 1 lên tầng 5. Sử dụng làm văn phòng làm việc. + Tòa nhà phòng thí nghiệm 4 tầng có 02 thang bộ về tầng 2	Văn phòng		1. Không lắp đặt hệ thống báo cháy tự động 2. Không lắp đặt Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn	1. Không lắp đặt hệ thống báo cháy tự động 2. Không lắp đặt Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn	1. Mục 6.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 10.1 TCVN 3890:2011	Thuộc ngân sách bộ				



TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn					
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã		
						m nổi từ tầng 1 lên tầng 4. Tầng 1 sử dụng xưởng thực nghiệm hàn; Tầng 2 và tầng 3 sử dụng làm văn phòng làm việc; Tầng 4 sử dụng làm hội trường. + Tòa nhà phòng thí nghiệm tích hợp công nghệ 7 tầng có 01 thang bộ về thang 1,2 m nổi từ tầng 1 lên tầng 7; Tầng 1 sử dụng làm khu vực để xe máy của CBNV; tầng 2 đến tầng 6 sử dụng làm văn phòng làm việc; tầng 7 sử dụng làm nhà ăn. - Cơ sở cải tạo tầng 7 của nhà 7 tầng thành nhà ăn sai so với bản vẽ đã được thẩm duyệt.											
879	Trường Cán bộ hội nông dân Việt Nam	Khu tái định cư X4, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	Cầu Giấy	Ban chấp hành TW Hội nông dân Việt Nam	Trường Cán bộ hội nông dân Việt Nam	Tổng diện tích mặt bằng của nhà trường là 4300 m ² . Gồm 03 khối nhà (A1; A2; A3). + Nhà A1 gồm 2 tầng có 02 thang bộ nổi từ tầng 1	Trường học, cơ sở giáo dục		1. Không lắp đặt hệ thống báo cháy tự động 2. Không lắp đặt Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn	1. Không lắp đặt hệ thống báo cháy tự động 2. Không lắp đặt Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn	1.Mục 6.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 10.1 TCVN 3890:2013		Thuộc ngân sách bộ				

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
									chữa cháy ngoài nhà 4. Không có bình chữa cháy xách tay	chữa cháy ngoài nhà 4. Trang bị bình chữa cháy xách tay	3890:2009 4. Mục 5.1 TCVN 3890:2009				
887	Khu tập thể B29	ngõ 144 phố mai dịch, phường Mai Dịch	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 600m2	nhà ở tập thể		1. Không có đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Trang bị bình chữa cháy xách tay	1. Mục 10.1 TCVN 3890:2011 2. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 3. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 4. Mục 5.1 TCVN 3890:2009		Thuộc ngân sách nhà nước cấp TW		
888	Khu tập thể A22	ngõ 56 Đoàn Kế Thiện, phường Mai Dịch	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 200m2	nhà ở tập thể		1. Không có đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Trang bị bình chữa cháy xách tay	1. Mục 10.1 TCVN 3890:2011 2. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 3. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 4. Mục 5.1 TCVN 3890:2009		Thuộc ngân sách nhà nước cấp TW		
889	Khu tập thể A1	ngõ 116 phố mai dịch, phường Mai Dịch	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m2	nhà ở tập thể		1. Không có đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Trang bị bình chữa cháy xách tay	1. Mục 10.1 TCVN 3890:2011 2. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 3. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 4. Mục 5.1 TCVN 3890:2009		Thuộc ngân sách nhà nước cấp TW		
890	Khu tập thể B1	phố Mai Dịch, phường Mai Dịch	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m2	nhà ở tập thể		1. Không có đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Trang bị bình chữa cháy xách tay	1. Mục 10.1 TCVN 3890:2011 2. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 3. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 4. Mục 5.1 TCVN 3890:2009		Thuộc ngân sách nhà nước cấp TW		
891	Khu tập thể B2	phố Mai Dịch, phường Mai Dịch	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m2	nhà ở tập thể		1. Không có đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Trang bị bình chữa cháy xách tay	1. Mục 10.1 TCVN 3890:2011 2. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 3. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 4. Mục 5.1 TCVN 3890:2009		Thuộc ngân sách nhà nước cấp TW		
892	Khu tập thể	phố Mai Dịch,	Cầu Giấy	UBND TP Hà	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng	nhà ở tập		1. Không có đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng	1. Trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, ,	1. Mục 10.1 TCVN		Thuộc c		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	B3A	phường Mai Dịch		Nội		có diện tích khoảng 500m2	thể		cụ phá dỡ thông thường 2. Không có hệ thống hong nước chữa cháy trong nhà 3. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Không có bình chữa cháy xách tay	dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Trang bị hệ thống hong nước chữa cháy trong nhà 3. Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Trang bị bình chữa cháy xách tay	3890:2011 2.Mục 8.1 TCVN 3890:2009 3.Mục 8.2 TCVN 3890:2009 4.Mục 5.1 TCVN 3890:2009		ngân sách nhà nước cấp TW		
893	Khu tập thể B3B	phố Mai Dịch, phường Mai Dịch	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m2	nhà ở tập thể		1. Không có đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Không có hệ thống hong nước chữa cháy trong nhà 3. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Trang bị hệ thống hong nước chữa cháy trong nhà 3. Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Trang bị bình chữa cháy xách tay	1. Mục 10.1 TCVN 3890:2011 2.Mục 8.1 TCVN 3890:2009 3.Mục 8.2 TCVN 3890:2009 4.Mục 5.1 TCVN 3890:2009		Thuộc ngân sách nhà nước cấp TW		
894	Khu tập thể M	ngõ 165 phố Mai Dịch, phường Mai Dịch	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 04 tầng có diện tích khoảng 500m2	nhà ở tập thể		1. Không có đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá 2. Trang bị bình chữa cháy xách tay	1. Mục 10.1 TCVN 3890:2011 2.Mục 5.1 TCVN 3890:2009		Thuộc ngân sách nhà nước cấp TW		
895	Khu tập thể N	ngõ 165 phố Mai Dịch, phường Mai Dịch	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 04 tầng có diện tích khoảng 500m2	nhà ở tập thể		1. Không có đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá 2. Trang bị bình chữa cháy xách tay	1. Mục 10.1 TCVN 3890:2011 2.Mục 5.1 TCVN 3890:2009		Thuộc ngân sách nhà nước cấp TW		
896	Khu tập thể vật tư	ngõ 76 phố Mai Dịch, phường Mai Dịch	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 02 tầng có diện tích khoảng 400m2	nhà ở tập thể		1. Không có đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Trang bị bình chữa cháy xách tay	1. Mục 10.1 TCVN 3890:2011 2.Mục 5.1 TCVN 3890:2009		Thuộc ngân sách nhà nước cấp TW		
897	Khu tập thể tưởng	khu văn hóa nghệ thuật, phường Mai Dịch	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 03 tầng có diện tích khoảng 400m2	nhà ở tập thể		1. Không có đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Trang bị bình chữa cháy xách tay	1. Mục 10.1 TCVN 3890:2011 2.Mục 5.1 TCVN 3890:2009		Thuộc ngân sách nhà nước cấp TW		
898	Khu tập thể	khu văn hóa nghệ	Cầu Giấy	UBND TP Hà	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 03 tầng	nhà ở tập		1. Không có đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng	1. Trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, ,	1. Mục 10.1 TCVN		Thuộc		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngô ài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
	Chèo	thuật, phường Mai Dịch		Nội		có diện tích khoảng 400m ²	thể		cụ phá dỡ thông thường 2. Không có bình chữa cháy xách tay	dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Trang bị bình chữa cháy xách tay	3890:2011 2.Mục 5.1 TCVN 3890:2009		ngân sách nhà nước cấp TW		
899	Khu tập thể ca múa nhạc	Khu văn hóa nghệ thuật, phường Mai Dịch	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 03 tầng có diện tích khoảng 400m ²	nhà ở tập thể		1. Không có đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Trang bị bình chữa cháy xách tay	1. Mục 10.1 TCVN 3890:2011 2.Mục 5.1 TCVN 3890:2009		Thuộc ngân sách nhà nước cấp TW		
900	Khu tập thể B5	ngõ 26 Đoàn Kế Thiện, phường Mai Dịch	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 300m ²	nhà ở tập thể		1. Không có đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Trang bị bình chữa cháy xách tay	1. Mục 10.1 TCVN 3890:2011 2. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 3. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 4. Mục 5.1 TCVN 3890:2009		Thuộc ngân sách nhà nước cấp TW		
901	Khu tập thể A17	ngõ 26 Đoàn Kế Thiện, phường Mai Dịch	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 200m ²	nhà ở tập thể		1. Không có đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Trang bị bình chữa cháy xách tay	1. Mục 10.1 TCVN 3890:2011 2. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 3. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 4. Mục 5.1 TCVN 3890:2009		Thuộc ngân sách nhà nước cấp TW		
902	Khu tập thể A18	ngõ 26 Đoàn Kế Thiện, phường Mai Dịch	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 200m ²	nhà ở tập thể		1. Không có đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Không có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Không có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 3. Trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 4. Trang bị bình chữa cháy xách tay	1. Mục 10.1 TCVN 3890:2011 2. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 3. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 4. Mục 5.1 TCVN 3890:2009		Thuộc ngân sách nhà nước cấp TW		
903	Khu tập thể đại học Thương Mại	phố Dương Khuê, phường Mai Dịch	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Trường ĐH Thương Mại	Gồm 01 khối nhà 02 tầng có diện tích khoảng 200m ²	nhà ở tập thể		1. Không có đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Không có bình chữa cháy xách tay	1. Trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Trang bị bình chữa cháy xách tay	1. Mục 10.1 TCVN 3890:2011 2. Mục 5.1 TCVN 3890:2009		Thuộc ngân sách bộ		
904	Khu tập thể văn công	phố Mai Dịch, phường Mai Dịch	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 5 tầng	nhà ở tập thể		1. Không có đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Không có bình chữa cháy	1. Trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường 2. Trang bị bình chữa cháy	1. Mục 10.1 TCVN 3890:2011 2. Mục 5.1 TCVN 3890:2009		Thuộc ngân sách		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn						
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách					
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã			
	quân đội								xách tay	xách tay	3890.2009							
905	Khu tập thể địa chất	Ngõ 68 Quan Nhân	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Tổng diện tích mặt bằng của khu tập thể là khoảng 1500m ² . Gồm 02 khối nhà (A, B) + Nhà A1-A5: Gồm 03 tầng bố trí 01 cầu thang hồ vệ thang rộng 1,3m, có diện tích khoảng 450m ² + Nhà B1-B4: Gồm 03 tầng bố trí 01 cầu thang hồ vệ thang rộng 1,3m, có diện tích khoảng 500m ²	nhà ở tập thể		1. Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chưa trang bị bình chữa cháy 4. Chưa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Không lắp đặt hệ thống báo cháy tự động 2. Không lắp đặt Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn 3. Không trang bị hệ thống chữa cháy vách tường và cấp nước chữa cháy ngoài nhà	1. Mục 6.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 10.1 TCVN 3890:2013 3. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 4. Mục 8.1 TCVN 3890:2009						Thuộc ngân sách bộ	
906	Khu tập thể Nhạc Viện	Ngõ 125 Trung Kính	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Công trình cao 05 tầng nổi, chiều cao 20m, diện tích xây dựng 600m ² . Công năng sử dụng nhà ở tập thể.	nhà ở tập thể		1. Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chưa trang bị bình chữa cháy 4. Chưa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2013						Ngân sách nhà nước cấp trung ương	
907	TT Nhà A8	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 800m ²	nhà ở tập thể		1. Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chưa trang bị bình chữa cháy 4. Chưa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2012						Ngân sách nhà nước cấp trung ương	
908	TT Nhà A9	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích	nhà ở tập thể		1. Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị hệ thống cấp	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN						Ngân sách nhà	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
						khoảng 600m2			nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2013		nước cấp trung ương		
909	TT Nhà A10 +A11	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 200m2	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2014		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
910	TT Nhà A12	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m2	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2015		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
911	TT Nhà A23	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m2	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2016		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
912	TT Nhà A25	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 530m2	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2017		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
913	TT Nhà A14	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN		Ngân sách nhà		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
						khoảng 500m2			nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2018		nước cấp trung ương		
914	TT Nhà A15	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m2	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2019		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
915	TT Nhà A16	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 04 tầng có diện tích khoảng 500m2	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2020		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
916	TT Nhà B1	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 04 tầng có diện tích khoảng 500m2	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2021		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
917	TT Nhà B5	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 02 tầng có diện tích khoảng 640m2	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2022		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
918	TT Nhà B4	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 03 tầng có diện tích	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN		Ngân sách nhà		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
						khoảng 400m ²			nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2023		nước cấp trung ương		
919	TT Nhà B2	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 03 tầng có diện tích khoảng 400m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2024		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
920	TT Nhà B3	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 03 tầng có diện tích khoảng 400m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2025		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
921	TT Nhà B6	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 300m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2026		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
922	TT Nhà B11	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 200m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2027		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
923	TT Nhà B7	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN		Ngân sách nhà		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hệ thống tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
						Khoảng 200m ²			nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chưa trang bị bình chữa cháy 4. Chưa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2028		nước cấp trung ương		
924	TT Nhà B8	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 02 tầng có diện tích khoảng 200m ²	nhà ở tập thể		1. Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chưa trang bị bình chữa cháy 4. Chưa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2029		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
925	TT Nhà B9	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 3 tầng có diện tích khoảng 420m ²	nhà ở tập thể		1. Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chưa trang bị bình chữa cháy 4. Chưa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2030		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
926	TT Nhà B10	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 04 tầng có diện tích khoảng 800m ²	nhà ở tập thể		1. Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chưa trang bị bình chữa cháy 4. Chưa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2031		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
927	TT Nhà B12	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 550m ²	nhà ở tập thể		1. Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chưa trang bị bình chữa cháy 4. Chưa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2032		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
928	TT Nhà C2	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích	nhà ở tập thể		1. Chưa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chưa trang bị hệ thống cấp	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN		Ngân sách nhà		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn						
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách					
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã			
						khoảng 200m ²			nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2033							
929	TT Nhà C3	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2034							Ngân sách nhà nước cấp trung ương
930	TT Nhà C4	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2035							Ngân sách nhà nước cấp trung ương
931	TT Nhà C5	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2036							Ngân sách nhà nước cấp trung ương
932	TT Nhà C9	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2037							Ngân sách nhà nước cấp trung ương
933	TT Nhà C6	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN							Ngân sách nhà

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoại ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
						khoảng 500m ²			nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2038		nước cấp trung ương		
934	TT Nhà C7	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 04 tầng có diện tích khoảng 500m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2039		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
935	TT Nhà C8	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 04 tầng có diện tích khoảng 500m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2040		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
936	TT Nhà C1	Nam nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 02 tầng có diện tích khoảng 400m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2041		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
937	Nhà K1	KHU TT học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 03 tầng có diện tích khoảng 400m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2042		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
938	B4	KHU TT học viện chính trị	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 03 tầng có diện tích	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN		Ngân sách nhà		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
		quốc gia Hồ Chí Minh				khoảng 400m ²			nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2043		nước cấp trung ương		
939	B6	KHU TT học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 03 tầng có diện tích khoảng 400m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2044		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
940	B7	KHU TT học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 300m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2045		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
941	Nhà K2	KHU TT học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 200m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2046		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
942	Nhà K3	KHU TT học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 200m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2047		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
943	C2	KHU TT học viện chính trị	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 02 tầng có diện tích	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN		Ngân sách nhà		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
		quốc gia Hồ Chí Minh				Khoảng 200m ²			nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2048		nước cấp trung ương		
944	C4	KHU TT học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 5 tầng	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2049		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
945	B1	KHU TT học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 300m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2050		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
946	B2	KHU TT học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 600m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2051		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
947	B3	KHU TT học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 200m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2052		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
948	K2, K1	Khu TT bệnh viện E	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN		Ngân sách nhà		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
						khoảng 500m ²			nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2053		nước cấp trung ương		
949	A1	Khu TT bệnh viện E	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2054		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
950	Nhà A1	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2055		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
951	Nhà A2	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2056		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
952	Nhà A3	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2057		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
953	Nhà A4	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 04 tầng có diện tích	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN		Ngân sách nhà		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
						khoảng 500m ²			nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2058		nước cấp trung ương		
954	Nhà A5	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 04 tầng có diện tích khoảng 500m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2059		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
955	Nhà A6	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 02 tầng có diện tích khoảng 400m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2060		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
956	Nhà N1	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 03 tầng có diện tích khoảng 400m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2061		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
957	Nhà N2	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 03 tầng có diện tích khoảng 400m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2062		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
958	Nhà N3	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 03 tầng có diện tích	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN		Ngân sách nhà		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngô ãi ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
						khoảng 400m ²			nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	3890.2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2063		nước cấp trung ương		
959	Nhà N4	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 300m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2064		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
960	Nhà N5	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 200m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2065		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
961	Nhà N6	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 200m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2066		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
962	Nhà N7	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 02 tầng có diện tích khoảng 200m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2067		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
963	Nhà H1	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 5 tầng	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN		Ngân sách nhà		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách	Quận, Huyện, Thị xã	
									nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2068		nước cấp trung ương		
964	Nhà H2	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 800m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống hong nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống hong nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2069		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
965	Nhà H3	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 600m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống hong nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống hong nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2070		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
966	Nhà A7	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 200m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống hong nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống hong nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2071		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
967	Nhà A8	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống hong nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống hong nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2072		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
968	Nhà A9	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống hong nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp	1. Yêu cầu trang bị hệ thống hong nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN		Ngân sách nhà		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
						khoảng 500m ²			nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2073		nước cấp trung ương		
969	Nhà A16	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2074		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
970	Nhà A17	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2075		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
971	Nhà A18	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2076		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
972	Nhà A19	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 04 tầng có diện tích khoảng 500m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2077		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
973	Nhà A10	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 04 tầng có diện tích	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN		Ngân sách nhà		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Căn cứ áp dụng	Nguồn vốn			
												Nguồn tài trợ ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
						khoảng 500m ²			nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2078		nước cấp trung ương		
974	Nhà A11	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 02 tầng có diện tích khoảng 400m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2079		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
975	Nhà A12	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 03 tầng có diện tích khoảng 400m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2080		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
976	Nhà A13	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 03 tầng có diện tích khoảng 400m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2081		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
977	Nhà A14	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 03 tầng có diện tích khoảng 400m ²	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2082		Ngân sách nhà nước cấp trung ương	Ngân sách nhà nước cấp trung ương	
978	Nhà A15	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN		Ngân sách nhà	Ngân sách nhà	

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
						khoảng 300m ²			nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2083		nước cấp trung ương	nước cấp trung ương	
979	Nhà A16	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 200m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2084		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
980	Nhà A17	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 200m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2085		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
981	Nhà A18	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 02 tầng có diện tích khoảng 200m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2086		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
982	Nhà A19	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 5 tầng	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2087		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
983	Nhà A20	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN		Ngân sách nhà		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chức danh tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cần cấp dựng	Nguồn vốn			
												Ngoại ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
						khoảng 300m2			nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	3890.2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890.2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890.2088		nước cấp trung ương		
984	Nhà A21	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 600m2	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890.2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890.2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890.2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890.2089		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
985	Nhà A22	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 200m2	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890.2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890.2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890.2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890.2090		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
986	Nhà A23	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m2	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890.2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890.2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890.2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890.2091		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
987	Nhà A24	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m2	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chứa trang bị bình chữa cháy 4. Chứa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890.2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890.2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890.2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890.2092		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
988	Nhà TG1	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích	nhà ở tập thể		1. Chứa trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chứa trang bị hệ thống cấp	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống	1. Mục 8.1 TCVN 3890.2009 2. Mục 8.2 TCVN		Ngân sách nhà		

TT	Tên công trình	Địa chỉ	Quận/huyện	Chủ đầu tư	Đơn vị quản lý vận hành	Quy mô	Loại hình	Hạng mục tồn tại	Nội dung tồn tại	Quy định thực hiện	Cơ sở áp dụng	Nguồn vốn			
												Ngoài ngân sách	Trong ngân sách		
													Trung ương	Thành phố	Quận, Huyện, Thị xã
						khoảng 500m ²			mức chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2093		nước cấp trung ương		
989	Nhà TG2	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 03 tầng có diện tích khoảng 600m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2094		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
990	Vinacorex 3	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 05 tầng có diện tích khoảng 500m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2095		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
991	CC 118 HQV	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 01 khối nhà 04 tầng có diện tích khoảng 500m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2096		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		
992	Khu tập thể viên năng lượng	Khu Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy	Cầu Giấy	UBND TP Hà Nội	Tổ dân phố	Gồm 02 khối nhà 04 tầng có diện tích khoảng 850m ²	nhà ở tập thể		1. Chua trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Chua trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Chua trang bị bình chữa cháy 4. Chua trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Yêu cầu trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 2. Yêu cầu trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà 3. Yêu cầu trang bị bình chữa cháy 4. Yêu cầu trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn và dụng cụ phá dỡ thông thường	1. Mục 8.1 TCVN 3890:2009 2. Mục 8.2 TCVN 3890:2009 3. Mục 5.1 TCVN 3890:2009 4. Mục 10.1 TCVN 3890:2097		Ngân sách nhà nước cấp trung ương		

Ghi chú: - Địa bàn: Hà Đông 01 cơ sở, Hoàn Kiếm 14 cơ sở, Hoàng Mai 72 cơ sở, Ba Đình 219 cơ sở, Đống Đa 438 cơ sở, Cầu Giấy 123 cơ sở, Hai Bà Trưng 142 cơ sở, Ba Vì 05 cơ sở
- Khu chung cư tại định cư 7,2 ha phường Vĩnh Phúc, Ba Đình gồm 23 tòa nhà. (Số thứ tự 864 trong danh sách)