

CÔNG TẮC, CẦU DAO Dây đồng điện định mức	TCVN 183 — 65 — 85 Có hiệu lực từ 1-1-1967
---	--

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công tắc, cầu dao dùng để làm việc với điện áp xoay chiều (tần số 50 *Hz*) và một chiều bé hơn 1000 V.

2. Đồng điện định mức của công tắc, cầu dao cần phải phù hợp với các trị số quy định ở bảng sau :

<i>I</i> (ampe)							
10	15	(20)	25	(30)	40	60	100
	150	200	250		400	600	—

Chú thích. Các trị số trong ngoặc cố gắng không nên dùng.

Tuyển tập
Tiêu chuẩn Nhà nước về Điện

BÍNH CHẾNH

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

Nhóm E

Tên gọi tiêu chuẩn	TCVN Có hiệu lực từ
---------------------------	-----------------------------------

Nin sửa lại (thêm 1 vạch ngang ở dưới số hiệu tiêu chuẩn)

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

Nhóm E

Tên gọi tiêu chuẩn	TCVN Có hiệu lực từ
---------------------------	-----------------------------------

tại các trang : 5, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 39, 50, 60, 64, 62, 64, 65,
104, 108, 113, 124, 127 và 140.