

Máy phát điện đồng bộ ba pha có công suất từ 100 đến 1 000 kW ĐẦY CÔNG SUẤT, ĐIỆN ÁP VÀ TỐC ĐỘ QUAY ĐỊNH MỨC	TCVN 316—69 Khuyến khích áp dụng
---	--

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các máy phát điện đồng bộ ba pha có công suất từ 100 đến 1 000 kW, loại sử dụng thông thường và có trục nằm ngang. Máy phát cung cấp dòng điện xoay chiều, tần số 50 Hz.

2. Công suất định mức theo chỉ dẫn trong bảng.

Công suất tác dụng với $\cos\varphi = 0,8$	100	125	160	200	250	320	400	500	630	800
Công suất biểu kiến kVA	125	160	200	250	320	400	500	630	800	1 000

3. Điện áp định mức : 400 và 6 300 V

4. Tốc độ quay định mức :

1 500 ; 1 000 ; 750 ; 600 ; 500 ; 375 và 300 *vg/ph*

Tuyển tập
Tiêu chuẩn Nhà nước về Điện

BÍNH CHẾNH

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

Nhóm E

Tên gọi tiêu chuẩn	TCVN Có hiệu lực từ
---	--

Xin sửa lại (thêm 1 vạch ngang ở dưới số hiệu tiêu chuẩn)

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

Nhóm E

Tên gọi tiêu chuẩn	TCVN Có hiệu lực từ
---	--

tại các trang : 5, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 39, 50, 60, 64, 62, 64, 65, 104, 108, 113, 124, 127 và 140.