

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1904 /BVHTTDL-DSVH
V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích
đình Cả, xã An Bình, huyện Kiến Xương,
tỉnh Thái Bình

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc đề nghị thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Cả, xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (kèm theo Hồ sơ, Biên bản Hội nghị lấy ý kiến đóng góp ngày 02 tháng 3 năm 2025). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:

Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Cả, gồm các nội dung: Nâng nền và tu bổ tòa Đại bái, tòa trong (Đại đình), giếng nước cổ, 02 cổng phụ (cổng nách Tả, Hữu); cải tạo sân giữa Đại bái và tòa trong (Đại đình), cấp điện, thoát nước; phương án phòng cháy, chữa cháy và chống mối công trình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cơ quan liên quan và Chủ đầu tư lưu ý:

- Đối với tòa Đại bái: Bảo tồn tối đa các cấu kiện gỗ của di tích; giữ nguyên các cấu kiện còn tốt; tu bổ bằng biện pháp chấp - vá - nối đối với cấu kiện hư hỏng một phần, chỉ thay mới khi cấu kiện hư hỏng hoàn toàn và có sự đồng ý của Hội đồng đánh giá di tích; bảo tồn nguyên vẹn các cấu kiện gỗ có trang trí chạm khắc ở các cấu kiện (bẩy, các bộ vì, con chông, câu đầu, đầu dư, các mảng chạm khắc...), không thay thế các cấu kiện này mà sử dụng biện pháp bảo quản, tu bổ; hạ giải thận trọng, tái sử dụng tối đa gạch cũ, ngói cũ (ngói lợp, ngói lót); gông bó, tái sử dụng toàn bộ chân tảng (nếu có); tư liệu hóa chữ Hán trên cột trụ; bổ sung phương án bảo vệ an toàn cấu kiện, hiện vật, đồ thờ (ban thờ,...) và cảnh quan di tích trong quá trình thi công tu bổ.

- Đối với tòa trong (Đại đình): Tư liệu hóa chữ Hán trang trí trên tường mái trước khi thực hiện tu bổ; chỉ trám vá tường bị bong tróc, nứt vỡ, làm sạch bề mặt; bảo quản hoa văn, con giống tránh sút vỡ trong quá trình thi công.

- Đối với giếng nước cổ: Làm rõ hơn phương án tu bổ tại bản vẽ (mặt giếng, lan can...); bổ sung phương án thoát nước sân lát gạch Bát.

- Về hồ sơ: Bổ sung thêm ảnh chụp hiện trạng di tích: Đại bái, tòa trong (Đại đình), cổng nách Tả, Hữu,...

- Về chiếu sáng: Không treo đèn Led 40W ánh sáng vàng các tại đầu cột Đại bái; giảm bớt số lượng đèn tuýp bán nguyệt tại tòa trong (Đại đình); hệ thống đèn chiếu sáng cần bố trí trên tường, đường dây dẫn điện cần bố trí đi trong tường và khuất tầm nhìn trên tường, cấu kiện để bảo đảm mỹ quan cho các hạng mục công trình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cơ quan liên quan hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện Hồ sơ, thông báo rộng rãi nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước Nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương;
- Sở VH-TT-DL tỉnh Thái Bình;
- Lưu: VT, DSVH (02), LQV.09.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Hoàng Đạo Cương