

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : **5359**/BXD-KHCN

V/v nguyên tắc áp dụng tiêu
chuẩn nước ngoài trong hoạt động
xây dựng

Hà Nội, ngày **25** tháng **11** năm 2022

Kính gửi: Công ty Quản lý bay Miền Bắc

Bộ Xây dựng nhận công văn 2098/QLBMB-KH, ngày 02/11/2022 của Công ty Quản lý bay Miền Bắc về xin chấp thuận giải pháp thiết kế PCCC của Đài kiểm soát không lưu Điện Biên, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Tháp điều khiển không lưu là công trình có những đặc điểm riêng nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của QCVN 06:2021/BXD. Việc lựa chọn áp dụng Tiêu chuẩn NFPA 101 (2021) có những điều khoản tương tự như NFPA 5000 (2021) và International building code (2021) của Hoa Kỳ và các văn bản kỹ thuật khác cũng đã có những điều khoản tương đương (ví dụ các điều: 11.3.4 của NFPA 101 (2021); điều 31.6.13 của NFPA 5000 (2021); điều 412.2 của International building code). Ngoài ra, trong hướng dẫn thiết kế (Lệnh số 6480.7 D ban hành ngày 11/8/2004) của cơ quan Quản lý hàng không dân dụng liên bang Hoa Kỳ (FAA) cũng có viện dẫn đến các quy định đảm bảo an toàn cháy và an toàn sinh mạng được nêu trong NFPA 101... . Như vậy, việc Công ty quản lý bay Miền Bắc lựa chọn áp dụng Tiêu chuẩn NFPA 101 (2021) và NFPA 5000 (2021) để áp dụng cho Tháp không lưu Điện Biên là phù hợp với pháp luật về xây dựng và pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam.

2. Khi lựa chọn tiêu chuẩn nước ngoài để áp dụng, phải có đánh giá về tính tương thích, đồng bộ và sự tuân thủ với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong quá trình lập thuyết minh thiết kế xây dựng cho công trình theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021; Hồ sơ thiết kế phải được thuyết minh làm rõ, phù hợp nguyên tắc nêu tại điểm 1.1.10 (QCVN 06:2021/BXD), gửi cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thẩm quyền thẩm duyệt theo quy định.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng về áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam, gửi Công ty Quản lý bay Miền Bắc để biết và thực hiện đúng quy định của pháp luật ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG



Vũ Ngọc Anh