

**BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 64 /BVHTTDL-DSVH

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2025

V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích  
Mộ và Đền thờ Lê Đức Tuy, tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 11199/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc đề nghị thẩm định Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Mộ và Đền thờ Lê Đức Tuy, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (kèm hồ sơ dự án và Biên bản họp dòng họ - dòng họ Lê Đức Tuy tháng 11 năm 2024). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định dự án như sau:

Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Mộ và Đền thờ Lê Đức Tuy, với nội dung: Tu bổ Nghi môn, Tắc môn, Hạ điện (trả lại công năng cũ là Trung điện), Trung điện (trả lại công năng cũ là Thượng điện); phục dựng Hạ điện với quy mô 5 gian; tôn tạo Tả vu, Hữu vu; xây dựng mới nhà ban quản lý, cổng chính, sân lề hội, giếng, am hóa vàng; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 sân vườn, hạ tầng kỹ thuật di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:

- Phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mặt bằng tổng thể tu bổ, tôn tạo: Cần giảm bớt gò đắp đất tại khu vực bên Tả của đền. Sử dụng đèn pha đặt tại các góc khuất để chiếu sáng sân vườn di tích (hạn chế sử dụng loại đèn chiếu sáng sân vườn công viên).

- Điều chỉnh thiết kế phục dựng tòa Hạ điện theo hướng: vì kèo gỗ và đao mái thiết kế theo mẫu kèo, đao của tòa Trung điện; mái của công trình đấu sát vào mái tòa Trung điện; nghiên cứu không thiết kế cánh cửa đi tại vị trí trực 6 và chỉ thiết kế bậc tam cấp; xây tường bao khép kín với tòa Trung điện.

- Giữ nguyên chiều cao từ mặt nền đến dãy tàu mái và giữ nguyên khoảng cách giữa hàng cột trực X2 - X4, trực X5 - X7 của tòa Trung điện là 1740mm.

- Không thiết kế: trụ lồng đèn trong phương án xây dựng nhà ban quản lý và phượng trai giàn, nghê trên các trụ của cổng chính.

- Hồ sơ cần bổ sung phương án bao che công trình Trung điện, Hạ điện trong quá trình thi công.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến đề Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chi tiết và Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước Nhân dân địa phương để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./. *luk*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (*để báo cáo*);
- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cường;
- Sở VHTT tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, DSVH (02), VHN.10.

