

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **811** / BXD-KTXD

Hà Nội, ngày **27** tháng **02** năm **2024**

V/v hướng dẫn thành phần công việc, hao phí, biện pháp thi công của khung định vị đóng cừ máng bê tông dự ứng lực.

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Cao Khoa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 20/TV-CK ngày 20/11/2023 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Cao Khoa về việc hướng dẫn thành phần công việc, hao phí, biện pháp thi công của khung định vị đóng cừ máng bê tông dự ứng lực. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Định mức dự toán công tác thi công đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực hạng búa rung 50kW kết hợp xói nước đầu cọc (mã hiệu AC.12400) quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy thi công được xác định theo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công để hoàn thành 100m cọc cừ máng bê tông dự ứng lực. Đối với hao phí thép hình định vị cọc quy định trong định mức là mức hao phí luân chuyển thép hình trung bình cho 100m cọc hoàn thiện.

2. Trường hợp định mức ban hành nêu trên chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình thì chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập dự toán thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Phương pháp xác định, điều chỉnh định mức thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục III, Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Cao Khoa căn cứ các quy định trên để nghiên cứu, thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(ĐT).



Hồ Ngọc Sơn