

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 110 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép thi công xây dựng trạm bơm, tuyến ống nước thô liên quan đến đê tả Đuống, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đê điều;

Căn cứ văn bản số 637/BNN-ĐĐ ngày 22/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chấp thuận thi công xây dựng trạm bơm, tuyến ống nước thô liên quan đến đê tả Đuống, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2085/SNN-CCTL ngày 05/12/2023 về việc thỏa thuận cấp phép xây dựng trạm bơm cấp nước thô từ sông Đuống và lắp đặt đường ống qua đê tả Đuống tại K37+600 xã Hán Quảng, thị xã Quế Võ tỉnh Bắc Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP xây dựng trạm bơm nước thô trên bãi sông Đuống và lắp đặt đường ống dẫn nước qua đê tại vị trí K37+600 đê tả Đuống xã Hán Quảng, thị xã Quế Võ, với các nội dung cụ thể sau:

1. Vị trí xây dựng: Tương ứng K37+600, đê tả Đuống xã Hán Quảng, thị xã Quế Võ.

2. Quy mô, kết cấu công trình và giải pháp kỹ thuật

- Trạm bơm cấp nước thô: Nhà trạm bơm nằm ngoài bãi sông, cách chân đê 36m, kích thước mặt bằng (8,72x4,72)m; kết cấu bằng bê tông cốt thép, gia cố nền bằng cọc bê tông cốt thép.

- Lắp đặt đường ống cấp nước thô bằng ống thép đường kính DN500, đi ngầm qua bãi sông và cắt qua đê tả Đuống để dẫn nước từ trạm bơm vào nhà máy xử lý nước ở phía đồng. Trong đó, đoạn đường ống qua mặt đê được đặt trong hộp kỹ thuật bê tông cốt thép; đắp đất sét luyện phía trong và ngoài hộp; đắp mở rộng mặt đê về phía sông với chiều rộng 11,75m để bố trí hố van sự cố phía sông, van xả khí phía đồng và đảm bảo an toàn lâu dài trong quá trình tu bổ, nâng cấp

mở rộng đê sau này. Sau khi lắp đặt đường ống, hoàn trả mặt, mái đê, hành lang bảo vệ đê và bãi sông theo hiện trạng ban đầu.

- Gia cố bờ sông khu vực trạm bơm với phạm vi từ tim nhà trạm bơm về mỗi phía thượng, hạ lưu 25m; lát mái kè bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn trong hệ thống khung dầm bê tông cốt thép, hộ chân kè bằng lăng thể đá học kết hợp rọ đá.

3. Thời gian cho phép: Kể từ khi có quyết định cấp phép và hoàn thành trước ngày 30/4/2024.

Điều 2. Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP phải chấp hành đúng những quy định dưới đây:

1. Trước khi triển khai thi công phải báo cáo Chi cục Thủy lợi, phòng Kinh tế thị xã Quế Võ, Hạt Quản lý đê Quế Võ và chịu sự giám sát của cán bộ do các cơ quan trên cử đến. Đồng thời thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Chủ đầu tư và đơn vị thi công chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho đê trong quá trình thi công, nếu có hiện tượng làm mất ổn định cho đê điều tại khu vực phải dừng thi công và chịu trách nhiệm gia cố, tu bổ theo yêu cầu cơ quan quản lý đê điều; chấp hành các yêu cầu của cơ quan quản lý về đê điều trong quá trình sử dụng hoặc khi tu bổ đê, di dời tuyến ống khi cần thiết để phục vụ đầu tư nâng cấp tuyến đê.

- Lựa chọn chủng loại đường ống lắp đặt trong phạm vi bảo vệ đê điều đảm bảo chất lượng, có độ bền cao, ổn định lâu dài, không gây nứt vỡ, rò rỉ trong quá trình khai thác sử dụng.

- Tính toán ổn định theo quy định hiện hành để lựa chọn quy mô, kết cấu kè gia cố bờ sông đảm bảo ổn định lâu dài; đồng thời có giải pháp xử lý nổi tiếp phù hợp với công trình kè hiện có.

- Có giải pháp tổ chức thi công phù hợp, cấm biển báo giới hạn tải trọng, đèn tín hiệu, hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

- Sau khi hoàn thành công trình phải thanh thải vật liệu, phế thải trong phạm vi bảo vệ đê điều và trên bãi sông.

- Ngoài hạng mục công trình đã thỏa thuận, không được xây dựng các công trình khác ngoài bãi sông, trong phạm vi bảo vệ đê điều.

2. Chỉ được phép thi công các hạng mục theo quyết định cấp phép, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Đê điều và quy định tại các văn bản thỏa thuận cấp phép.

3. Có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc thi công công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng theo đúng đồ án thiết kế đã được phê duyệt. Sau khi thi công xong phải gửi đầy đủ bản vẽ hoàn công, các biên bản nghiệm thu từng phần công việc, nhật ký thi công công trình về Hạt Quản lý đê Quế Võ, Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh để theo dõi và quản lý sau này.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Thủy lợi; Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ; Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./*Ne*

Nơi nhận: *Me*

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Quoc

Vương Quốc Tuấn

