

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép xây dựng trạm bơm cấp nước thô từ sông Đuống và lắp đặt đường ống dẫn nước cắt qua đê tả Đuống tại vị trí K23+050

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đê điều;

Căn cứ văn bản số 8197/BNN-ĐĐ ngày 31/10/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chấp thuận để cấp phép thi công trạm bơm cấp nước thô và lắp đặt đường ống qua đê tả Đuống, xã Tri Phương, huyện Tiên Du;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1928/SNN-CCTL ngày 16/10/2024 về việc thỏa thuận cấp phép xây dựng trạm bơm cấp nước thô từ sông Đuống và lắp đặt đường ống dẫn nước cắt qua đê tả Đuống tại vị trí Km23+050 phục vụ dự án ĐTXD và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn giai đoạn II, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép chi nhánh Công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn tại Bắc Ninh (Chi nhánh SAIGONTEL Bắc Ninh) được xây dựng trạm bơm cấp nước thô tại khu vực bãi sông đê tả Đuống thuộc địa bàn xã Tri Phương, huyện Tiên Du và đường ống dẫn nước thô, với các nội dung cụ thể sau:

1. Vị trí xây dựng

- Trạm bơm nước thô: nằm ngoài bãi sông tương ứng tại K23+050 đê tả sông Đuống, cách chân đê phía sông khoảng 43m.

- Vị trí tuyến ống nước thô từ trạm bơm đi ngầm dưới bãi sông, chạy dọc chân đê phía sông tương ứng từ K23+050÷K23+757 và cắt qua đê tả Đuống tại K23+757.

2. Quy mô, giải pháp kỹ thuật

- Trạm bơm nước thô: Kích thước mặt bằng (8,8x5,2)m, cao 11,0m, kết cấu móng, sàn bằng bê tông cốt thép, gia cố nền bằng cọc bê tông cốt thép. Tường nhà trạm từ cao trình +(2,90÷10,50)m bằng bê tông cốt thép, từ cao trình +(10,05÷14,72)m bằng gạch xây.

- Tuyến ống nước thô:

+ Đoạn đường ống cấp nước từ trạm bơm đi ngầm dưới bãi sông và chạy dọc theo chân đê phía sông, cách chân đê phía sông tối thiểu 10,0m, sử dụng loại ống HDPE D450.

+ Đoạn đường ống cắt qua đê tả Đuống: sử dụng loại ống thép không rỉ D400, trong đó đoạn ống qua mặt đê được đặt trong hộp kỹ thuật bê tông cốt thép, kích

thước (0,8x1,1)m; đắp đất sét luyện bằng thủ công hai bên thành và phía trong lòng hộp kỹ thuật. Lắp đặt hồ van sự cố tại lề mặt đê phía sông, van xả khí tại lề mặt đê phía đồng; bố trí bệ đỡ tại các vị trí góc cong của đường ống.

3. Thời gian cho phép: Kể từ ngày được cấp phép đến 30/4/2025.

Điều 2. Chi nhánh Công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn tại Bắc Ninh (Chi nhánh SAIGONTEL Bắc Ninh) phải chấp hành đúng những quy định dưới đây:

- Điều chỉnh giải pháp gia cố bờ sông khu vực trạm bơm từ mái đá xây sang lát cấu kiện bê tông đúc sẵn trong khung bê tông cốt thép để đảm bảo ổn định lâu dài, tránh sạt lở trong quá trình vận hành, khai thác.

- Trước khi triển khai thi công phải thông báo cho UBND huyện Tiên Du, Chi cục Thủy lợi, Phòng Nông nghiệp và PTNT Tiên Du và Hạt Quản lý đê Tiên Du được biết và chịu sự giám sát kỹ thuật về đê điều, hướng dẫn phòng chống thiên tai của các cán bộ do các cơ quan này cử đến. Đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu trong Quyết định cấp phép, các quy định của Luật Đê điều, Luật Phòng chống thiên tai, Luật Giao thông đường bộ.

- Rà soát việc lựa chọn chủng loại đường ống lắp đặt qua đê đảm bảo chất lượng, có độ bền cao, ổn định lâu dài, không gây nứt vỡ, rò rỉ trong quá trình khai thác sử dụng.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn chống lũ, an toàn giao thông cho đoạn đê trong suốt quá trình xây dựng, bảo hành và vận hành sử dụng công trình.

- Sau khi thi công xong phải thanh thải vật liệu, phế thải khu vực thi công, đảm bảo vệ sinh môi trường; đồng thời gửi đầy đủ một bộ hồ sơ gồm bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu, nhật ký thi công có xác nhận của Hạt quản lý đê huyện Tiên Du về Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh để theo dõi và quản lý.

- Ngoài các quy định trên không được thực hiện các công việc khác làm ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều và thoát lũ của sông tại khu vực này; chấp hành các quy định của Luật Đê điều, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các quy định khác của pháp luật.

- Trong trường hợp cần tu bổ xây dựng công trình đê điều, phục vụ công tác phòng chống thiên tai, chủ đầu tư phải có trách nhiệm di chuyển công trình và chịu mọi chi phí cho việc di chuyển.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Thủy lợi; Chủ tịch UBND huyện Tiên Du; Chi nhánh Công ty cổ phần CNVT Sài Gòn tại Bắc Ninh (Chi nhánh SAIGONTEL Bắc Ninh) và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận: *Me*

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, NN.



Lê Xuân Lợi