

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu
Tam Anh Nam 2 của Công ty Cổ phần Ba Miền Chu Lai**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;

Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Xét đơn đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Tam Anh Nam 2 và hồ sơ kèm theo của Công ty Cổ phần Ba Miền Chu Lai;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 485/BC-STNMT ngày 05/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Tam Anh Nam 2 của Công ty Cổ phần Ba Miền Chu Lai làm chủ đầu tư lập, đã được Hội đồng thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định với các nội dung chính như sau:

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Ba Miền Chu Lai.
- Tên dự án: Cửa hàng xăng dầu Tam Anh Nam 2.
- Vị trí dự án: thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
- Diện tích dự án: 8.746,3 m².
- Sức chứa: 150 m³.
- Số lượng bể xăng dầu: 06 bể, gồm: 01 bể 25 m³ chứa xăng Ron 95; 01 bể 25 m³ chứa xăng E5 Ron 92; 04 bể loại 25 m³ chứa dầu Diesel 0,05S-II.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Công ty Cổ phần Ba Miền Chu Lai chịu trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ những nội dung được nêu trong Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Tam Anh Nam 2 đã được thẩm định, phê duyệt và theo đúng Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số

12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có các yêu cầu bắt buộc thực hiện như sau:

a) Thực hiện lưu giữ, niêm yết Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được phê duyệt tại cơ sở, dự án.

b) Đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ ứng phó sự cố trong quý IV năm 2023; bố trí lực lượng, kinh phí đảm bảo phòng ngừa và luôn sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu tại cơ sở.

c) Hàng năm, có kế hoạch tổ chức tập huấn hoặc cử cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia ứng phó đi tập huấn để nâng cao kỹ năng ứng phó. Định kỳ 06 tháng một lần, tổ chức thực hành huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu tại hiện trường.

d) Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến kiến thức về nguy cơ, hiểm họa của sự cố tràn dầu để bảo vệ môi trường, chủ động phòng tránh và kịp thời ứng phó sự cố khi được huy động.

đ) Khi có tình huống tràn dầu xảy ra dẫn đến sự cố cháy nổ tại cơ sở, chủ cơ sở phải nhanh chóng tổ chức lực lượng, phương tiện tại chỗ để triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu, chữa cháy.

e) Khi xảy ra sự cố tràn dầu vượt quá khả năng ứng phó phải báo ngay về UBND tỉnh, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Núi Thành và UBND xã Tam Anh Nam biết để phối hợp, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó sự cố theo quy định.

g) Trong trường hợp nguồn lực, nhân lực, trang thiết bị hạn chế, phải hợp đồng với các cơ sở có khả năng ứng phó sự cố tràn dầu trong vùng hoặc với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực để hỗ trợ ứng phó kịp thời khi sự cố tràn dầu xảy ra.

h) Bảo đảm kinh phí chi trả cho lực lượng tham gia ứng phó sự cố tràn dầu, đồng thời bồi thường thiệt hại về môi trường, tài sản của Nhà nước và Nhân dân do cơ sở gây ra theo quy định của pháp luật.

i) Hàng năm, sơ tổng kết đánh giá công tác khắc phục, ứng phó sự cố tràn dầu, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Núi Thành trước ngày 30/11.

k) Trường hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu tư, xây dựng như thay đổi quy mô đầu tư hoặc thay đổi khác có liên quan dẫn đến thay đổi nội dung Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Tam Anh Nam 2 đã được phê duyệt, Công ty Cổ phần Ba Miền Chu Lai phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) và chỉ được thực hiện những thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh.

l) Phổ biến Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu này đến bộ phận quản lý Cửa hàng xăng dầu Tam Anh Nam 2 để quán triệt và thực hiện nghiêm túc.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi các hồ sơ kèm theo Quyết định này cho các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, phối hợp với các Sở, Ban, ngành chức năng và UBND huyện Núi Thành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Núi Thành; Giám đốc Công ty Cổ phần Ba Miền Chu Lai và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban Quốc gia ứng phó SCTT và TKCN;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm UPSCTD khu vực miền Trung;
- Phòng TN&MT huyện Núi Thành;
- UBND xã Tam Anh Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu