

Số: *410* /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày *03* tháng 4 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc cho phép xây dựng trạm biến áp và cột điện  
trong phạm vi bảo vệ công trình đê điều

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH**

*Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006;*

*Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đê điều;*

*Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 431/SNN-CCTL ngày 28/3/2023 về việc cấp phép xây dựng trạm biến áp và cột điện trong phạm vi bảo vệ công trình đê điều.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cho phép Xí nghiệp cổ phần Tân Tiến được phép thi công xây dựng xây dựng lắp đặt hệ thống trạm biến áp 1250KVA và cột điện trong phạm vi bảo vệ công trình đê hữu Cầu, phường Kim Chân, thành phố Bắc Ninh, với các nội dung cụ thể sau:

1. Vị trí xây dựng: Từ K62+950 ÷ K63+100 đê hữu Cầu, phường Kim Chân, thành phố Bắc Ninh.

2. Quy mô và giải pháp sửa chữa

- Xây dựng 02 cột bê tông ly tâm (cột đôi), cách chân đê phía sông 15 m về phía sông, trên 02 cột lắp đặt hệ thống TBA 1250 KVA để đấu nối qua đê sang TBA có sẵn tại chân đê phía đồng.

- Xây dựng 07 cột bê tông ly tâm (05 cột đơn và 01 cột đôi), cách chân đê phía sông 12 m.

(Móng các cột điện ly tâm tại các vị trí nêu trên đều được đổ bê tông cốt thép tại chỗ).

3. Thời gian thi công: Kể từ khi có quyết định cho phép đến hết 31/5/2023.

**Điều 2.** Xí nghiệp cổ phần Tân Tiến phải chấp hành đúng những quy định dưới đây:


- Tự thỏa thuận phương án đấu nối cấp điện với ngành Điện và mặt bằng để xây dựng cột với chính quyền địa phương;

- Khi triển khai thi công phải báo cáo UBND thành phố Bắc Ninh, Chi cục Thủy lợi, phòng Kinh tế thành phố Bắc Ninh, Hạt quản lý đê thành phố Bắc Ninh và chịu sự giám sát của cán bộ do các cơ quan trên cử đến.

- Việc thi công trạm biến áp treo ngoài bãi sông phải được đặt cao hơn cao trình mực nước lũ thiết kế (cao trình +8,30 m) để đảm bảo an toàn cho công trình trong quá trình hoạt động.

- Chỉ được phép thi công các hạng mục theo Quyết định cấp phép, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Đê điều và quy định tại các văn bản cấp phép.

- Trong trường hợp do yêu cầu cần tu bổ xây dựng công trình đê điều, phục vụ công tác phòng chống thiên tai của tỉnh, Xí nghiệp cổ phần Tân Tiến phải có trách nhiệm di chuyển công trình và chịu mọi chi phí cho việc di chuyển.

**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Thủy lợi; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh; Xí nghiệp cổ phần Tân Tiến và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, NN.



Vương Quốc Tuấn