

Số: 97 /QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 03 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh sách và biện pháp xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực thi hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực;

Căn cứ Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 605/TTr-CAT-PC07 ngày 21 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 56 cơ sở và biện pháp xử lý không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001

có hiệu lực thi hành (Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND), cụ thể (có danh sách đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực thi hành.


2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, Kế hoạch số 351/KH-UBND:

a) Chấp hành nghiêm túc Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, Kế hoạch số 351/KH-UBND và Quyết định này và các quy định của pháp luật về PCCC. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án khắc phục những nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, đảm bảo đúng lộ trình và thời gian quy định.

b) Đối với các cơ sở không phụ thuộc nguồn ngân sách nhà nước, tổ chức thực hiện ngay các yêu cầu về PCCC theo quy định.

c) Đối với các cơ sở không thể khắc phục các điều kiện an toàn PCCC, thuộc diện di dời, chủ động liên hệ các cơ quan chức năng đề xuất địa điểm. Trong thời gian thực hiện các thủ tục phục vụ việc di dời, chủ cơ sở cần thực hiện các biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn về PCCC như giảm quy mô hoạt động, trữ lượng chất cháy, tăng cường trang bị phương tiện PCCC.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cơ sở tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- C07 - BCA (báo cáo);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, NC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**




Trương Hải Long



**ĐANH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ CÁC CƠ SỞ KHÔNG ĐẢM BẢO YÊU CẦU
PCCC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRƯỚC NGÀY
LUẬT PCCC SỐ 27/2001/QH CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 97 /QĐ-UBND ngày 03 /3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

STT	Tên cơ sở	- Đơn vị quản lý/chủ cơ sở - Địa chỉ cơ sở - Thời gian hoạt động	Các điều kiện về PCCC không đảm bảo	Biện pháp xử lý
1.	Trung tâm thương mại Pleiku	- Đơn vị quản lý: UBND Tp. Pleiku; - Địa chỉ: Đường Trần Phú, P. Diên Hồng, Tp. Pleiku; - Thời gian hoạt động: năm 1997.	- Đường giao thông phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đường và lối thoát nạn (khu vực nhà lồng). - Khoảng cách an toàn đến nhà, công trình ngoài cơ sở. - Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống chữa cháy tự động (nhà lồng); Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà; Hệ thống điện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; Hệ thống chống sét; hệ thống điện phục vụ các hệ thống PCCC.	UBND thành phố Pleiku lập kế hoạch, lập thiết kế cải tạo, bổ sung các giải pháp đảm bảo các yêu cầu về PCCC. Theo TCVN 6161:1996 Phòng cháy và chữa cháy - Chợ và trung tâm thương mại - Yêu cầu thiết kế; QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
2.	Chợ Yên Thế	- Đơn vị quản lý: UBND phường Yên Thế - Địa chỉ: Đường Lê Đại Hành, phường Yên Thế, Tp. Pleiku - Thời gian hoạt động: năm 1997	- Đường giao thông phục vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; đường và lối thoát nạn. - Khoảng cách an toàn PCCC giữa các hạng mục, khoảng cách an toàn đến nhà, công trình lân cận ngoài cơ sở. - Phương tiện chữa cháy, gồm: Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà; Hệ thống điện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; Hệ thống loa truyền thanh; Hệ thống	UBND thành phố Pleiku lập kế hoạch, lập thiết kế cải tạo, bổ sung các giải pháp đảm bảo các yêu cầu về PCCC. Theo TCVN 9211: 2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế; QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan..

			chống sét; Hệ thống điện phục vụ kinh doanh và điện chiếu sáng bảo vệ, điện phục vụ các hệ thống PCCC. Phương tiện chữa cháy tại chỗ;	
3.	Chợ Trà Bá	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị quản lý: UBND phường Trà Bá - Địa chỉ: Đường Trường Chinh, Phường Trà Bá, Tp. Pleiku - Thời gian hoạt động: năm 2001 	<ul style="list-style-type: none"> - Đường giao thông phục vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; đường và lối thoát nạn. - Khoảng cách an toàn PCCC giữa các hạng mục, khoảng cách đến nhà, công trình lân cận ngoài cơ sở. - Phương tiện chữa cháy, gồm: Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà; Hệ thống điện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; Hệ thống loa truyền thanh; Hệ thống chống sét; Hệ thống điện phục vụ kinh doanh và điện chiếu sáng bảo vệ, hệ thống điện phục vụ các hệ thống PCCC; Phương tiện chữa cháy tại chỗ; 	UBND thành phố Pleiku lập kế hoạch, lập thiết kế cải tạo, bổ sung các giải pháp đảm bảo các yêu cầu về PCCC. Theo TCVN 9211: 2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế; QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
4.	Chợ thị trấn Chư Prông	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị quản lý: UBND thị trấn Chư Prông; - Địa chỉ: Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông; - Thời gian hoạt động: năm 1991. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đường giao thông phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; - Khoảng cách an toàn PCCC giữa các hạng mục, khoảng cách đến công trình lân cận ngoài công trình; yêu cầu về ngăn cháy lan. - Phương tiện chữa cháy, gồm: Hệ thống báo cháy tự động; hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà; hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà; hệ thống điện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; Hệ thống loa truyền thanh; Phương tiện chữa cháy tại chỗ không đảm bảo số lượng; hệ thống chống sét; Hệ thống điện phục vụ kinh doanh và điện chiếu sáng bảo vệ, điện phục vụ các hệ thống PCCC. 	UBND huyện Chư Prông lập kế hoạch, lập thiết kế cải tạo, bổ sung các giải pháp đảm bảo các yêu cầu về PCCC. Theo TCVN 9211: 2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế; QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.

5.	Cửa hàng xăng dầu Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thiện	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ cơ sở: HTX Nông nghiệp Phú Thiện; - Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện; - Thời gian hoạt động: năm 1994. 	<ul style="list-style-type: none"> - Khoảng cách an toàn từ cột bơm, cở bể chứa xăng dầu đến công trình công cộng (chợ Phú Thiện) - Kết cấu nhà bán hàng, chiều cao của mái che cột bơm. 	Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
6.	Cửa hàng xăng dầu Tuấn Hùng	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ cơ sở: Công ty TNHH MTV Tuấn Hùng; - Địa chỉ: số 130 đường Hùng Vương, Tổ 2, TT. Chư Prông Huyện Chư Prông; - Thời gian hoạt động: năm 1998. 	<ul style="list-style-type: none"> - Không đảm bảo chiều rộng tối thiểu (theo quy định của Sở Công thương: trong khu vực đô thị chiều rộng tối thiểu CHXD là 20m). - Khoảng cách an toàn từ cột bơm, bể chứa xăng dầu đến ranh giới công trình dân dụng (1,5m và 4,2m). 	Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
7.	Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Văn Tạo	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ cơ sở: DNTN Nguyễn Văn Tạo - Địa điểm: Số 337 đường Trường Sơn, P.Yên Thế, TP. Pleiku; - Thời gian hoạt động: năm 2001. 	<ul style="list-style-type: none"> - Khoảng cách an toàn từ cột bơm đến công trình dân dụng (6,3m); từ bể chứa xăng dầu đến công trình dân dụng và đến ranh giới công trình (1m và 2m). - Không có tường bao kín bao quanh cửa hàng. - Chiều cao mái che cột bơm (4,2m). 	Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
8.	Cửa hàng xăng dầu Phương Tiến - Cơ sở 1	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ cơ sở: DNTN Phương Tiến; - Địa chỉ: Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai; - Thời gian hoạt động: năm 1999 	<ul style="list-style-type: none"> - Khoảng cách an toàn từ cột bơm, bể chứa xăng dầu đến công trình dân dụng và đến ranh giới công trình (8,6m và 0,7m), khoảng cách giữa các hạng mục thuộc cửa hàng. - Đường ống van thở không đảm bảo chiều cao. 	Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
9.	Cửa hàng xăng dầu Đức Tính	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ cơ sở: DNTN Đức Tính; - Địa chỉ: Quốc lộ 19, xã Cư An, Huyện Đăk Pơ; - Thời gian hoạt động: năm 1993. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diện tích đất tối thiểu không đảm bảo theo quy định. - Kết cấu nhà bán hàng, mái che. - Khoảng cách an toàn từ cột bơm, bể chứa xăng dầu đến công trình dân dụng và đến ranh giới 	Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

			<p>công trình, khoảng cách giữa các hạng mục thuộc cửa hàng</p> <p>- Vị trí bố trí bể chứa xăng, dầu (bố trí dưới gian bán hàng).</p>	
10.	Cửa hàng xăng dầu Tân Châu	<p>- Chủ cơ sở: DNTN Tân Châu;</p> <p>- Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, Xã Tân An, Huyện Đăk Pơ;</p> <p>- Thời gian hoạt động: năm 1998</p>	<p>- Diện tích đất tối thiểu xây dựng cửa hàng.</p> <p>- Kết cấu nhà bán hàng, mái che.</p> <p>- Khoảng cách an toàn từ cột bom, bể chứa xăng dầu đến công trình dân dụng và đến ranh giới công trình, khoảng cách giữa các hạng mục thuộc cửa hàng.</p> <p>- Không có tường bao kín bao quanh cửa hàng.</p>	<p>Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.</p>
11.	Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Hồng Tám	<p>- Chủ cơ sở: DNTN Nguyễn Hồng Tám;</p> <p>- Địa chỉ: Số 186 đường Quang Trung, Phường An Phú, Thị xã An Khê</p> <p>- Thời gian hoạt động: năm 1993.</p>	<p>- Kết cấu nhà bán hàng; Chiều cao mái che cột bom (3,8m); không xây tường bao kín khu vực cửa hàng.</p> <p>- Khoảng cách an toàn từ cột bom, bể chứa xăng dầu đến công trình dân dụng và đến ranh giới công trình (8,6m và 2m), khoảng cách giữa các hạng mục thuộc cửa hàng;</p> <p>- Hệ thống van thở; nôi đất an toàn cột bom.</p>	<p>Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.</p>
12.	Cửa hàng xăng dầu Việt Màu	<p>- Chủ cơ sở: Công ty TNHH MTV Việt Màu;</p> <p>- Địa chỉ: xã Ia Hnú, huyện Chư Puh,</p> <p>- Thời gian hoạt động: 2000.</p>	<p>Khoảng cách từ bể chứa xăng dầu đến công trình dân dụng ngoài cửa hàng (6,5m), ranh giới đất (01 m).</p>	<p>Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.</p>
13.	CHXD Dung Thiện	<p>- Chủ cơ sở: Công ty TNHH MTV Dung Thiện Gia Lai;</p> <p>- Địa chỉ: 317 đường Quang Trung, P. Ngô Mây, TX. An Khê;</p> <p>- Thời gian hoạt động: năm 2001</p>	<p>Khoảng cách từ bồn chứa xăng dầu đến công trình dân dụng ngoài cửa hàng (2,5m).</p>	<p>Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.</p>

14.	CHXD Biển Hồ	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ cơ sở: CN Công ty CP Xăng dầu khí PV OIL Miền Trung tại Gia Lai; - Địa chỉ: số 109 đường Võ Văn Kiệt, TP Pleiku; - Thời gian hoạt động: 1996. 	Khoảng cách từ bồn chứa đến công trình dân dụng (2,1m).	Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
15.	CHXD số 4 - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ cơ sở: Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên; - Địa chỉ: 671 Phạm Văn Đồng, P. Yên Thế, Tp. Pleiku; - Thời gian hoạt động: năm 1995. 	Khoảng cách từ bồn chứa, cột bơm đến ranh giới công trình công cộng (10m.)	Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
16.	CHXD số 18 – Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ cơ sở: Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên; - Địa chỉ: Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông; - Thời gian hoạt động: năm 1998. 	Khoảng cách an toàn từ bể chứa xăng dầu đến công trình dân dụng ngoài cửa hàng (2,5m)	Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
17.	CHXD số 21 – Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ cơ sở: Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên; - Địa chỉ: 221 đường Quang Trung, tổ 4, phường Ngô Mây, thị xã An Khê; - Thời gian hoạt động: năm 1993. 	Khoảng cách an toàn từ bể chứa xăng dầu đến công trình dân dụng ngoài cửa hàng (4m và 7m).	Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
18.	Cửa hàng xăng dầu số 3 - Công ty CP TM Nam Gia Lai	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Thương mại Nam Gia Lai. - Địa chỉ: Thôn Huy Hoàng, xã Ia 	<ul style="list-style-type: none"> - Hạng mục nhà bán hàng và kho chứa không đảm bảo bậc chịu I, II. - Khoảng cách từ hòng nhập kín đến gian bán hàng là 2,1 m. - Chiều cao của mái che trụ bơm là 3,9m. 	Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

		Rsurom, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. - Thời gian hoạt động năm: 1998.	- Đào bóm có chiều cao 1cm.	và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
19.	CHXD Hưng Gia Phát	- Chủ cơ sở: Công ty TNHH Hưng Gia Phát Gia Lai; - Địa chỉ: Quốc lộ 19, thôn An Thượng 2, xã Song An, TX. An Khê; - Thời gian hoạt động: năm 2000.	Bể chứa xăng dầu đặt nổi.	Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
20.	CHXD số 4 – DNTN Quang Anh	Chủ cơ sở: DNTN Quang Anh; - Địa chỉ: Xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông; - Thời gian hoạt động: năm 1994.	Khoảng cách an toàn từ bể chứa xăng dầu đến công trình dân dụng ngoài cửa hàng 1,2 mét.	Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
21.	CHXD số 7 – Công ty CP Kinh doanh và phát triển Miền Núi	- Chủ cơ sở: Công ty CP Kinh doanh và phát triển Miền Núi - Địa chỉ: Xã Ia Băng, huyện Chư Prông; - Thời gian hoạt động: 1998	Khoảng cách an toàn từ bể chứa xăng dầu đến công trình dân dụng ngoài cửa hàng	Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
22.	Trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	- Đơn vị quản lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - Địa chỉ: Số 24 Quang Trung, P. Tây Sơn, Tp. Pleiku; - Thời gian hoạt động: năm 1986.	- Yêu cầu về thoát nạn. - Hệ thống báo cháy tự động; hệ thống cấp nước chữa cháy; hệ thống điện, chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. Phương tiện chữa cháy ban đầu chưa trang bị đầy đủ.	Cải tạo, bổ sung các giải pháp đảm bảo các yêu cầu về PCCC theo quy định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
23.	Trụ sở Huyện ủy Đak Đoa	- Đơn vị quản lý: Huyện ủy Đak Đoa.	Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà; hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	Bổ sung hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà; hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, theo quy

		- Địa chỉ: Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, - Thời gian hoạt động: năm 1999.		định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
24.	Trụ sở Sở Tài chính tỉnh Gia Lai	- Đơn vị quản lý: Sở Tài chính. - Địa chỉ: 03 đường Trần Hưng Đạo, P. Tây Sơn, Tp. Pleiku; - Thời gian hoạt động: năm 1999.	Hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	Bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. Theo quy định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
25.	Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai	- Đơn vị quản lý: Sở Giáo dục và Đào tạo. - Địa chỉ: 56 Trần Hưng Đạo, Tây Sơn, Tp. Pleiku. - Thời gian hoạt động: trước năm 2001.	Hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	Bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. Theo quy định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
26.	Trụ sở Hội nông dân tỉnh Gia Lai	- Đơn vị quản lý: Hội nông dân tỉnh Gia Lai. - Địa chỉ: 19 Nguyễn Du, Tây Sơn, Tp. Pleiku. - Thời gian hoạt động: năm 1990.	Hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, phương tiện chữa cháy.	Cải tạo, bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, phương tiện chữa cháy, theo QCVN 06:2022/BXD; TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và các Quy định của pháp luật có liên quan.
27.	Trụ sở Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai	- Đơn vị quản lý: Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai. - Địa chỉ: 07 Trần Hưng Đạo, Tây Sơn, Tp. Pleiku. - Thời gian hoạt động: năm 2000.	Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà.	Bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, theo quy định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.

28.	Trụ sở Điện lực Pleiku - Công ty điện lực Gia Lai	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị quản lý: Công ty Điện lực Gia Lai. - Địa chỉ: 01 Hoàng Hoa Thám, Tây Sơn, Tp. Pleiku. - Thời gian hoạt động: năm 1995. 	Hệ thống báo cháy tự động; hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn; phương tiện PCCC và CNCH	Bổ sung hệ thống báo cháy tự động; hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn; phương tiện PCCC và CNCH, theo quy định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
29.	Trụ sở Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị quản lý: Sở Giao thông vận tải; - Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, Tây Sơn, TP. Pleiku; - Thời gian hoạt động: năm 1980, 1994. 	Hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ thống báo cháy tự động.	Bổ sung hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ thống báo cháy tự động, theo quy định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
30.	Trụ sở Đài Khí tượng Thủy Văn Miền Trung Tây Nguyên	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị quản lý: Đài Khí tượng Thủy Văn Miền Trung - Địa chỉ: Trường Chinh, P. Phù Đổng, Tp. Pleiku; - Thời gian hoạt động: 1993 	Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy bằng nước.	Bổ sung hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy bằng nước, theo quy định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
31.	Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chư Prông	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị quản lý: TAND huyện Chư Prông; - Địa chỉ: Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông; - Thời gian hoạt động: 3/2001. 	Hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động.	Cải tạo, bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, theo quy định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
32.	Trụ sở HĐND-UBND thị xã Ayun Pa	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị quản lý: UBND thị xã Ayun Pa; - Địa chỉ: Số 63 đường Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa; - Thời gian hoạt động: 1976. 	Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, hệ thống chữa cháy bằng nước.	Cải tạo, bổ sung hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, hệ thống chữa cháy bằng nước theo TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng, QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và

				công trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
33.	Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ia Grai	- Đơn vị quản lý: Tòa án nhân dân huyện Ia Grai - Địa chỉ: Số 286 đường Hùng Vương, Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai - Thời gian hoạt động: 1995	Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn	Bổ sung hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, theo TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và các Quy định của pháp luật có liên quan.
34.	Trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Ia Grai	- Đơn vị quản lý: Hạt kiểm lâm huyện Ia Grai - Địa chỉ: TDP5, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai - Thời gian hoạt động: 1997	Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn	Bổ sung hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, theo TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và các Quy định của pháp luật có liên quan.
35.	Trụ sở Tòa án nhân dân huyện KBang	- Đơn vị quản lý: TAND huyện KBang. - Địa chỉ: Số 315 đường Quang Trung, thị trấn KBang, huyện KBang; - Thời gian hoạt động: năm 1997.	Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, phương tiện chữa cháy.	Bổ sung hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, phương tiện chữa cháy. Theo quy định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
36.	Trụ sở Phòng Giáo dục huyện KBang	Đơn vị quản lý: Phòng Giáo dục huyện KBang. - Địa chỉ: Số 45 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn KBang, huyện KBang; - Thời gian hoạt động: năm 1994.	Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, phương tiện chữa cháy.	Bổ sung hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, phương tiện chữa cháy. Theo quy định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
37.	Khu hành chính: Trụ sở HĐND-UBND huyện Chư Păh, huyện ủy Chư Păh, Ủy ban	- Đơn vị quản lý: UBND huyện Chư Păh. - Địa chỉ: Thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh - Thời gian hoạt động: 1997.	Hệ thống cấp nước chữa cháy.	Bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy theo quy định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.

	mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Păh			
38.	Nhà xưởng - Công ty CP Chè Bàu Cạn	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ cơ sở: Công ty CP Chè Bàu Cạn. - Địa chỉ: Xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông. - Thời gian hoạt động: năm 1975 	<ul style="list-style-type: none"> - Yêu cầu về ngăn cháy lan. - Hệ thống chữa cháy tự động; Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống cấp nước chữa cháy; Phương tiện PCCC; yêu cầu về thoát khói. 	Cải tạo, bổ sung Hệ thống chữa cháy tự động, Hệ thống báo cháy tự động, Hệ thống cấp nước chữa cháy, Phương tiện PCCC, yêu cầu về thoát khói các giải pháp đảm bảo các yêu cầu về PCCC theo quy định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
39.	Nhà xưởng Công ty CP Chè Biển Hồ	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ cơ sở: Công ty CP Chè Biển Hồ - Địa chỉ: Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh - Thời gian hoạt động: năm 1986 	<ul style="list-style-type: none"> - Yêu cầu về ngăn cháy, thoát nạn. - Hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy tự động; Hệ thống cấp nước chữa cháy; hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn; Hệ thống điện phục vụ các hệ thống PCCC; Hệ thống thông gió, hút khói; Phương tiện chữa cháy ban đầu. 	Cải tạo, bổ sung Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động, Hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, Hệ thống điện phục vụ các hệ thống PCCC, Hệ thống thông gió, hút khói, Phương tiện chữa cháy ban đầu, các giải pháp đảm bảo các yêu cầu về PCCC theo quy định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
40.	Xí nghiệp chế biến vận tải – Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ cơ sở: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông. - Địa chỉ: Xã Ia Drăng, huyện Chư Prông; - Thời gian hoạt động: năm 1991 	<ul style="list-style-type: none"> - Khoảng cách an toàn PCCC giữa các hạng mục nhà xưởng (5m); yêu cầu về ngăn cháy lan. - Hệ thống cấp nước chữa cháy; hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn; Hệ thống thông gió, hút khói; hệ thống điện phục vụ các hệ thống PCCC. 	Cải tạo, bổ sung các giải pháp đảm bảo các yêu cầu về PCCC theo quy định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
41.	Nhà xưởng sản xuất bao bì - Công ty CP Bắc Tây Nguyên	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ cơ sở: Công ty CP Bắc Tây Nguyên; - Địa chỉ: Số 740 Lê Duẩn, xã Chư Á, Tp. Pleiku 	<ul style="list-style-type: none"> - Khoảng cách an toàn PCCC đến các công trình lân cận; đường giao thông phục vụ chữa cháy. 	Cải tạo, bổ sung Hệ thống báo cháy tự động, Hệ thống chữa cháy tự động, Hệ thống cấp nước chữa cháy; Hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn Hệ thống thông gió, hút

		- Thời gian hoạt động: năm 1994.	- Hệ thống báo cháy tự động, Hệ thống chữa cháy tự động, Hệ thống cấp nước chữa cháy; Hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn Hệ thống thông gió, hút khói; Phương tiện chữa cháy ban đầu.	khói; Phương tiện chữa cháy ban đầu, các giải pháp đảm bảo các yêu cầu về PCCC theo quy định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
42.	Kho Nông sản - Công ty TNHH Trung Hiếu	- Chủ cơ sở: Công ty TNHH Trung Hiếu - Địa chỉ: Xã Ia Der, huyện Ia Grai - Thời gian hoạt động: 2000.	Hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ thống báo cháy tự động, điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn	Cải tạo, bổ sung hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ thống báo cháy tự động, điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, theo QCVN 06:2022/BXD; TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và các Quy định của pháp luật có liên quan.
43.	Kho Nông sản - Công ty TNHH Việt Tân (nay là Công ty TNHH Xây dựng Mai Thanh)	- Chủ cơ sở: Công ty TNHH Xây dựng Mai Thanh - Địa chỉ: Xã Ia Der, huyện Ia Grai - Thời gian hoạt động: 1999.	Hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ thống báo cháy tự động, điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn	Cải tạo, bổ sung Hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ thống báo cháy tự động, điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, theo QCVN 06:2022/BXD; TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và các Quy định của pháp luật có liên quan.
44.	Nhà kho - Công ty Cổ phần Tín Thành Đạt	- Chủ cơ sở: Công ty cà phê 331 - Địa chỉ: 570 Phạm Văn Đồng, tổ 1, phường Đống Đa, Tp. Pleiku. - Năm hoạt động: 1993.	Hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, hệ thống thông gió, hút khói, phương tiện chữa cháy.	Cải tạo, bổ sung hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, hệ thống thông gió, hút khói, phương tiện chữa cháy. Theo quy định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
45.	Nhà kho - Công ty TNHH MTV Tiên Vũ Gia Lai	- Chủ cơ sở: Công ty TNHH MTV Tiên Vũ Gia Lai; - Địa chỉ: Phường Đống Đa, Tp. Pleiku - Thời gian hoạt động: năm 1996.	Hệ thống chữa cháy bằng nước; hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chống sét	Cải tạo, bổ sung các giải pháp đảm bảo các yêu cầu về PCCC theo QCVN 06:2022/BXD, TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và các Quy định của pháp luật có liên quan.

46.	Nhà thiếu nhi thành phố Pleiku	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị quản lý: Nhà thiếu nhi thành phố Pleiku; - Địa chỉ: 60 Hai Bà Trưng, phường Tây Sơn, Tp. Pleiku; - Thời gian hoạt động: năm 1993. 	Hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	Bổ sung hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, theo QCVN 06:2022/BXD, TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và các Quy định của pháp luật có liên quan.
47.	Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị quản lý: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai - Địa chỉ: 61 đường Lý Thái Tổ, phường Yên Đỗ, Tp. Pleiku; - Thời gian hoạt động: 1995. 	Hệ thống cấp nước chữa cháy; hệ thống báo cháy tự động; hệ thống đèn chiếu sáng sự cố biển chỉ dẫn thoát nạn.	Bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy; hệ thống báo cháy tự động; hệ thống đèn chiếu sáng sự cố biển chỉ dẫn thoát nạn theo QCVN 06:2022/BXD, TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và các Quy định của pháp luật có liên quan.
48.	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh khai	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị quản lý: UBND huyện Chư Prông; - Địa chỉ: Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông; - Thời gian hoạt động: 1976. 	Hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	Cải tạo, bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn theo QCVN 06:2022/BXD, TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và các Quy định của pháp luật có liên quan.
49.	Trường Tiểu học Hùng Vương	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị quản lý: UBND huyện Chư Prông; - Địa chỉ: Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông; - Thời gian hoạt động: 1995. 	Hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	Cải tạo, bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn theo QCVN 06:2022/BXD, TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và các Quy định của pháp luật có liên quan.
50.	Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị quản lý: UBND huyện Chư Prông; - Địa chỉ: Xã Ia Vê, huyện Chư Prông; - Thời gian hoạt động: 1995. 	Hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	Cải tạo, bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn theo QCVN 06:2022/BXD, TCVN3890:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và các Quy định của pháp luật có liên quan.

51.	Nhà xưởng - Cơ sở kinh doanh Minh Trung	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ cơ sở: HKD Minh Trung; - Địa chỉ: Phường Thống Nhất, Tp. Pleiku; Gia Lai - Thời gian hoạt động: năm 2000. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đường giao thông phục vụ chữa cháy. - Khoảng cách an toàn PCCC giữa các hạng mục và công trình lân cận. - Hệ thống PCCC: hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ thống báo cháy tự động. 	Cải tạo, bổ sung các giải pháp đảm bảo các yêu cầu về PCCC theo quy định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, TCVN 3890:2009 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
52.	Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị quản lý: Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai - Địa chỉ: TT. Ia Kha, huyện Ia Grai - Năm hoạt động: 1992 	Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn	Bổ sung hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn theo TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và các Quy định của pháp luật có liên quan. TCVN 8794:2011 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
53.	Trường mầm non 17/3	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị quản lý: UBND huyện Ia Grai - Địa chỉ: TT. Ia Kha, huyện Ia Grai - Thời gian hoạt động: năm 1998. 	Hệ thống cấp nước chữa cháy, Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	Bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, theo QCVN 06:2022/BXD, TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và các Quy định của pháp luật có liên quan. TCVN 3907:2011 và các Quy chuẩn khác có liên quan.
54.	Trường TH Lý Tự Trọng	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị quản lý: UBND huyện Ia Grai - Địa chỉ: Xã Ia Der, huyện Ia Grai - Thời gian hoạt động: 1994 	Hệ thống cấp nước chữa cháy, Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	Bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn theo QCVN 06:2022/BXD, TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và các Quy định của pháp luật có liên quan. TCVN 8793:2011 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
55.	Trường mầm non 19/8	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị quản lý: UBND huyện Ia Grai 	Hệ thống cấp nước chữa cháy, Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	Bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, theo QCVN

		<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Ia Tô, huyện Ia Grai - Thời gian hoạt động: 2001 		06:2022/BXD, TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. TCVN 3907:2011 và các Quy định của pháp luật có liên quan.
56.	Trường THCS Phan Bội Châu	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị quản lý: UBND huyện Ia Grai - Địa chỉ: Thôn Lập Thành, xã Ia Yok, huyện Ia Grai; - Thời gian hoạt động: 2001 	Hệ thống cấp nước chữa cháy, Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.	Bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, theo QCVN 06:2022/BXD, TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng, TCVN 8794:2011 và các Quy định của pháp luật có liên quan.

Lưu ý: 56 cơ sở theo danh sách đã lập, phải hoàn thành khắc phục các kiến nghị trước ngày 31/5/2023.